

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2023**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 27, корп. 2, лит. А**  
 Адрес: **Караваевская ул, д. 27, корп. 2, лит. А**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)**

Договор: **36579.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Отопление**  
 Код УУТЭ: **125290**  
 график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>11.09.2024</b>	Режим (схема):
Вычислитель: <b>СПТ940 № 1790</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	РС32-30	0,2	30	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	РС32-30	0,2	30	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)				СДВ-И-1,60
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,146</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>	Qтех.гвс = <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср = <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>140,16</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех. = <b>0</b>	Gтех.гвс = <b>0</b>
				Gгвс. = <b>0</b>

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2023 по 22.11.2023**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.10.2023	24,00		146,04	145,00	1,04	50,05	42,09	7,96	4,50	4,20												1,20
24.10.2023	24,00		147,95	146,90	1,05	51,39	43,07	8,32	4,50	4,20												1,27
25.10.2023	24,00		145,16	144,13	1,03	53,01	44,11	8,90	4,50	4,20												1,33
26.10.2023	24,00		146,06	145,01	1,05	49,68	41,75	7,93	4,50	4,20												1,20
27.10.2023	24,00		145,57	144,55	1,02	54,24	44,77	9,47	4,50	4,20												1,42
28.10.2023	24,00		145,10	144,08	1,02	52,80	43,84	8,96	4,50	4,20												1,34
29.10.2023	24,00		143,85	142,84	1,01	55,93	46,00	9,93	4,50	4,30												1,47
30.10.2023	24,00		143,15	142,15	1,00	56,03	46,09	9,94	4,50	4,30												1,47
31.10.2023	24,00		143,83	142,81	1,02	56,06	46,14	9,92	4,50	4,30												1,47
01.11.2023	24,00		145,75	144,73	1,02	55,13	45,89	9,24	4,50	4,20												1,39
02.11.2023	24,00		142,22	141,20	1,02	53,55	44,63	8,92	4,50	4,30												1,31
03.11.2023	24,00		143,63	142,61	1,02	52,30	43,73	8,57	4,50	4,30												1,27
04.11.2023	24,00		143,87	142,84	1,03	51,14	42,93	8,21	4,50	4,30												1,22
05.11.2023	24,00		143,04	142,01	1,03	51,15	43,09	8,06	4,50	4,30												1,20
06.11.2023	24,00		142,94	141,92	1,02	51,06	43,08	7,98	4,50	4,30												1,18
07.11.2023	24,00		143,24	142,21	1,03	50,49	42,70	7,79	4,50	4,30												1,16
08.11.2023	24,00		145,14	144,10	1,04	48,94	41,68	7,26	4,50	4,20												1,10
09.11.2023	24,00		145,52	144,47	1,05	47,95	40,92	7,03	4,50	4,20												1,06
10.11.2023	24,00		146,60	145,55	1,05	48,26	41,18	7,08	4,50	4,20												1,08
11.11.2023	24,00		144,93	143,90	1,03	48,15	41,04	7,11	4,50	4,30												1,07
12.11.2023	24,00		143,65	142,62	1,03	47,86	40,79	7,07	4,50	4,30												1,06
13.11.2023	24,00		144,46	143,43	1,03	48,11	40,85	7,26	4,50	4,30												1,09
14.11.2023	24,00		157,72	156,62	1,10	49,69	42,30	7,39	4,40	4,00												1,21
15.11.2023	24,00		171,94	170,76	1,18	51,87	44,37	7,50	4,20	3,80												1,34
16.11.2023	24,00		172,20	171,04	1,16	53,76	45,66	8,10	4,20	3,80												1,45
17.11.2023	24,00		172,68	171,52	1,16	55,06	46,63	8,43	4,20	3,80												1,51
18.11.2023	24,00		171,94	170,81	1,13	58,25	48,72	9,53	4,20	3,80												1,69
19.11.2023	24,00		172,19	171,07	1,12	60,01	50,06	9,95	4,20	3,80												1,77
20.11.2023	24,00		171,90	170,78	1,12	60,40	50,35	10,05	4,20	3,80												1,78
21.11.2023	24,00		171,49	170,38	1,11	60,95	50,76	10,19	4,20	3,80												1,80
22.11.2023	24,00		171,62	170,50	1,12	60,89	50,67	10,22	4,20	3,80												1,81
<b>Среднее</b>	24,00		152,11	151,05	1,06	53,04	44,51	8,52	4,42	4,13												1,35
<b>Итого</b>	<b>744,00</b>		<b>4715,38</b>	<b>4682,54</b>	<b>32,84</b>																	<b>41,72</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.10.2023	108635	107866,00						974,33	16363,40
23.11.2023	113496	112693,00						1017,28	17131,40

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2: **0** Гкал  
 Корректировка на температуру холодной воды: **3,6** °C  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **41,72** Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"

Идентификатор: e5ee9a79-3c19-4008-b2ae-7247f8bcc547

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

**04.12.23** 09:52 (MSK)

Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07D702C5E74A