

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 29, лит. А**
 Адрес: **Караваевская ул, д. 29, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)**

Договор: **36940.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **125298**
 график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	28.09.2024	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ940 № 2088	расходомер: Gmin= Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PC40-45 0,3	45	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)	PC40-45 0,3	45	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)				
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,181	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0 Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0 Qгвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 173,76	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0 Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2023 по 22.11.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал						
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2				
23.10.2023	24,00		279,05	280,61	-1,56	50,23	44,40	5,83	4,50	4,20															1,56	
24.10.2023	24,00		282,72	284,32	-1,60	51,58	45,48	6,10	4,50	4,20																1,65
25.10.2023	24,00		225,61	226,86	-1,25	53,13	46,62	6,51	4,50	4,20																1,41
26.10.2023	24,00		278,79	280,74	-1,95	49,87	44,07	5,80	4,50	4,20																1,53
27.10.2023	24,00		278,14	279,80	-1,66	54,45	47,37	7,08	4,50	4,20																1,89
28.10.2023	23,51*		277,12	278,96	-1,84	53,00	46,31	6,69	4,50	4,20																1,77
29.10.2023	24,00		274,81	276,43	-1,62	56,13	48,74	7,39	4,50	4,20																1,95
30.10.2023	24,00		273,48	275,06	-1,58	56,24	48,87	7,37	4,60	4,20																1,94
31.10.2023	24,00		274,77	276,35	-1,58	56,27	48,96	7,31	4,50	4,20																1,93
01.11.2023	24,00		278,46	280,06	-1,60	55,34	48,60	6,74	4,50	4,20																1,80
02.11.2023	24,00		271,58	273,15	-1,57	53,73	47,22	6,51	4,60	4,30																1,69
03.11.2023	24,00		274,48	276,08	-1,60	52,49	46,17	6,32	4,60	4,20																1,66
04.11.2023	24,00		274,92	276,53	-1,61	51,32	45,35	5,97	4,60	4,20																1,57
05.11.2023	24,00		273,23	274,81	-1,58	51,33	45,45	5,88	4,60	4,20																1,53
06.11.2023	24,00		273,14	274,63	-1,49	51,24	45,44	5,80	4,60	4,20																1,52
07.11.2023	24,00		273,67	275,30	-1,63	50,66	45,02	5,64	4,60	4,20																1,47
08.11.2023	24,00		277,21	279,08	-1,87	49,11	43,91	5,20	4,50	4,20																1,36
09.11.2023	24,00		277,78	279,80	-2,02	48,11	43,10	5,01	4,50	4,20																1,30
10.11.2023	24,00		280,10	281,89	-1,79	48,42	43,37	5,05	4,50	4,20																1,34
11.11.2023	24,00		276,97	278,74	-1,77	48,32	43,21	5,11	4,50	4,20																1,34
12.11.2023	24,00		274,42	276,29	-1,87	48,03	42,89	5,14	4,60	4,20																1,33
13.11.2023	24,00		275,89	277,78	-1,89	48,28	42,99	5,29	4,60	4,20																1,38
14.11.2023	24,00		301,48	303,54	-2,06	49,85	44,52	5,33	4,40	4,00																1,51
15.11.2023	24,00		329,09	331,19	-2,10	52,04	46,62	5,42	4,20	3,80																1,69
16.11.2023	24,00		329,55	331,68	-2,13	53,93	48,01	5,92	4,20	3,80																1,85
17.11.2023	24,00		330,50	332,63	-2,13	55,25	49,08	6,17	4,20	3,80																1,93
18.11.2023	24,00		329,00	331,17	-2,17	58,45	51,46	6,99	4,20	3,80																2,19
19.11.2023	24,00		329,41	331,56	-2,15	60,21	52,97	7,24	4,20	3,80																2,27
20.11.2023	24,00		328,88	331,03	-2,15	60,61	53,33	7,28	4,20	3,80																2,28
21.11.2023	24,00		328,16	330,29	-2,13	61,16	53,76	7,40	4,20	3,80																2,31
22.11.2023	24,00		328,28	330,44	-2,16	61,09	53,72	7,37	4,20	3,80																2,30
Среднее		23,98	289,25	291,06	-1,81	53,22	47,00	6,22	4,45	4,09																1,72
Итого		743,51	8960,69	9016,80	-56,11																					53,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.10.2023	210040	211116,00						1238,32	16282,30
23.11.2023	219279	220412,00						1293,13	17049,80

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0,49** час **0,04** Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0,49** час **0** куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **3,6** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **53,29** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: e5ee9a79-3c19-4008-b2ae-7247f8bcc547

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

04.12.23 09:52 (MSK)

Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D02C5E74A