

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Матюшенко пер, д. 14, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9038.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **23561**
 график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	28.07.2025	Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7 № 253403	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hхв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,245	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0,0033
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0,0015
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 74,4304	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 0,6 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2023 по 22.11.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.10.2023	24,00	*	71,50	71,50	0,00	70,41	41,61	28,80			0,05			0,05	0,05		0,05					59,63	2,06
24.10.2023	24,00	*	71,69	71,69	0,00	73,02	42,56	30,46			0,06			0,06	0,06		0,06					54,03	2,18
25.10.2023	24,00	*	77,75	77,75	0,00	75,83	44,57	31,26			0,02			0,02	0,02		0,02					61,22	2,43
26.10.2023	24,00	*	88,77	88,75	0,02	77,60	47,20	30,40			0,10			0,10	0,10		0,10					74,27	2,70
27.10.2023	24,00	*	91,20	91,20	0,00	78,08	47,82	30,26			0,04			0,04	0,04		0,04					57,74	2,76
28.10.2023	24,00	*	82,45	82,45	0,00	78,62	46,70	31,92			0,04			0,04	0,04		0,04					66,63	2,64
29.10.2023	24,00	*	71,22	71,21	0,01	81,26	45,65	35,61			0,09			0,09	0,09		0,09					77,18	2,54
30.10.2023	24,00	*	70,00	70,00	0,00	80,97	45,25	35,72			0,08			0,08	0,08		0,08					67,74	2,50
31.10.2023	24,00	*	74,52	74,52	0,00	79,65	45,60	34,05			0,04			0,04	0,04		0,04					62,37	2,54
01.11.2023	24,00	*	41,24	41,24	0,00	76,34	38,48	37,86			0,05			0,05	0,05		0,05					65,14	1,56
02.11.2023	24,00	*	75,26	75,26	0,00	72,30	42,94	29,36			0,15			0,15	0,15		0,15					64,80	2,21
03.11.2023	24,00	*	84,56	84,56	0,00	71,76	44,53	27,23			0,08			0,08	0,08		0,08					57,61	2,30
04.11.2023	24,00	*	63,08	63,08	0,00	71,71	41,08	30,63			0,02			0,02	0,02		0,02					52,43	1,93
05.11.2023	24,00	*	50,72	50,72	0,00	72,22	39,00	33,22			0,07			0,07	0,07		0,07					67,64	1,68
06.11.2023	24,00	*	52,02	52,01	0,01	71,94	39,15	32,79			0,15			0,15	0,15		0,15					65,05	1,71
07.11.2023	24,00	*	53,39	53,39	0,00	71,16	39,44	31,72			0,09			0,09	0,09		0,09					56,93	1,69
08.11.2023	24,00	*	49,74	49,74	0,00	69,97	38,16	31,81			0,09			0,09	0,09		0,09					59,90	1,58
09.11.2023	24,00	*	54,31	54,31	0,00	69,52	38,99	30,53			0,06			0,06	0,06		0,06					48,28	1,66
10.11.2023	24,00	*	52,66	52,66	0,00	70,08	38,67	31,41			0,08			0,08	0,08		0,08					47,84	1,65
11.11.2023	24,00	*	53,21	53,16	0,05	70,50	39,03	31,47			0,09			0,09	0,09		0,09					67,76	1,68
12.11.2023	24,00	*	58,43	58,43	0,00	69,69	39,78	29,91			0,16			0,16	0,16		0,16					52,88	1,75
13.11.2023	24,00	*	90,38	90,38	0,00	69,65	44,28	25,37			0,12			0,12	0,12		0,12					62,45	2,29
14.11.2023	24,00	*	100,43	100,43	0,00	71,16	46,15	25,01			0,06			0,06	0,06		0,06					51,98	2,51
15.11.2023	24,00	*	88,00	88,00	0,00	73,45	45,48	27,97			0,08			0,08	0,08		0,08					48,53	2,46
16.11.2023	24,00	*	101,19	101,18	0,01	76,63	48,51	28,12			0,14			0,14	0,14		0,14					56,07	2,85
17.11.2023	24,00	*	97,76	97,76	0,00	81,20	49,86	31,34			0,04			0,04	0,04		0,04					46,85	3,07
18.11.2023	24,00	*	98,82	98,82	0,00	84,45	51,54	32,91			0,00			0,00	0,00		0,00					34,28	3,26
19.11.2023	24,00	*	91,49	91,49	0,00	86,26	50,95	35,31			0,02			0,02	0,02		0,02					46,98	3,24
20.11.2023	24,00	*	91,50	91,48	0,02	86,65	51,06	35,59			0,16			0,16	0,16		0,16					53,50	3,26
21.11.2023	24,00	*	83,20	83,20	0,00	88,58	50,32	38,26			0,05			0,05	0,05		0,05					50,73	3,19
22.11.2023	24,00	*	91,54	91,54	0,00	88,81	51,93	36,88			0,03			0,03	0,03		0,03					50,44	3,38
Среднее	24,00		74,90	74,90	0,00	76,11	44,40	31,72			0,07			0,07	0,07		0,07					57,71	2,36
Итого	744,00		2322,03	2321,91	0,12						2,31			2,31	2,31		2,31						73,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **3,97** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **73,26** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **2,31** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"
 Идентификатор: 0f25860d-2c96-4b97-837e-b8a69dd0baef

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

04.12.23 09:52 (MSK)

Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07D702C5E74A