

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: пер. Матюшенко, д.16, лит. В**
 Адрес: **Матюшенко пер, д. 16, лит. В**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **32785.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **105379**
 график: **149/70**

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 28.07.2025 | Режим (схема): |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 207187 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |
| Подающий трубопровод (М1) | ПРЭМ | 0,1 | 45 | КТСП-Н |
| Обратный трубопровод (М2) | ПРЭМ | 0,1 | 45 | КТСП-Н |
| Подающий ГВС (М3) | ПРЭМ | 0,067 | 30 | ТСП-Н |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ | лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$ | | Преобр.давления: |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот. = 0,3512 | Qвент. = 0 | Qтех. = 0 | Qтех.гвс. = 0,0089 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qгвс.ср. = 0,0869 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот. = 106,694 | Gвент. = 0 | Gтех. = 0 | Gтех.гвс. = 3,56 |
| | | | | Gгвс. = 34,76 Gгвс.м = |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2023 по 22.11.2023

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ | | | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------------------|----|----|---------------|---------------|------------|---------|---------------|------|----|---------|---------|------|---------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 | | |
| | | | т | т | т | °С | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | |
| 23.10.2023 | 24,00 | * | 299,40 | 278,57 | 20,83 | 70,49 | 55,82 | 14,67 | 6,80 | 4,90 | 13,33 | | | 13,33 | 13,63 | | | 13,63 | | | | | | 5,56 |
| 24.10.2023 | 24,00 | * | 300,53 | 282,03 | 18,50 | 73,11 | 57,95 | 15,16 | 6,80 | 4,90 | 11,22 | | | 11,22 | 11,48 | | | 11,48 | | | | | | 5,64 |
| 25.10.2023 | 24,00 | * | 296,51 | 277,91 | 18,60 | 75,80 | 59,76 | 16,04 | 6,80 | 4,90 | 11,40 | | | 11,40 | 11,69 | | | 11,69 | | | | | | 5,88 |
| 26.10.2023 | 24,00 | * | 288,75 | 271,32 | 17,43 | 77,69 | 60,39 | 17,30 | 6,80 | 4,90 | 10,64 | | | 10,64 | 10,93 | | | 10,93 | | | | | | 6,06 |
| 27.10.2023 | 24,00 | * | 291,72 | 273,42 | 18,30 | 78,06 | 60,58 | 17,48 | 6,80 | 4,90 | 11,67 | | | 11,67 | 11,98 | | | 11,98 | | | | | | 6,22 |
| 28.10.2023 | 24,00 | * | 294,96 | 276,84 | 18,12 | 78,78 | 61,35 | 17,43 | 6,80 | 4,90 | 11,11 | | | 11,11 | 11,41 | | | 11,41 | | | | | | 6,27 |
| 29.10.2023 | 24,00 | * | 301,95 | 283,46 | 18,49 | 81,26 | 63,93 | 17,33 | 6,80 | 4,90 | 11,20 | | | 11,20 | 11,50 | | | 11,50 | | | | | | 6,43 |
| 30.10.2023 | 24,00 | * | 306,55 | 289,11 | 17,44 | 80,98 | 64,35 | 16,63 | 6,80 | 4,90 | 10,12 | | | 10,12 | 10,38 | | | 10,38 | | | | | | 6,24 |
| 31.10.2023 | 24,00 | * | 312,74 | 294,91 | 17,83 | 79,64 | 63,77 | 15,87 | 6,80 | 4,90 | 10,63 | | | 10,63 | 10,93 | | | 10,93 | | | | | | 6,12 |
| 01.11.2023 | 24,00 | * | 315,84 | 299,04 | 16,80 | 76,58 | 62,34 | 14,24 | 6,80 | 4,90 | 9,76 | | | 9,76 | 10,01 | | | 10,01 | | | | | | 5,56 |
| 02.11.2023 | 24,00 | * | 306,46 | 288,43 | 18,03 | 72,34 | 58,66 | 13,68 | 6,80 | 4,90 | 10,79 | | | 10,79 | 11,03 | | | 11,03 | | | | | | 5,26 |
| 03.11.2023 | 24,00 | * | 305,70 | 287,70 | 18,00 | 71,72 | 57,65 | 14,07 | 6,80 | 4,90 | 10,62 | | | 10,62 | 10,85 | | | 10,85 | | | | | | 5,35 |
| 04.11.2023 | 24,00 | * | 310,84 | 290,49 | 20,35 | 71,73 | 58,13 | 13,60 | 6,80 | 4,90 | 13,03 | | | 13,03 | 13,36 | | | 13,36 | | | | | | 5,42 |
| 05.11.2023 | 24,00 | * | 314,89 | 295,75 | 19,14 | 72,27 | 59,23 | 13,04 | 6,80 | 4,90 | 12,09 | | | 12,09 | 12,35 | | | 12,35 | | | | | | 5,25 |
| 06.11.2023 | 24,00 | * | 316,60 | 295,23 | 21,37 | 72,03 | 59,41 | 12,62 | 6,80 | 4,90 | 14,42 | | | 14,42 | 14,77 | | | 14,77 | | | | | | 5,28 |
| 07.11.2023 | 24,00 | * | 312,54 | 293,25 | 19,29 | 71,17 | 58,87 | 12,30 | 6,80 | 4,90 | 12,44 | | | 12,44 | 12,68 | | | 12,68 | | | | | | 4,99 |
| 08.11.2023 | 24,00 | * | 309,17 | 289,60 | 19,57 | 70,06 | 57,88 | 12,18 | 6,80 | 4,90 | 12,75 | | | 12,75 | 13,02 | | | 13,02 | | | | | | 4,91 |
| 09.11.2023 | 24,00 | * | 302,78 | 284,62 | 18,16 | 69,61 | 57,28 | 12,33 | 6,80 | 4,90 | 11,48 | | | 11,48 | 11,72 | | | 11,72 | | | | | | 4,78 |
| 10.11.2023 | 24,00 | * | 306,37 | 286,89 | 19,48 | 70,13 | 57,71 | 12,42 | 6,80 | 4,90 | 12,66 | | | 12,66 | 12,92 | | | 12,92 | | | | | | 4,94 |
| 11.11.2023 | 24,00 | * | 306,91 | 288,37 | 18,54 | 70,56 | 58,10 | 12,46 | 6,80 | 4,90 | 11,91 | | | 11,91 | 12,14 | | | 12,14 | | | | | | 4,91 |
| 12.11.2023 | 24,00 | * | 305,25 | 284,23 | 21,02 | 69,75 | 57,31 | 12,44 | 6,80 | 4,90 | 14,32 | | | 14,32 | 14,63 | | | 14,63 | | | | | | 5,01 |
| 13.11.2023 | 24,00 | * | 297,87 | 279,76 | 18,11 | 69,59 | 56,33 | 13,26 | 6,80 | 4,90 | 11,54 | | | 11,54 | 11,78 | | | 11,78 | | | | | | 4,98 |
| 14.11.2023 | 24,00 | * | 299,66 | 279,41 | 20,25 | 71,15 | 57,15 | 14,00 | 6,80 | 4,90 | 13,65 | | | 13,65 | 13,95 | | | 13,95 | | | | | | 5,36 |
| 15.11.2023 | 24,00 | * | 301,49 | 282,12 | 19,37 | 73,40 | 58,59 | 14,81 | 6,80 | 4,90 | 12,66 | | | 12,66 | 12,96 | | | 12,96 | | | | | | 5,61 |
| 16.11.2023 | 24,00 | * | 299,70 | 280,78 | 18,92 | 76,55 | 60,25 | 16,30 | 6,80 | 4,90 | 12,27 | | | 12,27 | 12,56 | | | 12,56 | | | | | | 6,04 |
| 17.11.2023 | 24,00 | * | 292,40 | 275,62 | 16,78 | 81,02 | 62,93 | 18,09 | 6,80 | 4,90 | 10,20 | | | 10,20 | 10,50 | | | 10,50 | | | | | | 6,36 |
| 18.11.2023 | 24,00 | * | 291,51 | 273,66 | 17,85 | 84,39 | 64,94 | 19,45 | 6,80 | 4,90 | 11,15 | | | 11,15 | 11,48 | | | 11,48 | | | | | | 6,85 |
| 19.11.2023 | 24,00 | * | 296,50 | 278,16 | 18,34 | 86,20 | 66,42 | 19,78 | 6,80 | 4,90 | 11,57 | | | 11,57 | 11,94 | | | 11,94 | | | | | | 7,10 |
| 20.11.2023 | 24,00 | * | 302,73 | 283,19 | 19,54 | 86,61 | 66,91 | 19,70 | 6,80 | 4,90 | 12,38 | | | 12,38 | 12,78 | | | 12,78 | | | | | | 7,30 |
| 21.11.2023 | 24,00 | * | 306,80 | 288,37 | 18,43 | 88,52 | 68,78 | 19,74 | 6,80 | 4,90 | 10,69 | | | 10,69 | 11,05 | | | 11,05 | | | | | | 7,35 |
| 22.11.2023 | 24,00 | * | 308,53 | 288,95 | 19,58 | 88,74 | 68,87 | 19,87 | 6,80 | 4,90 | 11,86 | | | 11,86 | 12,23 | | | 12,23 | | | | | | 7,50 |
| Среднее | 24,00 | | 303,34 | 284,55 | 18,79 | 76,13 | 60,70 | 15,43 | 6,80 | 4,90 | 11,79 | | | 11,79 | 12,09 | | | 12,09 | | | | | | 5,82 |
| Итого | 744,00 | | 9403,65 | 8821,19 | 582,46 | | | | | | 365,56 | | | 365,56 | 374,64 | | | 374,64 | | | | | | 180,53 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **3,97** °С
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **178,22** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **374,64** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"

Идентификатор: 0f25860d-2c96-4b97-837e-b8a69dd0baef

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07D702C5E74A

04.12.23 09:52 (MSK)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР