

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Ново-Александровская, д. 24, лит. А**
 Адрес: **Ново-Александровская ул, д. 24, лит. А**
 Обслуживающая организация:

Договор: **37383.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 130736**
 Код УУТЭ:
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	14.07.2025	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 206093	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hхв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,327	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср. = 0,0704
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 98,1	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0
				Gгвс. = 28,16 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2023 по 22.11.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.10.2023	24,00	*	139,35	127,91	11,44	70,78	45,91	24,87			10,63		10,63	10,87		10,87		69,65				3,99
24.10.2023	24,00	*	139,97	128,34	11,63	71,95	46,34	25,61			10,82		10,82	11,09		11,09		70,75				4,13
25.10.2023	24,00	*	139,17	128,06	11,11	74,76	47,59	27,17			10,26		10,26	10,51		10,51		73,36				4,31
26.10.2023	24,00	*	137,06	125,53	11,53	75,81	47,37	28,44			10,72		10,72	10,99		10,99		74,87				4,45
27.10.2023	24,00	*	136,47	124,90	11,57	74,77	46,83	27,94			10,90		10,90	11,16		11,16		72,81				4,36
28.10.2023	24,00		140,56	128,23	12,33	75,96	47,74	28,22			11,56		11,56	11,88		11,88		75,05				4,56
29.10.2023	24,00	*	141,20	129,79	11,41	79,04	49,64	29,40			10,74		10,74	11,01		11,01		77,42				4,72
30.10.2023	24,00		141,47	130,40	11,07	78,77	49,82	28,95			10,17		10,17	10,44		10,44		77,20				4,65
31.10.2023	24,00		140,61	128,80	11,81	77,25	48,94	28,31			10,92		10,92	11,20		11,20		76,02				4,56
01.11.2023	24,00	*	145,02	133,57	11,45	78,02	50,84	27,18			10,04		10,04	10,29		10,29		76,42				4,53
02.11.2023	24,00		140,26	127,36	12,90	74,03	47,93	26,10			10,50		10,50	10,74		10,74		72,46				4,28
03.11.2023	24,00		138,00	125,26	12,74	73,72	47,20	26,52			10,57		10,57	10,80		10,80		72,34				4,26
04.11.2023	24,00	*	141,81	129,16	12,65	74,71	48,09	26,62			10,60		10,60	10,81		10,81		73,37				4,39
05.11.2023	24,00		143,11	131,14	11,97	74,61	49,04	25,57			9,80		9,80	10,01		10,01		73,14				4,25
06.11.2023	24,00	*	143,51	129,39	14,12	74,22	48,90	25,32			11,95		11,95	12,25		12,25		72,55				4,33
07.11.2023	24,00	*	141,23	128,55	12,68	72,11	47,70	24,41			10,39		10,39	10,63		10,63		70,52				4,06
08.11.2023	24,00	*	142,35	130,41	11,94	70,89	47,36	23,53			9,82		9,82	10,05		10,05		69,61				3,92
09.11.2023	24,00	*	145,24	132,86	12,38	70,59	47,39	23,20			10,43		10,43	10,65		10,65		69,31				3,96
10.11.2023	24,00	*	146,77	133,73	13,04	71,18	47,67	23,51			10,88		10,88	11,12		11,12		70,11				4,08
11.11.2023	24,00	*	146,47	133,43	13,04	71,10	47,61	23,49			10,85		10,85	11,08		11,08		69,93				4,06
12.11.2023	24,00	*	149,97	133,60	16,37	71,88	47,86	24,02			14,15		14,15	14,48		14,48		70,71				4,39
13.11.2023	24,00	*	143,40	131,07	12,33	71,14	47,27	23,87			10,01		10,01	10,23		10,23		70,63				4,01
14.11.2023	24,00	*	144,40	130,39	14,01	72,26	47,55	24,71			11,83		11,83	12,10		12,10		71,70				4,24
15.11.2023	24,00	*	142,45	129,05	13,40	72,48	47,29	25,19			11,08		11,08	11,34		11,34		72,04				4,22
16.11.2023	24,00	*	141,45	127,88	13,57	73,94	47,38	26,56			11,16		11,16	11,42		11,42		73,74				4,40
17.11.2023	24,00	*	141,29	130,23	11,06	77,66	49,14	28,52			8,87		8,87	9,11		9,11		77,44				4,58
18.11.2023	24,00	*	143,67	130,85	12,82	83,21	51,69	31,52			10,48		10,48	10,81		10,81		82,92				5,20
19.11.2023	24,00	*	145,73	131,52	14,21	84,47	52,48	31,99			12,26		12,26	12,64		12,64		83,60				5,42
20.11.2023	24,00	*	144,39	132,20	12,19	84,58	52,64	31,94			10,07		10,07	10,39		10,39		84,11				5,26
21.11.2023	24,00	*	145,86	133,09	12,77	86,63	53,82	32,81			10,54		10,54	10,90		10,90		86,05				5,48
22.11.2023	24,00	*	143,66	130,63	13,03	86,25	53,32	32,93			10,79		10,79	11,13		11,13		85,39				5,43
Среднее	24,00		142,45	129,91	12,53	75,77	48,72	27,05			10,77		10,77	11,04		11,04		74,68				4,47
Итого	744,00		4415,90	4027,33	388,57						333,79		333,79	342,13		342,13						138,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **3,74** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **1,45** Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **137,03** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **342,13** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"

Идентификатор: 0f25860d-2c96-4b97-837e-b8a69dd0baef

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

04.12.23 09:52 (MSK)

Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07D702C5E74A