

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 70, лит. А**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 70**
 Обслуживающая организация:

Договор: **35525.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление 114688**
 Код УУТЭ:
 график: **95/70**

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 09.12.2023 | Режим (схема): | ОП: СП-0; |
| Вычислитель: СПТ941.11 № 36186 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ | 0,3 | 45 | КТПТР-05 | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ | 0,3 | 45 | КТПТР-05 | |
| Подающий ГВС (M3) | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот. = 0,1525 | Qвент. = 0 | Qтех. = 0 | Qтех.гвс. = 0 | Qгвс. = 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср = 0 | Qгвс.ср = 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот. = 146,4 | Gвент. = 0 | Gтех. = 0 | Gтех.гвс. = 0 | Gгвс. = 0 Gгвс.м = |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2023 по 22.11.2023

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|------------|-----------------|------|------|------|-------|-------|---------------|------------|-------|-------|-----------|------------|------------|--|--------------|
| | | | M1 т | M2 т | dM т | T1 °C | T2 °C | dT °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | M3 т | M4 т | dM т | V3 м3 | V4 м3 | dV (излив) м3 | Vподпит м3 | T3 °C | T4 °C | | P3 кгс/см2 | P4 кгс/см2 | | |
| 23.10.2023 | 24,00 | | 161,50 | 161,63 | -0,13 | 50,00 | 43,25 | 6,75 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,09 |
| 24.10.2023 | 24,00 | | 168,17 | 168,28 | -0,11 | 51,30 | 44,17 | 7,13 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,20 |
| 25.10.2023 | 24,00 | | 168,32 | 168,39 | -0,07 | 52,72 | 45,32 | 7,40 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,25 |
| 26.10.2023 | 24,00 | | 167,66 | 167,64 | 0,02 | 56,53 | 48,17 | 8,36 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,41 |
| 27.10.2023 | 24,00 | | 167,51 | 167,49 | 0,02 | 57,33 | 48,88 | 8,45 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,42 |
| 28.10.2023 | 24,00 | | 168,70 | 168,67 | 0,03 | 55,68 | 47,84 | 7,84 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,33 |
| 29.10.2023 | 24,00 | | 169,14 | 169,09 | 0,05 | 54,44 | 46,56 | 7,88 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,34 |
| 30.10.2023 | 24,00 | | 168,51 | 168,44 | 0,07 | 53,73 | 45,97 | 7,76 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,32 |
| 31.10.2023 | 24,00 | | 167,66 | 167,58 | 0,08 | 54,51 | 46,60 | 7,91 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,34 |
| 01.11.2023 | 24,00 | | 169,65 | 169,57 | 0,08 | 45,41 | 40,28 | 5,13 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,88 |
| 02.11.2023 | 24,00 | | 169,70 | 169,64 | 0,06 | 47,44 | 41,19 | 6,25 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,07 |
| 03.11.2023 | 24,00 | | 169,50 | 169,38 | 0,12 | 52,09 | 44,87 | 7,22 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,23 |
| 04.11.2023 | 24,00 | | 170,46 | 170,34 | 0,12 | 48,37 | 42,17 | 6,20 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,07 |
| 05.11.2023 | 24,00 | | 170,82 | 170,71 | 0,11 | 44,87 | 39,63 | 5,24 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,90 |
| 06.11.2023 | 24,00 | | 170,75 | 170,65 | 0,10 | 43,72 | 38,68 | 5,04 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,87 |
| 07.11.2023 | 24,00 | | 171,23 | 171,12 | 0,11 | 44,61 | 39,45 | 5,16 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,89 |
| 08.11.2023 | 24,00 | | 171,38 | 171,29 | 0,09 | 42,20 | 37,58 | 4,62 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,80 |
| 09.11.2023 | 24,00 | | 171,83 | 171,69 | 0,14 | 43,24 | 38,39 | 4,85 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,84 |
| 10.11.2023 | 24,00 | * | 170,12 | 169,16 | 0,96 | 43,12 | 38,28 | 4,84 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,86 |
| 11.11.2023 | 24,00 | | 169,08 | 169,19 | -0,11 | 43,32 | 38,40 | 4,92 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,84 |
| 12.11.2023 | 24,00 | | 167,56 | 167,67 | -0,11 | 44,69 | 39,39 | 5,30 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,89 |
| 13.11.2023 | 24,00 | | 161,98 | 162,03 | -0,05 | 50,08 | 43,12 | 6,96 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,13 |
| 14.11.2023 | 24,00 | | 160,98 | 160,96 | 0,02 | 53,43 | 45,51 | 7,92 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,28 |
| 15.11.2023 | 24,00 | | 160,81 | 160,78 | 0,03 | 53,44 | 45,51 | 7,93 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,28 |
| 16.11.2023 | 24,00 | | 159,18 | 159,10 | 0,08 | 56,69 | 47,63 | 9,06 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,45 |
| 17.11.2023 | 24,00 | | 158,88 | 158,80 | 0,08 | 58,78 | 49,10 | 9,68 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,55 |
| 18.11.2023 | 24,00 | | 159,55 | 159,43 | 0,12 | 61,45 | 50,91 | 10,54 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,69 |
| 19.11.2023 | 24,00 | | 159,75 | 159,60 | 0,15 | 60,92 | 50,63 | 10,29 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,66 |
| 20.11.2023 | 24,00 | | 158,19 | 158,03 | 0,16 | 61,24 | 50,65 | 10,59 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,69 |
| 21.11.2023 | 24,00 | | 158,20 | 158,02 | 0,18 | 61,22 | 50,60 | 10,62 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,69 |
| 22.11.2023 | 24,00 | | 157,22 | 157,01 | 0,21 | 61,97 | 51,01 | 10,96 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,74 |
| Среднее | 24,00 | | 165,94 | 165,85 | 0,08 | 51,89 | 44,51 | 7,38 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,23 |
| Итого | 744,00 | | 5143,99 | 5141,38 | 2,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38,00 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **3,41** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **38** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 _____ Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"
 Идентификатор: 0f25860d-2c96-4b97-837e-b8a69dd0baef

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Представитель теплоснабжающей организации
ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР 04.12.23 09:52 (MSK) Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A