

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Полярников, д. 5, лит. В**
 Адрес: **Полярников ул, д. 5, лит. В ИТП2**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **37475.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **128300**
 график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	15.07.2025	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 208385	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)				КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,253	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 76,8608	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0
				Gгвс.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2023 по 22.11.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал				
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2		
23.10.2023	24,00		72,02	72,02	0,00	69,07	46,02	23,05																1,66
24.10.2023	24,00		72,73	72,73	0,00	71,65	47,18	24,47																1,78
25.10.2023	24,00		71,28	71,28	0,00	74,26	48,29	25,97																1,85
26.10.2023	24,00		70,54	70,54	0,00	76,09	48,69	27,40																1,93
27.10.2023	24,00		71,24	71,24	0,00	76,50	48,99	27,51																1,96
28.10.2023	24,00		71,76	71,76	0,00	77,11	49,23	27,88																2,00
29.10.2023	24,00		72,17	72,17	0,00	79,62	50,83	28,79																2,08
30.10.2023	24,00		72,79	72,79	0,00	79,37	50,94	28,43																2,07
31.10.2023	24,00		72,89	72,89	0,00	78,12	50,47	27,65																2,02
01.11.2023	24,00		75,02	75,02	0,00	75,16	50,04	25,12																1,89
02.11.2023	24,00		71,52	71,52	0,00	70,98	47,27	23,71																1,70
03.11.2023	24,00		71,15	71,15	0,00	70,35	46,61	23,74																1,69
04.11.2023	24,00		72,44	72,44	0,00	70,34	46,33	24,01																1,74
05.11.2023	24,00		74,48	74,48	0,00	70,89	47,37	23,52																1,75
06.11.2023	24,00		74,48	74,48	0,00	70,68	47,50	23,18																1,73
07.11.2023	24,00		74,04	74,04	0,00	69,83	47,17	22,66																1,68
08.11.2023	24,00		73,79	73,79	0,00	68,71	46,71	22,00																1,62
09.11.2023	24,00		71,54	71,54	0,00	68,26	46,14	22,12																1,59
10.11.2023	24,00		72,21	72,21	0,00	68,78	46,51	22,27																1,61
11.11.2023	24,00		72,67	72,67	0,00	69,20	46,82	22,38																1,63
12.11.2023	24,00		71,52	71,52	0,00	68,41	46,22	22,19																1,59
13.11.2023	24,00		69,79	69,79	0,00	68,23	45,45	22,78																1,59
14.11.2023	24,00		69,80	69,80	0,00	69,74	45,60	24,14																1,69
15.11.2023	24,00		70,73	70,73	0,00	71,93	46,50	25,43																1,80
16.11.2023	24,00		70,65	70,65	0,00	74,98	47,51	27,47																1,94
17.11.2023	24,00		70,83	70,83	0,00	79,30	49,31	29,99																2,13
18.11.2023	24,00		70,42	70,42	0,00	82,61	50,41	32,20																2,27
19.11.2023	24,00		70,92	70,92	0,00	84,40	51,35	33,05																2,35
20.11.2023	24,00		71,91	71,91	0,00	84,78	51,81	32,97																2,37
21.11.2023	24,00		72,90	72,90	0,00	86,70	52,97	33,73																2,46
22.11.2023	24,00		73,11	73,11	0,00	86,94	53,09	33,85																2,48
Среднее	24,00		72,04	72,04	0,00	74,61	48,37	26,25																1,89
Итого	744,00		2233,34	2233,34	0,00																			58,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **3,97** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **58,65** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"

Идентификатор: 5b2c8274-889a-433f-8732-b9589b1ab54a

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A

04.12.23 09:54 (MSK)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР