Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор:
Телефон:
Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 71 / СЦО
Строит.Адрес: Седова 71
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация:
Телефон: (812) 313-47-06
Источник 2я Невская котельная
Схема подключения: Двухтрубная
график:

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: Седова 71_СЦО_ноябрь_Н
Вычислитель: СПТ-941 № 24960
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до 02.08.2025
Тхв, гр.С= 3.97
Подающ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax= 30 Термопреобр.: КТПТР-01 Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax= 30 Термопреобр.: КТПТР-01 Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.396 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.10.2023 - 23.11.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.2023	24,00	-	115,86	113,50	2,36	69,83	42,60	27,24																3,26
24.10.2023	24,00	-	115,48	113,27	2,21	72,47	43,55	28,92																3,44
25.10.2023	24,00	-	118,48	116,14	2,34	75,22	44,87	30,35																3,71
26.10.2023	24,00	-	120,42	118,03	2,39	77,15	45,89	31,27																3,88
27.10.2023	24,00	-	122,37	119,89	2,48	77,73	46,33	31,40																3,96
28.10.2023	24,00	-	117,70	115,39	2,31	77,99	46,08	31,92																3,87
29.10.2023	24,00	-	106,48	104,42	2,05	80,74	45,77	34,97																3,82
30.10.2023	24,00	-	104,83	102,87	1,96	80,44	45,54	34,90																3,75
31.10.2023	24,00	-	111,96	109,93	2,02	79,36	46,00	33,36																3,83
01.11.2023	24,00	-	61,71	60,62	1,09	75,77	39,04	36,74																2,31
02.11.2023	24,00	-	108,55	106,66	1,90	72,00	42,45	29,56																3,29
03.11.2023	24,00	-	85,13	83,61	1,52	71,42	43,62	27,80																2,44
04.11.2023	24,00	-	97,81	96,05	1,76	71,21	41,38	29,84																3,00
05.11.2023	24,00	-	72,61	71,21	1,40	71,52	38,42	33,10																2,46
06.11.2023	24,00	-	77,45	76,02	1,43	71,33	38,97	32,35																2,56
07.11.2023	24,00	-	81,64	80,18	1,46	70,63	39,70	30,92																2,59
08.11.2023	24,00	-	76,16	74,79	1,37	69,36	38,17	31,19																2,43
09.11.2023	24,00	-	79,93	78,42	1,52	68,86	38,69	30,17																2,47
10.11.2023	24,00	-	78,39	77,01	1,38	69,45	38,65	30,79																2,47
11.11.2023	24,00	-	78,69	77,36	1,33	69,87	38,70	31,17																2,51
12.11.2023	24,00	-	85,61	84,16	1,45	69,20	39,18	30,02																2,63
13.11.2023	24,00	-	122,63	120,31	2,33	69,23	42,94	26,28																3,33
14.11.2023	24,00	-	123,87	121,54	2,33	70,72	43,74	26,98																3,45
15.11.2023	24,00	-	124,77	122,60	2,17	72,92	44,58	28,34																3,64
16.11.2023	24,00	-	124,78	122,58	2,20	76,02	45,62	30,39																3,90
17.11.2023	24,00	-	124,78	122,42	2,36	80,46	47,27	33,19																4,26
18.11.2023	24,00	-	124,53	122,14	2,39	83,95	48,37	35,58																4,55
19.11.2023	24,00	-	125,02	122,70	2,32	85,84	49,14	36,69																4,71
20.11.2023	24,00	-	125,83	123,59	2,24	86,03	49,34	36,68																4,74
21.11.2023	24,00	-	124,64	122,49	2,15	88,06	50,05	38,01																4,86
22.11.2023	24,00	-	124,99	122,83	2,15	88,35	50,18	38,17																4,89
Среднее	24,00	-	105,26	103,31	1,95	75,59	43,70	31,88																3,45
Итого	744,00		3263,09	3202,71	60,38																			107,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.11.2023 02:00:00	30376,69	29854,71	930,75	-	0,00	-	1090,78	-	10691,00
	22.11.2023 05:00:00	30511,43	29987,12	933,08	-	0,00	-	1096,04	-	10717,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3.97 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 107,01 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_______________ / _______________ /

Представитель теплоснабжающей организации
_______________ / _______________ /

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентское управление
Южный район
Отчет принят
Соколов Д.А. [illegible] 11 2023г.

Соколов Д.А. [illegible] 11 2023г.