

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 104, лит. Р**
 Адрес: **Седова ул, д. 104, лит. Р**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **32822.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **105281**
 график: **150/70**

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 09.08.2025 | Режим (схема): |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 208342 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-32-B1 | 0,067 | 30 | КТП-Н |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-32-B1 | 0,067 | 30 | КТСП-Н |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ-20-B1 | 0,027 | 12 | ТСП-Н |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ | лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$ | | Преобр.давления: |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,184 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qгвс.ср.= 0,045 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 55,2 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 |
| | | | | Gгвс.= 18 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2023 по 22.11.2023

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Qобщ | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|---------|---------------------|---------------|----|---------------|---------------|----|---------------|---------|-------|----|---------|---------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.10.2023 | 24,00 | | 78,65 | 71,17 | 7,48 | 71,01 | 41,53 | 29,48 | | | 8,04 | | 8,04 | 8,26 | | 8,26 | | 70,74 | | | | 2,63 |
| 24.10.2023 | 24,00 | | 78,14 | 71,53 | 6,61 | 72,20 | 41,90 | 30,30 | | | 7,15 | | 7,15 | 7,33 | | 7,33 | | 71,95 | | | | 2,64 |
| 25.10.2023 | 24,00 | | 78,05 | 71,28 | 6,77 | 75,04 | 42,83 | 32,21 | | | 7,28 | | 7,28 | 7,46 | | 7,46 | | 74,61 | | | | 2,80 |
| 26.10.2023 | 24,00 | | 77,00 | 69,81 | 7,19 | 76,08 | 42,30 | 33,78 | | | 7,71 | | 7,71 | 7,92 | | 7,92 | | 76,05 | | | | 2,91 |
| 27.10.2023 | 24,00 | | 76,03 | 69,54 | 6,49 | 75,12 | 41,86 | 33,26 | | | 7,07 | | 7,07 | 7,24 | | 7,24 | | 74,29 | | | | 2,80 |
| 28.10.2023 | 24,00 | | 78,00 | 71,17 | 6,83 | 76,16 | 43,06 | 33,10 | | | 7,40 | | 7,40 | 7,58 | | 7,58 | | 76,08 | | | | 2,88 |
| 29.10.2023 | 24,00 | * | 78,53 | 72,15 | 6,38 | 79,33 | 45,93 | 33,40 | | | 7,00 | | 7,00 | 7,21 | | 7,21 | | 78,73 | | | | 2,92 |
| 30.10.2023 | 24,00 | | 79,01 | 72,65 | 6,36 | 79,05 | 46,49 | 32,56 | | | 7,03 | | 7,03 | 7,23 | | 7,23 | | 78,35 | | | | 2,87 |
| 31.10.2023 | 24,00 | * | 77,71 | 71,68 | 6,03 | 77,51 | 44,96 | 32,55 | | | 6,49 | | 6,49 | 6,67 | | 6,67 | | 77,01 | | | | 2,80 |
| 01.11.2023 | 24,00 | | 81,85 | 75,10 | 6,75 | 78,36 | 46,68 | 31,68 | | | 7,40 | | 7,40 | 7,60 | | 7,60 | | 77,85 | | | | 2,91 |
| 02.11.2023 | 24,00 | | 78,77 | 71,72 | 7,05 | 74,35 | 43,91 | 30,44 | | | 7,61 | | 7,61 | 7,81 | | 7,81 | | 73,79 | | | | 2,71 |
| 03.11.2023 | 24,00 | * | 77,03 | 70,64 | 6,39 | 74,00 | 42,82 | 31,18 | | | 6,83 | | 6,83 | 7,01 | | 7,01 | | 73,45 | | | | 2,67 |
| 04.11.2023 | 24,00 | * | 79,52 | 72,93 | 6,59 | 74,97 | 43,81 | 31,16 | | | 7,17 | | 7,17 | 7,34 | | 7,34 | | 74,60 | | | | 2,77 |
| 05.11.2023 | 24,00 | | 80,66 | 74,13 | 6,53 | 74,89 | 44,72 | 30,17 | | | 7,17 | | 7,17 | 7,35 | | 7,35 | | 74,29 | | | | 2,73 |
| 06.11.2023 | 24,00 | | 80,45 | 73,02 | 7,43 | 74,50 | 44,61 | 29,89 | | | 8,08 | | 8,08 | 8,28 | | 8,28 | | 73,79 | | | | 2,74 |
| 07.11.2023 | 24,00 | | 79,23 | 72,86 | 6,37 | 72,42 | 43,57 | 28,85 | | | 6,95 | | 6,95 | 7,13 | | 7,13 | | 71,75 | | | | 2,56 |
| 08.11.2023 | 24,00 | | 80,59 | 73,67 | 6,92 | 71,15 | 43,47 | 27,68 | | | 7,53 | | 7,53 | 7,69 | | 7,69 | | 70,71 | | | | 2,53 |
| 09.11.2023 | 24,00 | | 79,98 | 73,87 | 6,11 | 70,87 | 43,31 | 27,56 | | | 6,64 | | 6,64 | 6,80 | | 6,80 | | 70,50 | | | | 2,47 |
| 10.11.2023 | 24,00 | | 79,77 | 73,43 | 6,34 | 71,44 | 43,49 | 27,95 | | | 6,91 | | 6,91 | 7,08 | | 7,08 | | 71,13 | | | | 2,51 |
| 11.11.2023 | 24,00 | | 80,12 | 73,18 | 6,94 | 71,35 | 43,36 | 27,99 | | | 7,57 | | 7,57 | 7,75 | | 7,75 | | 70,99 | | | | 2,54 |
| 12.11.2023 | 24,00 | | 81,21 | 72,94 | 8,27 | 72,12 | 43,16 | 28,96 | | | 8,93 | | 8,93 | 9,14 | | 9,14 | | 71,55 | | | | 2,71 |
| 13.11.2023 | 24,00 | | 77,70 | 71,96 | 5,74 | 71,39 | 42,00 | 29,39 | | | 6,41 | | 6,41 | 6,54 | | 6,54 | | 70,97 | | | | 2,52 |
| 14.11.2023 | 24,00 | | 78,36 | 71,35 | 7,01 | 72,54 | 42,10 | 30,44 | | | 7,69 | | 7,69 | 7,85 | | 7,85 | | 72,10 | | | | 2,68 |
| 15.11.2023 | 24,00 | | 77,73 | 70,72 | 7,01 | 72,74 | 41,79 | 30,95 | | | 7,66 | | 7,66 | 7,85 | | 7,85 | | 72,40 | | | | 2,70 |
| 16.11.2023 | 24,00 | | 77,44 | 69,92 | 7,52 | 74,19 | 41,48 | 32,71 | | | 8,25 | | 8,25 | 8,45 | | 8,45 | | 73,99 | | | | 2,85 |
| 17.11.2023 | 24,00 | | 77,46 | 71,33 | 6,13 | 77,99 | 42,86 | 35,13 | | | 6,72 | | 6,72 | 6,93 | | 6,93 | | 78,03 | | | | 2,99 |
| 18.11.2023 | 24,00 | | 78,00 | 71,60 | 6,40 | 83,65 | 44,87 | 38,78 | | | 7,07 | | 7,07 | 7,26 | | 7,26 | | 83,33 | | | | 3,32 |
| 19.11.2023 | 24,00 | | 78,04 | 71,70 | 6,34 | 84,87 | 45,56 | 39,31 | | | 6,97 | | 6,97 | 7,16 | | 7,16 | | 84,04 | | | | 3,36 |
| 20.11.2023 | 24,00 | | 78,90 | 72,25 | 6,65 | 84,92 | 45,68 | 39,24 | | | 7,24 | | 7,24 | 7,47 | | 7,47 | | 84,50 | | | | 3,40 |
| 21.11.2023 | 24,00 | | 79,39 | 73,10 | 6,29 | 86,99 | 46,80 | 40,19 | | | 6,91 | | 6,91 | 7,14 | | 7,14 | | 86,45 | | | | 3,49 |
| 22.11.2023 | 24,00 | | 78,12 | 71,72 | 6,40 | 86,63 | 46,22 | 40,41 | | | 6,94 | | 6,94 | 7,18 | | 7,18 | | 85,74 | | | | 3,46 |
| Среднее | 24,00 | | 78,76 | 72,07 | 6,69 | 76,06 | 43,78 | 32,28 | | | 7,28 | | 7,28 | 7,47 | | 7,47 | | 75,61 | | | | 2,83 |
| Итого | 744,00 | | 2441,44 | 2234,12 | 207,32 | | | | | | 225,82 | | 225,82 | 231,71 | | 231,71 | | | | | | 87,87 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **3,74** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0,78** Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **87,09** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **231,71** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"

Идентификатор: 829c4cfd-f3b1-4333-a25d-d0ee766e0653

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

04.12.23 09:54 (MSK)

Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07D702C5E74A