

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 144, лит. Щ**
 Адрес: **Седова ул, д. 144, лит. Щ**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **32804.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **105286**
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	26.07.2025	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 207107	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-20-B1	0,027	12	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,174	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср. = 0,043
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 52,2	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0
				Gгвс. = 17,2 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2023 по 22.11.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
				т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.10.2023	24,00	*	65,81	58,83	6,98	69,44	40,37	29,07				6,09			6,09	6,23		6,23					2,19
24.10.2023	24,00	*	66,72	59,05	7,67	70,57	40,84	29,73				6,69			6,69	6,87		6,87					2,30
25.10.2023	24,00	*	66,12	58,94	7,18	73,31	41,79	31,52				6,24			6,24	6,43		6,43					2,38
26.10.2023	24,00	*	64,59	57,77	6,82	74,23	41,38	32,85				5,87			5,87	6,06		6,06					2,40
27.10.2023	24,00	*	64,88	57,40	7,48	73,35	40,82	32,53				6,50			6,50	6,68		6,68					2,42
28.10.2023	24,00	*	66,28	58,79	7,49	74,35	41,53	32,82				6,51			6,51	6,69		6,69					2,49
29.10.2023	24,00	*	67,75	59,50	8,25	77,48	43,04	34,44				7,31			7,31	7,52		7,52					2,69
30.10.2023	24,00	*	67,65	59,92	7,73	77,22	43,23	33,99				6,79			6,79	6,98		6,98					2,64
31.10.2023	24,00	*	66,58	59,19	7,39	75,68	42,33	33,35				6,40			6,40	6,59		6,59					2,53
01.11.2023	24,00	*	68,46	61,66	6,80	76,60	44,22	32,38				5,85			5,85	6,02		6,02					2,52
02.11.2023	24,00	*	67,46	59,22	8,24	72,65	41,99	30,66				7,32			7,32	7,50		7,50					2,42
03.11.2023	24,00	*	65,13	58,32	6,81	72,28	41,35	30,93				5,86			5,86	6,03		6,03					2,30
04.11.2023	24,00	*	67,40	60,04	7,36	73,27	42,32	30,95				6,44			6,44	6,60		6,60					2,40
05.11.2023	24,00	*	67,22	60,97	6,25	73,26	43,21	30,05				5,37			5,37	5,51		5,51					2,29
06.11.2023	24,00	*	68,73	60,25	8,48	72,89	43,22	29,67				7,60			7,60	7,80		7,80					2,41
07.11.2023	24,00	*	67,93	59,93	8,00	70,83	42,18	28,65				7,02			7,02	7,20		7,20					2,28
08.11.2023	24,00	*	67,46	60,64	6,82	69,63	41,93	27,70				5,92			5,92	6,04		6,04					2,16
09.11.2023	24,00	*	68,16	60,68	7,48	69,37	41,79	27,58				6,52			6,52	6,70		6,70					2,19
10.11.2023	24,00	*	67,26	60,21	7,05	69,90	41,92	27,98				6,10			6,10	6,28		6,28					2,18
11.11.2023	24,00	*	67,34	60,07	7,27	69,83	41,75	28,08				6,31			6,31	6,48		6,48					2,20
12.11.2023	24,00	*	68,24	60,10	8,14	70,61	41,91	28,70				7,20			7,20	7,38		7,38					2,30
13.11.2023	24,00	*	65,96	58,99	6,97	69,74	40,68	29,06				6,03			6,03	6,17		6,17					2,20
14.11.2023	24,00	*	66,68	58,73	7,95	70,87	40,67	30,20				7,02			7,02	7,19		7,19					2,34
15.11.2023	24,00	*	65,74	58,26	7,48	71,05	40,39	30,66				6,52			6,52	6,68		6,68					2,32
16.11.2023	24,00	*	65,02	57,76	7,26	72,38	40,25	32,13				6,27			6,27	6,44		6,44					2,38
17.11.2023	24,00	*	66,09	58,74	7,35	76,02	41,42	34,60				6,38			6,38	6,58		6,58					2,59
18.11.2023	24,00	*	67,08	59,02	8,06	81,47	43,16	38,31				7,10			7,10	7,32		7,32					2,92
19.11.2023	24,00	*	67,50	59,12	8,38	82,74	43,88	38,86				7,50			7,50	7,72		7,72					2,99
20.11.2023	24,00	*	66,73	59,60	7,13	82,78	44,08	38,70				6,20			6,20	6,40		6,40					2,90
21.11.2023	24,00	*	67,14	60,10	7,04	84,79	45,08	39,71				6,14			6,14	6,36		6,36					2,99
22.11.2023	24,00	*	65,81	59,02	6,79	84,39	44,63	39,76				5,87			5,87	6,05		6,05					2,92
Среднее	24,00		66,80	59,38	7,42	74,29	42,17	32,12				6,48			6,48	6,66		6,66					2,46
Итого	744,00		2070,92	1840,82	230,10							200,94			200,94	206,50		206,50					76,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **3,74** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **75,38** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **206,5** м.куб.

0,86 Гкал
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"
 Идентификатор: 829c4cfd-f3b1-4333-a25d-d0ee766e0653
 Представитель теплоснабжающей организации
 Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07D702C5E74A
ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР 04.12.23 09:54 (MSK)