

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул, д. 17, корп. 1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная по адресу Елизарова пр., д. 41а**

Договор: **8468.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **28914**
 график: **95/70**

Установленные приборы:	Вычислитель: ВКТ-7 № 219177	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Подающий трубопровод (M1)	расходомер: ПРЭМ	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,8	120	Термопреобр.: КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)				КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,447	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 429,12	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0
				Gгвс.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2023 по 22.11.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал					
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2			
23.10.2023	24,00		401,56	401,56	0,00	52,93	45,14	7,79																	3,14
24.10.2023	24,00		400,79	400,79	0,00	55,03	46,63	8,40																	3,38
25.10.2023	24,00		401,92	401,92	0,00	55,70	47,05	8,65																	3,49
26.10.2023	24,00		402,50	402,50	0,00	55,90	46,95	8,95																	3,61
27.10.2023	24,00		404,27	404,27	0,00	56,62	47,33	9,29																	3,77
28.10.2023	24,00		403,88	403,88	0,00	57,28	47,88	9,40																	3,81
29.10.2023	24,00		404,40	404,40	0,00	58,20	48,57	9,63																	3,90
30.10.2023	24,00		428,85	428,85	0,00	59,45	49,99	9,46																	4,07
31.10.2023	24,00		423,69	423,69	0,00	58,56	49,29	9,27																	3,94
01.11.2023	24,00		433,58	433,58	0,00	56,73	48,43	8,30																	3,61
02.11.2023	24,00		407,32	407,32	0,00	54,84	46,60	8,24																	3,37
03.11.2023	24,00		401,76	401,76	0,00	54,53	46,22	8,31																	3,35
04.11.2023	24,00		401,43	401,43	0,00	54,37	46,19	8,18																	3,29
05.11.2023	24,00		401,43	401,43	0,00	53,35	45,63	7,72																	3,11
06.11.2023	24,00		401,77	401,77	0,00	53,18	45,59	7,59																	3,06
07.11.2023	24,00		400,92	400,92	0,00	52,58	45,19	7,39																	2,97
08.11.2023	24,00		399,15	399,15	0,00	51,72	44,61	7,11																	2,85
09.11.2023	24,00		400,10	400,10	0,00	51,22	44,28	6,94																	2,78
10.11.2023	24,00		401,30	401,30	0,00	50,71	43,91	6,80																	2,74
11.11.2023	24,00		401,41	401,41	0,00	50,94	44,12	6,82																	2,75
12.11.2023	24,00		400,88	400,88	0,00	50,79	43,98	6,81																	2,74
13.11.2023	24,00		401,74	401,74	0,00	50,85	43,84	7,01																	2,83
14.11.2023	24,00		401,67	401,67	0,00	53,06	45,22	7,84																	3,15
15.11.2023	24,00		401,63	401,63	0,00	54,85	46,43	8,42																	3,39
16.11.2023	24,00		400,88	400,88	0,00	56,09	47,16	8,93																	3,59
17.11.2023	24,00		401,08	401,08	0,00	59,08	49,09	9,99																	4,02
18.11.2023	24,00		400,84	400,84	0,00	61,89	50,95	10,94																	4,40
19.11.2023	24,00		401,20	401,20	0,00	61,93	50,98	10,95																	4,40
20.11.2023	24,00		401,22	401,22	0,00	63,27	51,86	11,41																	4,59
21.11.2023	24,00		406,35	406,35	0,00	63,20	52,00	11,20																	4,56
22.11.2023	24,00		423,95	423,95	0,00	63,63	52,65	10,98																	4,66
Среднее	24,00		405,27	405,27	0,00	55,89	47,22	8,67																	3,53
Итого	744,00		12563,50	12563,50	0,00																				109,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **3,41** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **109,32** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"
 Идентификатор: 5b2c8274-889a-433f-8732-b9589b1ab54a
 Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

04.12.23 09:54 Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A (MSK)