

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул, д. 76, лит. В**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9147.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 28445**
 Код УУТЭ:
 график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 208187	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hхв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,343	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0,2618
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0,119
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 104,203	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 47,6 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2023 по 22.11.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.10.2023	24,00	*	89,08	72,90	16,18	70,44	37,72	32,72			13,47		13,47	13,76		13,76		70,39				3,53
24.10.2023	24,00	*	88,83	73,51	15,32	73,08	38,69	34,39			12,78		12,78	13,08		13,08		73,04				3,65
25.10.2023	24,00		85,95	72,07	13,88	75,79	39,25	36,54			11,30		11,30	11,61		11,61		75,73				3,69
26.10.2023	24,00	*	87,01	71,76	15,25	77,64	39,46	38,18			12,82		12,82	13,18		13,18		77,51				3,92
27.10.2023	24,00	*	86,81	72,48	14,33	77,98	39,54	38,44			11,88		11,88	12,20		12,20		77,56				3,90
28.10.2023	24,00	*	88,27	72,55	15,72	78,75	39,80	38,95			13,36		13,36	13,72		13,72		78,68				4,07
29.10.2023	24,00		89,41	72,88	16,53	81,20	40,93	40,27			14,09		14,09	14,50		14,50		80,75				4,28
30.10.2023	24,00	*	88,34	73,57	14,77	80,95	41,10	39,85			12,29		12,29	12,64		12,64		80,58				4,13
31.10.2023	24,00		89,27	73,49	15,78	79,59	40,60	38,99			13,26		13,26	13,63		13,63		78,94				4,12
01.11.2023	24,00	*	90,16	74,98	15,18	76,47	40,58	35,89			12,68		12,68	13,03		13,03		75,72				3,85
02.11.2023	24,00	*	88,12	72,19	15,93	72,31	38,82	33,49			13,51		13,51	13,82		13,82		71,90				3,57
03.11.2023	24,00	*	86,98	72,00	14,98	71,70	38,18	33,52			12,56		12,56	12,84		12,84		71,39				3,49
04.11.2023	24,00	*	89,60	72,83	16,77	71,71	38,28	33,43			14,38		14,38	14,72		14,72		71,47				3,64
05.11.2023	24,00	*	90,74	74,49	16,25	72,22	39,12	33,10			13,79		13,79	14,11		14,11		71,92				3,64
06.11.2023	24,00	*	91,93	74,46	17,47	71,97	39,32	32,65			15,13		15,13	15,45		15,45		71,58				3,69
07.11.2023	24,00	*	90,02	74,05	15,97	71,10	39,05	32,05			13,50		13,50	13,79		13,79		70,72				3,51
08.11.2023	24,00		89,78	73,81	15,97	69,98	38,99	30,99			13,52		13,52	13,80		13,80		69,67				3,41
09.11.2023	24,00		87,52	72,13	15,39	69,57	38,42	31,15			12,95		12,95	13,23		13,23		69,42				3,32
10.11.2023	24,00	*	88,07	72,82	15,25	70,06	38,58	31,48			12,94		12,94	13,20		13,20		69,79				3,36
11.11.2023	24,00		89,45	73,16	16,29	70,51	38,70	31,81			13,91		13,91	14,21		14,21		70,29				3,48
12.11.2023	24,00	*	88,69	72,15	16,54	69,68	38,25	31,43			14,16		14,16	14,46		14,46		69,40				3,42
13.11.2023	24,00	*	85,82	70,93	14,89	69,54	37,66	31,88			12,51		12,51	12,77		12,77		69,41				3,30
14.11.2023	24,00		88,44	70,90	17,54	71,16	37,72	33,44			15,12		15,12	15,45		15,45		71,22				3,62
15.11.2023	24,00		87,66	71,53	16,13	73,39	38,29	35,10			13,90		13,90	14,24		14,24		73,35				3,70
16.11.2023	24,00	*	87,02	71,52	15,50	76,62	38,89	37,73			13,27		13,27	13,63		13,63		76,80				3,89
17.11.2023	24,00	*	91,01	77,83	13,18	81,51	42,86	38,65			11,04		11,04	11,35		11,35		81,11				4,08
18.11.2023	24,00	*	128,49	112,51	15,98	84,49	47,67	36,82			12,78		12,78	13,18		13,18		84,32				5,50
19.11.2023	24,00	*	129,90	113,06	16,84	86,29	48,80	37,49			13,65		13,65	14,11		14,11		86,00				5,70
20.11.2023	24,00		130,72	114,87	15,85	86,73	49,32	37,41			12,45		12,45	12,87		12,87		86,79				5,68
21.11.2023	24,00		131,27	116,24	15,03	88,63	50,40	38,23			11,34		11,34	11,73		11,73		88,21				5,78
22.11.2023	24,00	*	131,69	116,75	14,94	88,86	50,65	38,21			11,23		11,23	11,58		11,58		88,43				5,80
Среднее	24,00		95,36	79,69	15,67	76,13	40,83	35,30			13,08		13,08	13,42		13,42		75,87				4,02
Итого	744,00		2956,05	2470,42	485,63						405,57		405,57	415,89		415,89						124,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **3,97** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **1,93** Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **122,79** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **415,89** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"

Идентификатор: 5b2c8274-889a-433f-8732-b9589b1ab54a

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

04.12.23 09:54 (MSK)

Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07D702C5E74A