

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 84, лит. А**
 Адрес: **Седова ул, д. 84, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **32821.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление 108047**
 Код УУТЭ:
 график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	02.08.2025	Режим (схема):	ОП: А32-00;
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1318919(1)	расходомер: Gmin= Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440ЛВ-32 0,116	ЭРСВ-440ЛВ-32 28,98		Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440ЛВ-32 0,116	ЭРСВ-440ЛВ-32 28,98		Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,346	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 105,114	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2023 по 22.11.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал				
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2		
23.10.2023	24,00		111,12	111,29	-0,17	69,85	46,60	23,25	6,50	3,40														2,58
24.10.2023	24,00		111,68	111,81	-0,13	72,48	47,71	24,77	6,50	3,40														2,76
25.10.2023	24,00		109,53	109,68	-0,15	75,18	48,36	26,82	6,40	3,40														2,93
26.10.2023	24,00		109,20	109,25	-0,05	76,99	48,96	28,03	6,40	3,40														3,06
27.10.2023	24,00		110,42	110,61	-0,19	77,40	49,37	28,03	6,40	3,40														3,09
28.10.2023	24,00		110,52	110,71	-0,19	78,06	49,67	28,39	6,40	3,40														3,13
29.10.2023	24,00		110,85	111,05	-0,20	80,59	51,08	29,51	6,40	3,40														3,27
30.10.2023	24,00		112,10	112,37	-0,27	80,26	51,11	29,15	6,50	3,40														3,26
31.10.2023	24,00		111,84	112,18	-0,34	79,05	50,46	28,59	6,50	3,40														3,19
01.11.2023	24,00		113,73	114,11	-0,38	75,98	49,71	26,27	6,60	3,40														2,98
02.11.2023	24,00		110,20	110,53	-0,33	71,81	47,19	24,62	6,40	3,40														2,70
03.11.2023	24,00		110,38	110,67	-0,29	71,19	46,77	24,42	6,30	3,40														2,69
04.11.2023	24,00		111,62	111,90	-0,28	71,16	46,97	24,19	6,40	3,40														2,69
05.11.2023	24,00		114,14	114,42	-0,28	71,70	47,83	23,87	6,50	3,40														2,72
06.11.2023	24,00		114,19	114,51	-0,32	71,36	47,87	23,49	6,50	3,40														2,67
07.11.2023	24,00		113,82	114,17	-0,35	70,57	47,56	23,01	6,50	3,40														2,61
08.11.2023	24,00		113,22	113,58	-0,36	69,48	47,08	22,40	6,50	3,40														2,52
09.11.2023	24,00		111,18	111,53	-0,35	69,02	46,65	22,37	6,40	3,40														2,47
10.11.2023	24,00		112,09	112,43	-0,34	69,54	47,04	22,50	6,40	3,40														2,51
11.11.2023	24,00		112,56	112,93	-0,37	69,97	47,29	22,68	6,40	3,40														2,54
12.11.2023	24,00		111,16	111,52	-0,36	69,15	46,68	22,47	6,40	3,40														2,48
13.11.2023	24,00		109,73	110,07	-0,34	69,00	46,15	22,85	6,30	3,40														2,49
14.11.2023	24,00		109,76	110,10	-0,34	70,55	46,72	23,83	6,30	3,40														2,60
15.11.2023	24,00		110,61	110,93	-0,32	72,77	47,61	25,16	6,30	3,40														2,77
16.11.2023	24,00		110,52	110,81	-0,29	75,93	48,75	27,18	6,30	3,40														2,99
17.11.2023	24,00		110,54	110,65	-0,11	80,31	50,59	29,72	6,30	3,40														3,28
18.11.2023	24,00		110,39	110,50	-0,11	83,65	51,92	31,73	6,30	3,40														3,50
19.11.2023	24,00		110,92	111,20	-0,28	85,46	52,85	32,61	6,30	3,40														3,61
20.11.2023	24,00		112,80	113,05	-0,25	85,83	53,00	32,83	6,40	3,40														3,70
21.11.2023	24,00		114,19	114,42	-0,23	87,81	54,06	33,75	6,50	3,40														3,85
22.11.2023	24,00		114,84	115,07	-0,23	88,04	54,19	33,85	6,50	3,40														3,88
Среднее	24,00		111,61	111,87	-0,26	75,49	48,96	26,53	6,41	3,40														2,95
Итого	744,00		3459,85	3468,05	-8,20																			91,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
23.11.2023								3691,22	24,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **3,97** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **91,52** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб. **0**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"

Идентификатор: 5b2c8274-889a-433f-8732-b9589b1ab54a

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

04.12.23 09:54 (MSK)

Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A