

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 16, лит. Н**
 Адрес: **Фарфоровская ул, д. 16, лит. И**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **34975.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **112503**
 график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	27.07.2025	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 203849	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)				ТСП-Н
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hхв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,203	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср. = 0,068
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 61,6709	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0
				Gгвс. = 27,2 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2023 по 22.11.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.10.2023	24,00	*	65,95	58,95	7,00	69,83	42,85	26,98			6,76			6,76	6,91		6,91					2,08
24.10.2023	24,00	*	66,65	59,25	7,40	72,44	44,07	28,37			7,14			7,14	7,32		7,32					2,22
25.10.2023	24,00	*	65,07	58,00	7,07	75,09	44,90	30,19			6,77			6,77	6,96		6,96					2,28
26.10.2023	24,00	*	64,91	57,73	7,18	76,93	45,12	31,81			6,93			6,93	7,09		7,09					2,39
27.10.2023	24,00	*	64,34	58,22	6,12	77,31	45,44	31,87			5,94			5,94	6,10		6,10					2,33
28.10.2023	24,00	*	65,90	58,10	7,80	78,04	45,55	32,49			7,60			7,60	7,80		7,80					2,50
29.10.2023	24,00	*	65,77	58,35	7,42	80,52	46,82	33,70			7,08			7,08	7,29		7,29					2,57
30.10.2023	24,00	*	66,54	59,21	7,33	80,27	46,97	33,30			6,98			6,98	7,19		7,19					2,56
31.10.2023	24,00	*	65,95	59,28	6,67	78,95	46,44	32,51			6,40			6,40	6,56		6,56					2,46
01.11.2023	24,00	*	66,82	60,52	6,30	75,95	46,41	29,54			6,02			6,02	6,18		6,18					2,27
02.11.2023	24,00	*	65,60	58,24	7,36	71,77	44,07	27,70			7,13			7,13	7,30		7,30					2,14
03.11.2023	24,00	*	65,80	58,06	7,74	71,11	43,28	27,83			7,41			7,41	7,59		7,59					2,17
04.11.2023	24,00	*	65,58	58,80	6,78	71,10	43,72	27,38			6,49			6,49	6,65		6,65					2,09
05.11.2023	24,00	*	66,60	60,16	6,44	71,66	44,61	27,05			6,20			6,20	6,34		6,34					2,09
06.11.2023	24,00	*	67,79	60,08	7,71	71,44	44,66	26,78			7,46			7,46	7,67		7,67					2,16
07.11.2023	24,00	*	67,12	59,89	7,23	70,58	44,15	26,43			7,03			7,03	7,17		7,17					2,10
08.11.2023	24,00	*	66,72	59,50	7,22	69,48	43,81	25,67			7,03			7,03	7,17		7,17					2,03
09.11.2023	24,00	*	65,07	58,27	6,80	69,01	43,25	25,76			6,53			6,53	6,66		6,66					1,97
10.11.2023	24,00	*	66,13	58,85	7,28	69,52	43,72	25,80			7,10			7,10	7,26		7,26					2,02
11.11.2023	24,00	*	66,09	59,14	6,95	69,95	43,89	26,06			6,72			6,72	6,88		6,88					2,03
12.11.2023	24,00	*	65,74	58,26	7,48	69,14	43,09	26,05			7,26			7,26	7,40		7,40					2,03
13.11.2023	24,00	*	64,37	57,23	7,14	68,96	42,18	26,78			6,85			6,85	6,99		6,99					2,03
14.11.2023	24,00	*	63,90	57,24	6,66	70,50	42,49	28,01			6,39			6,39	6,52		6,52					2,07
15.11.2023	24,00	*	63,72	57,75	5,97	72,72	43,19	29,53			5,76			5,76	5,88		5,88					2,14
16.11.2023	24,00	*	64,46	57,79	6,67	75,83	44,23	31,60			6,48			6,48	6,64		6,64					2,33
17.11.2023	24,00	*	63,34	57,97	5,37	80,20	45,96	34,24			5,12			5,12	5,28		5,28					2,42
18.11.2023	24,00	*	63,94	57,52	6,42	83,56	46,95	36,61			6,04			6,04	6,21		6,21					2,64
19.11.2023	24,00	*	64,76	57,77	6,99	85,36	47,62	37,74			6,51			6,51	6,71		6,71					2,78
20.11.2023	24,00	*	65,59	58,73	6,86	85,76	47,73	38,03			6,31			6,31	6,51		6,51					2,82
21.11.2023	24,00	*	61,57	54,21	7,36	87,67	48,86	38,81			6,94			6,94	7,05		7,05					2,75
22.11.2023	24,00	*	61,11	52,42	8,69	87,87	49,24	38,63			8,32			8,32	8,39		8,39					2,80
Среднее	24,00		65,25	58,24	7,01	75,44	45,01	30,43			6,73			6,73	6,89		6,89					2,30
Итого	744,00		2022,90	1805,49	217,41						208,70			208,70	213,67		213,67					71,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **3,97** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **70,41** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **213,67** м.куб.

0,86 Гкал

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

04.12.23 09:54 (MSK)

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"

Идентификатор: 829c4cfd-f3b1-4333-a25d-d0ee766e0653

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A