

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 26, лит. Д**
 Адрес: **Фарфоровская ул, д. 26, лит. Д**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **36988.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 126851**
 Код УУТЭ:
 график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	30.07.2025	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 219384	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-20-B1	0,027	12	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		Преобр.давления:
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,175	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 53,1646	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0
				Gгвс. = 18 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2023 по 22.11.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.10.2023	24,00	*	102,22	96,68	5,54	69,79	51,27	18,52			5,71		5,71	5,87		5,87		69,84				2,18
24.10.2023	24,00	*	103,14	97,70	5,44	72,42	53,37	19,05			5,61		5,61	5,77		5,77		72,65				2,26
25.10.2023	24,00	*	100,96	96,19	4,77	75,09	54,76	20,33			4,84		4,84	4,97		4,97		75,22				2,32
26.10.2023	24,00	*	102,24	95,64	6,60	76,95	55,82	21,13			6,70		6,70	6,89		6,89		77,22				2,53
27.10.2023	24,00	*	103,10	96,48	6,62	77,33	56,09	21,24			6,47		6,47	6,62		6,62		76,97				2,56
28.10.2023	24,00	*	101,24	96,64	4,60	78,00	56,27	21,73			4,51		4,51	4,63		4,63		77,81				2,46
29.10.2023	24,00	*	103,21	96,88	6,33	80,52	58,16	22,36			6,07		6,07	6,25		6,25		80,06				2,68
30.10.2023	24,00	*	103,10	97,96	5,14	80,26	58,41	21,85			4,80		4,80	4,93		4,93		79,91				2,56
31.10.2023	24,00	*	102,61	97,66	4,95	78,97	57,75	21,22			4,66		4,66	4,80		4,80		78,16				2,47
01.11.2023	24,00	*	105,59	99,97	5,62	75,94	57,15	18,79			5,37		5,37	5,50		5,50		75,06				2,31
02.11.2023	24,00	*	101,20	95,85	5,35	71,74	53,21	18,53			5,15		5,15	5,26		5,26		71,45				2,16
03.11.2023	24,00	*	100,47	95,53	4,94	71,12	52,56	18,56			4,78		4,78	4,88		4,88		70,85				2,13
04.11.2023	24,00	*	102,31	96,82	5,49	71,11	52,95	18,16			5,36		5,36	5,49		5,49		70,95				2,15
05.11.2023	24,00	*	105,24	98,99	6,25	71,65	54,41	17,24			6,12		6,12	6,24		6,24		71,44				2,16
06.11.2023	24,00	*	106,14	98,88	7,26	71,42	54,64	16,78			7,10		7,10	7,27		7,27		71,15				2,18
07.11.2023	24,00	*	105,15	98,53	6,62	70,56	54,09	16,47			6,39		6,39	6,52		6,52		70,20				2,09
08.11.2023	24,00	*	103,77	98,11	5,66	69,44	53,16	16,28			5,53		5,53	5,64		5,64		69,22				1,99
09.11.2023	24,00	*	101,75	96,05	5,70	68,99	52,60	16,39			5,62		5,62	5,74		5,74		69,00				1,97
10.11.2023	24,00	*	102,99	96,99	6,00	69,50	52,88	16,62			5,92		5,92	6,05		6,05		69,32				2,03
11.11.2023	24,00	*	103,76	97,39	6,37	69,94	53,39	16,55			6,26		6,26	6,39		6,39		69,87				2,06
12.11.2023	24,00	*	102,41	95,92	6,49	69,13	52,74	16,39			6,34		6,34	6,47		6,47		68,97				2,02
13.11.2023	24,00	*	101,11	94,00	7,11	68,96	51,68	17,28			7,00		7,00	7,13		7,13		69,04				2,12
14.11.2023	24,00	*	100,07	94,08	5,99	70,50	52,25	18,25			5,86		5,86	5,99		5,99		70,68				2,14
15.11.2023	24,00	*	100,02	94,99	5,03	72,73	53,14	19,59			4,99		4,99	5,11		5,11		72,98				2,23
16.11.2023	24,00	*	100,11	94,98	5,13	75,85	54,48	21,37			4,97		4,97	5,10		5,10		76,25				2,42
17.11.2023	24,00	*	100,29	95,17	5,12	80,26	57,11	23,15			4,99		4,99	5,14		5,14		80,72				2,62
18.11.2023	24,00	*	100,23	94,74	5,49	83,59	58,55	25,04			5,41		5,41	5,56		5,56		83,59				2,84
19.11.2023	24,00	*	101,22	94,90	6,32	85,41	60,07	25,34			6,11		6,11	6,30		6,30		85,24				2,95
20.11.2023	24,00	*	101,93	96,63	5,30	85,78	60,02	25,76			5,14		5,14	5,30		5,30		85,85				2,95
21.11.2023	24,00	*	96,72	90,70	6,02	87,68	61,11	26,57			5,80		5,80	5,89		5,89		66,40				2,95
22.11.2023	24,00	*	92,74	85,83	6,91	87,88	60,46	27,42			6,56		6,56	6,67		6,67		60,38				2,97
Среднее	24,00		101,84	96,03	5,81	75,44	55,31	20,13			5,68		5,68	5,82		5,82		73,76				2,37
Итого	744,00		3157,04	2976,88	180,16						176,14		176,14	180,37		180,37						73,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час
 Период расчета по договору: час

Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **3,97** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **72,74** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **180,37** м.куб.

0,72 Гкал
 0,72 Гкал

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

04.12.23 09:54 (MSK)

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"
 Идентификатор: 829c4cfd-f3b1-4333-a25d-d0ee766e0653
 Представитель теплоснабжающей организации
 Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07D702C5E74A