

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Фарфоровская ул, д. 28, лит. Е**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9336.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 24313**
 Код УУТЭ:
 график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	27.07.2025	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 208240	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-20-B1	0,027	12	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$		Преобр.давления:
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,3033	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0,0146
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср. = 0,0964
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 92,1418	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 5,84
				Gгвс. = 38,56 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2023 по 22.11.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3		P4	
23.10.2023	24,00		131,39	120,97	10,42	69,94	47,97	21,97						134,32	122,28	12,04						3,39	
24.10.2023	24,00		132,07	121,41	10,66	72,58	49,36	23,22						135,22	122,85	12,37						3,59	
25.10.2023	24,00		129,49	119,05	10,44	75,26	50,41	24,85						132,82	120,49	12,33						3,75	
26.10.2023	24,00		127,83	118,27	9,56	77,13	50,97	26,16						131,24	119,71	11,53						3,84	
27.10.2023	24,00		129,41	119,55	9,86	77,64	51,44	26,20						132,93	120,99	11,94						3,90	
28.10.2023	24,00		128,99	119,57	9,42	78,10	51,75	26,35						132,54	121,06	11,48						3,89	
29.10.2023	24,00		128,37	119,99	8,38	80,81	53,40	27,41						132,12	121,67	10,45						3,97	
30.10.2023	24,00		131,49	121,13	10,36	80,56	53,58	26,98						135,28	122,81	12,47						4,11	
31.10.2023	24,00		130,49	120,95	9,54	79,41	53,06	26,35						134,17	122,57	11,60						3,95	
01.11.2023	24,00		133,42	123,67	9,75	76,42	52,39	24,03						136,94	125,29	11,65						3,72	
02.11.2023	24,00		129,47	118,74	10,73	72,10	49,42	22,68						132,55	120,16	12,39						3,47	
03.11.2023	24,00		128,58	118,26	10,32	71,41	48,74	22,67						131,58	119,66	11,92						3,42	
04.11.2023	24,00		128,39	119,44	8,95	71,36	49,07	22,29						131,37	120,88	10,49						3,30	
05.11.2023	24,00		130,92	122,32	8,60	71,92	50,01	21,91						134,02	123,76	10,26						3,30	
06.11.2023	24,00		132,26	122,37	9,89	71,73	50,12	21,61						135,39	123,81	11,58						3,36	
07.11.2023	24,00		133,45	121,74	11,71	70,88	49,63	21,25						136,52	123,18	13,34						3,42	
08.11.2023	24,00		131,19	121,40	9,79	69,75	49,13	20,62						134,14	122,82	11,32						3,19	
09.11.2023	24,00		129,49	118,59	10,90	69,22	48,41	20,81						132,34	119,90	12,44						3,22	
10.11.2023	24,00		129,61	119,82	9,79	69,76	48,77	20,99						132,47	121,26	11,21						3,20	
11.11.2023	24,00		129,65	120,42	9,23	70,20	49,04	21,16						132,57	121,86	10,71						3,20	
12.11.2023	24,00		128,83	118,93	9,90	69,43	48,59	20,84						131,70	120,27	11,43						3,17	
13.11.2023	24,00		127,76	116,75	11,01	69,19	47,77	21,42						130,57	117,95	12,62						3,27	
14.11.2023	24,00		126,68	116,84	9,84	70,66	48,13	22,53						129,54	118,04	11,50						3,33	
15.11.2023	24,00		128,04	117,47	10,57	72,87	49,09	23,78						131,15	118,82	12,33						3,56	
16.11.2023	24,00		127,71	117,67	10,04	75,91	50,36	25,55						131,05	119,11	11,94						3,77	
17.11.2023	24,00		127,67	117,86	9,81	80,36	52,28	28,08						131,36	119,31	12,05						4,10	
18.11.2023	24,00		125,42	117,18	8,24	83,79	53,51	30,28						129,35	118,84	10,51						4,24	
19.11.2023	24,00		126,67	117,61	9,06	85,74	54,57	31,17						130,82	119,29	11,53						4,45	
20.11.2023	24,00		129,61	119,42	10,19	85,95	55,05	30,90						133,82	121,10	12,72						4,57	
21.11.2023	24,00		125,86	115,85	10,01	88,01	56,57	31,44						130,15	117,62	12,53						4,53	
22.11.2023	24,00		121,95	108,49	13,46	88,22	57,23	30,99						126,15	110,20	15,95						4,56	
Среднее	24,00		129,10	119,09	10,01	75,69	50,96	24,73						132,46	120,57	11,89						3,70	
Итого	744,00		4002,16	3691,73	310,43									4106,19	3737,56	368,63						114,74	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **3,97** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **1,23** Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **113,51** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **368,63** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"

Идентификатор: 829c4cfd-f3b1-4333-a25d-d0ee766e0653

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07D702C5E74A

04.12.23 09:54 (MSK)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР