

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Цимбалына, д. 23, лит. А**
 Адрес: **Цимбалына ул, д. 23, лит. А ГВС**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)**

Договор: **36978.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **ГВС**
 Код УУТЭ: **125316**
 график: **130/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 220998	расходомер:	Gmin= Gmax=	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		Термопреобр.:	
Обратный трубопровод (М2)			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,2 30	КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)	ПРЭМ	0,2 30	КТСП-Н
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср 0,038
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 0	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,4132
			Qгвс.ср= 0,1199
			Gтех.гвс= 15,2
			Gгвс.= 47,96
			Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2023 по 22.11.2023

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.10.2023	24,00	*									37,55	6,99	30,56	38,27	6,99	31,28		63,31	31,80			2,16
24.10.2023	24,00	*									38,10	7,04	31,06	38,83	7,04	31,79		64,86	31,47			2,25
25.10.2023	24,00	*									39,60	7,96	31,64	40,38	7,96	32,42		65,30	32,58			2,33
26.10.2023	24,00	*									39,74	8,71	31,03	40,46	8,71	31,75		63,77	32,07			2,25
27.10.2023	24,00	*									42,06	7,23	34,83	42,83	7,23	35,60		63,38	31,76			2,44
28.10.2023	24,00	*									37,06	7,86	29,20	37,75	7,86	29,89		62,37	30,64			2,07
29.10.2023	24,00	*									38,85	7,21	31,64	39,57	7,21	32,36		63,30	30,30			2,24
30.10.2023	24,00	*									37,96	7,82	30,14	38,63	7,82	30,81		62,43	31,39			2,12
31.10.2023	24,00	*									35,92	8,20	27,72	36,55	8,20	28,35		62,10	31,24			1,97
01.11.2023	24,00	*									36,89	8,15	28,74	37,57	8,15	29,42		61,99	32,14			2,02
02.11.2023	24,00	*									39,11	7,54	31,57	39,81	7,54	32,27		62,63	32,36			2,21
03.11.2023	24,00	*									35,82	8,41	27,41	36,48	8,41	28,07		62,43	32,39			1,96
04.11.2023	24,00	*									34,44	8,40	26,04	35,05	8,40	26,65		62,01	31,56			1,87
05.11.2023	24,00	*									35,88	8,61	27,27	36,51	8,61	27,90		62,31	32,29			1,96
06.11.2023	24,00	*									40,42	6,99	33,43	41,19	6,99	34,20		63,25	32,63			2,33
07.11.2023	24,00	*									37,27	8,32	28,95	37,94	8,32	29,62		62,55	33,38			2,06
08.11.2023	24,00	*									35,65	8,36	27,29	36,31	8,36	27,95		63,67	33,45			1,99
09.11.2023	24,00	*									35,94	8,20	27,74	36,62	8,20	28,42		63,88	33,58			2,02
10.11.2023	24,00	*									37,09	8,29	28,80	37,79	8,29	29,50		63,76	33,69			2,09
11.11.2023	24,00	*									33,86	8,84	25,02	34,48	8,84	25,64		63,57	33,08			1,86
12.11.2023	24,00	*									39,58	7,39	32,19	40,33	7,39	32,94		64,44	32,84			2,31
13.11.2023	24,00	*									35,16	8,63	26,53	35,81	8,63	27,18		62,70	32,36			1,93
14.11.2023	24,00	*									38,10	10,34	27,76	38,82	10,37	28,45		63,26	34,56			2,06
15.11.2023	24,00	*									40,59	7,58	33,01	41,35	7,58	33,77		63,35	33,08			2,32
16.11.2023	24,00	*									41,38	7,43	33,95	42,14	7,43	34,71		63,34	32,07			2,38
17.11.2023	24,00	*									38,01	8,71	29,30	38,69	8,71	29,98		62,17	31,90			2,09
18.11.2023	24,00	*									38,74	7,34	31,40	39,44	7,34	32,10		62,14	29,58			2,19
19.11.2023	24,00	*									45,02	6,42	38,60	45,87	6,42	39,45		62,92	30,21			2,64
20.11.2023	24,00	*									39,18	6,87	32,31	39,88	6,87	33,01		62,12	29,93			2,23
21.11.2023	24,00	*									39,66	6,97	32,69	40,38	6,97	33,41		61,89	29,71			2,25
22.11.2023	24,00	*									38,61	7,28	31,33	39,29	7,28	32,01		61,74	30,44			2,16
Среднее	24,00										38,17	7,87	30,30	38,87	7,87	31,00		63,00	31,95			2,15
Итого	744,00										1183,24	244,09	939,15	1205,02	244,12	960,90						66,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **3,41** °С
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **63,56** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **960,9** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"

Идентификатор: 829c4cfd-f3b1-4333-a25d-d0ee766e0653

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07D702C5E74A

04.12.23 09:54 (MSK)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР