

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д.24, лит. М**
 Адрес: **Шелгунова ул, д. 24, лит. М**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **28548.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 83441**
 Код УУТЭ:
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ943 № 6100	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТПТР-05
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-20-D	0,08	12	ТПТ-15-2
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	Прообр.давления:	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,164	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср = 0,1276
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 49,2	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0
				Gгвс. = 23,2 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2023 по 22.11.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ	
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3		P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.10.2023	24,00	*	136,56	131,35	5,21	71,03	53,71	17,32						139,70	133,16	6,54						2,66
24.10.2023	24,00	*	136,10	131,76	4,34	72,22	53,88	18,34						139,33	133,58	5,75						2,74
25.10.2023	24,00	*	135,64	130,90	4,74	75,11	55,45	19,66						139,10	132,82	6,28						2,94
26.10.2023	24,00	*	132,75	128,61	4,14	76,06	55,53	20,53						136,22	130,49	5,73						2,97
27.10.2023	24,00	*	131,93	127,85	4,08	75,34	55,09	20,25						135,31	129,70	5,61						2,91
28.10.2023	24,00	*	133,62	129,90	3,72	76,06	55,64	20,42						137,11	131,81	5,30						2,95
29.10.2023	24,00	*	134,64	128,97	5,67	79,42	57,67	21,75						138,45	131,00	7,45						3,27
30.10.2023	24,00	*	133,67	129,22	4,45	79,18	57,68	21,50						137,43	131,25	6,18						3,15
31.10.2023	24,00	*	131,90	128,77	3,13	77,57	56,69	20,88						135,47	130,73	4,74						2,95
01.11.2023	24,00	*	137,38	132,65	4,73	78,57	58,23	20,34						141,19	134,77	6,42						3,08
02.11.2023	24,00	*	134,05	129,94	4,11	74,48	55,52	18,96						137,42	131,85	5,57						2,79
03.11.2023	24,00	*	132,36	128,15	4,21	74,07	54,75	19,32						135,65	129,98	5,67						2,80
04.11.2023	24,00	*	135,47	131,02	4,45	74,99	55,65	19,34						138,91	132,95	5,96						2,88
05.11.2023	24,00	*	136,42	133,05	3,37	75,02	56,11	18,91						139,89	135,04	4,85						2,78
06.11.2023	24,00	*	136,65	131,60	5,05	74,61	55,98	18,63						140,09	133,55	6,54						2,84
07.11.2023	24,00	*	136,39	131,92	4,47	72,52	54,66	17,86						139,65	133,80	5,85						2,69
08.11.2023	24,00	*	137,07	134,05	3,02	71,23	54,14	17,09						140,24	135,92	4,32						2,52
09.11.2023	24,00	*	138,26	133,94	4,32	70,94	53,88	17,06						141,43	135,80	5,63						2,61
10.11.2023	24,00	*	136,44	133,15	3,29	71,48	54,10	17,38						139,62	135,01	4,61						2,56
11.11.2023	24,00	*	136,61	132,63	3,98	71,40	54,00	17,40						139,78	134,48	5,30						2,61
12.11.2023	24,00	*	137,55	132,23	5,32	72,24	54,41	17,83						140,82	134,09	6,73						2,76
13.11.2023	24,00	*	134,90	130,77	4,13	71,46	53,54	17,92						138,03	132,55	5,48						2,65
14.11.2023	24,00	*	134,05	130,09	3,96	72,64	53,89	18,75						137,26	131,89	5,37						2,74
15.11.2023	24,00	*	134,01	128,73	5,28	72,81	53,81	19,00						137,24	130,51	6,73						2,84
16.11.2023	24,00	*	131,70	127,57	4,13	74,18	54,17	20,01						134,98	129,35	5,63						2,87
17.11.2023	24,00	*	131,77	128,23	3,54	77,87	56,05	21,82						135,36	130,14	5,22						3,09
18.11.2023	24,00	*	131,35	126,49	4,86	83,65	59,04	24,61						135,44	128,57	6,87						3,54
19.11.2023	24,00	*	132,46	126,82	5,64	85,05	59,96	25,09						136,70	128,97	7,73						3,68
20.11.2023	24,00	*	132,10	128,39	3,71	84,95	60,15	24,80						136,33	130,58	5,75						3,52
21.11.2023	24,00	*	132,24	127,86	4,38	87,08	61,34	25,74						136,67	130,12	6,55						3,69
22.11.2023	24,00	*	129,75	125,66	4,09	86,78	61,16	25,62						134,07	127,87	6,20						3,59
Среднее	24,00		134,38	130,07	4,31	76,13	56,00	20,13						137,90	132,01	5,89						2,96
Итого	744,00		4165,79	4032,27	133,52									4274,89	4092,33	182,56						91,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час
 Период расчета по договору: **0** час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **3,74** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **91,17** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **182,56** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"
 Идентификатор: 7e1d85d5-6e9a-4b00-a127-a366a6cfa828

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР 04.12.23 09:55 (MSK) Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D02C5E74A