

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 33, лит. Ж** Договор: **35633.046.6** Телефон: _____ Узел учета: **Общий**
 Адрес: **Шелгунова ул, д. 33** Строит.адрес: _____ Код УУТЭ: **118242**
 Обслуживающая организация: _____ Телефон: _____
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	01.03.2024	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ943 № 6101	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-С1	0,12	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-С1	0,12	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-20-D	0,08	12	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,336	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0,088	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 100,8	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 35,2 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2023 по 22.11.2023																							
Учет отопление (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C		кгс/см2
23.10.2023	24,00	*	101,93	87,08	14,85	71,13	45,19	25,94	7,10	3,50	13,41		13,41	13,72		13,72		70,89			3,70	3,32	
24.10.2023	24,00	*	102,05	87,28	14,77	72,33	45,71	26,62	7,10	3,50	13,33		13,33	13,65		13,65		72,04			3,70	3,40	
25.10.2023	24,00	*	102,13	87,27	14,86	75,24	47,01	28,23	7,10	3,50	13,50		13,50	13,85		13,85		74,93			3,70	3,59	
26.10.2023	24,00	*	99,97	85,57	14,40	76,22	46,90	29,32	7,10	3,50	13,02		13,02	13,37		13,37		76,14			3,70	3,62	
27.10.2023	24,00	*	98,87	85,04	13,83	75,42	46,48	28,94	7,10	3,50	12,45		12,45	12,77		12,77		74,55			3,70	3,51	
28.10.2023	24,00	*	102,19	86,93	15,26	76,24	47,11	29,13	7,10	3,50	13,91		13,91	14,28		14,28		76,29			3,70	3,70	
29.10.2023	24,00	*	102,59	88,03	14,56	79,54	48,98	30,56	7,10	3,50	13,17		13,17	13,54		13,54		78,99			3,70	3,86	
30.10.2023	24,00	*	102,31	88,64	13,67	79,30	49,14	30,16	7,10	3,50	12,29		12,29	12,63		12,63		78,68			3,70	3,77	
31.10.2023	24,00	*	101,11	87,55	13,56	77,70	48,26	29,44	7,10	3,50	12,17		12,17	12,50		12,50		77,32			3,70	3,64	
01.11.2023	24,00	*	105,60	90,63	14,97	78,70	50,06	28,64	7,10	3,50	13,59		13,59	13,97		13,97		78,31			3,70	3,78	
02.11.2023	24,00	*	102,05	87,85	14,20	74,59	47,71	26,88	7,10	3,50	12,79		12,79	13,11		13,11		74,06			3,70	3,43	
03.11.2023	24,00	*	101,52	86,19	15,33	74,22	46,86	27,36	7,10	3,50	13,98		13,98	14,33		14,33		73,95			3,70	3,51	
04.11.2023	24,00	*	102,90	88,67	14,23	75,13	47,78	27,35	7,10	3,50	12,79		12,79	13,12		13,12		74,84			3,70	3,50	
05.11.2023	24,00	*	103,93	90,16	13,77	75,14	48,49	26,65	7,10	3,50	12,34		12,34	12,65		12,65		74,61			3,70	3,45	
06.11.2023	24,00	*	105,31	89,16	16,15	74,71	48,20	26,51	7,10	3,50	14,76		14,76	15,13		15,13		74,05			3,70	3,58	
07.11.2023	24,00	*	104,58	88,63	15,95	72,60	47,12	25,48	7,10	3,50	14,62		14,62	14,97		14,97		71,94			3,70	3,42	
08.11.2023	24,00	*	105,99	89,61	16,38	71,35	46,70	24,65	7,10	3,50	14,98		14,98	15,32		15,32		71,06			3,70	3,39	
09.11.2023	24,00	*	105,96	89,70	16,26	71,07	46,38	24,69	7,10	3,50	14,85		14,85	15,20		15,20		70,87			3,70	3,38	
10.11.2023	24,00	*	94,14	80,55	13,59	71,54	46,52	25,02	7,10	3,50	12,27		12,27	12,55		12,55		71,27			3,70	3,00	
11.11.2023	24,00	*	103,62	88,81	14,81	71,53	46,39	25,14	7,10	3,50	13,39		13,39	13,70		13,70		71,22			3,70	3,30	
12.11.2023	24,00	*	105,25	88,94	16,31	72,34	46,58	25,76	7,10	3,50	14,89		14,89	15,24		15,24		71,84			3,70	3,48	
13.11.2023	24,00	*	102,49	87,34	15,15	71,57	45,64	25,93	7,10	3,50	13,74		13,74	14,06		14,06		71,27			3,70	3,36	
14.11.2023	24,00	*	103,18	86,93	16,25	72,77	46,03	26,74	7,10	3,50	14,85		14,85	15,21		15,21		72,52			3,70	3,52	
15.11.2023	24,00	*	100,74	86,22	14,52	72,95	45,85	27,10	7,10	3,50	13,08		13,08	13,40		13,40		72,80			3,70	3,40	
16.11.2023	24,00	*	99,96	85,47	14,49	74,33	45,96	28,37	7,10	3,50	13,04		13,04	13,36		13,36		74,21			3,70	3,51	
17.11.2023	24,00	*	77,71	72,30	5,41	76,77	47,31	29,46	7,10	3,50	15,76		15,76	16,09		16,09		66,45			3,70	2,55	
18.11.2023	24,00	*	80,75	72,05	8,70	83,92	47,66	36,26	7,10	3,50	14,62		14,62	15,00		15,00		74,40			3,70	3,35	
19.11.2023	24,00	*	102,94	86,91	16,03	85,17	50,41	34,76	7,10	3,50	14,10		14,10	14,55		14,55		84,43			3,70	4,40	
20.11.2023	24,00	*	103,01	87,65	15,36	85,11	50,67	34,44	7,10	3,50	13,29		13,29	13,71		13,71		84,83			3,70	4,34	
21.11.2023	24,00	*	104,22	88,36	15,86	87,23	51,90	35,33	7,10	3,50	13,83		13,83	14,29		14,29		86,77			3,70	4,52	
22.11.2023	24,00	*	102,04	86,92	15,12	86,93	51,47	35,46	7,10	3,50	13,11		13,11	13,55		13,55		86,23			3,70	4,41	
Среднее	24,00		101,00	86,53	14,47	76,22	47,63	28,59	7,10	3,50	13,61		13,61	13,96		13,96		75,22			3,70	3,58	
Итого	744,00		3131,04	2682,44	448,60						421,92		421,92	432,82		432,82						110,99	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: _____ час
 Период превышения t2: _____

Корректировка на температуру холодной воды **3,74 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **109,31** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **432,82** м.куб.

1,68 Гкал

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Телзор"
 Идентификатор: 7e1d85d5-6e9a-4b00-a127-a366a6cfa828
 Представитель теплоснабжающей организации
04.12.23 09:55 Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07D702C5E74A
 (MSK)

ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР