

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 37, лит. Е**
 Адрес: **Шелгунова ул, д. 37**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **35635.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 118244**
 Код УУТЭ:
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	01.03.2024	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ943 № 6057	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-C1	0,12	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-C1	0,12	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-20-D	0,08	12	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hхв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,336	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0,202
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0,0918	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 100,8	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 36,72 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2023 по 22.11.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3		P4	
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2		кгс/см2	Гкал
23.10.2023	24,00	*	94,40	78,74	15,66	70,92	43,19	27,73			15,91		15,91	16,27		16,27		70,66					3,30
24.10.2023	24,00	*	93,09	78,91	14,18	72,12	43,66	28,46			14,37		14,37	14,71		14,71		71,87					3,28
25.10.2023	24,00	*	92,52	78,91	13,61	74,98	44,85	30,13			13,78		13,78	14,13		14,13		74,65					3,41
26.10.2023	24,00	*	91,87	77,32	14,55	75,99	44,78	31,21			14,75		14,75	15,14		15,14		76,01					3,53
27.10.2023	24,00	*	90,43	76,82	13,61	75,18	44,56	30,62			13,73		13,73	14,08		14,08		74,44					3,38
28.10.2023	24,00	*	92,55	78,65	13,90	76,00	44,95	31,05			14,06		14,06	14,43		14,43		76,07					3,51
29.10.2023	24,00	*	94,42	79,66	14,76	79,27	46,74	32,53			15,05		15,05	15,47		15,47		78,79					3,77
30.10.2023	24,00	*	94,80	80,02	14,78	79,02	46,99	32,03			14,83		14,83	15,24		15,24		78,45					3,74
31.10.2023	24,00	*	93,43	79,07	14,36	77,44	46,06	31,38			14,38		14,38	14,76		14,76		77,00					3,60
01.11.2023	24,00	*	96,62	82,39	14,23	78,44	47,87	30,57			14,27		14,27	14,67		14,67		78,06					3,64
02.11.2023	24,00	*	88,64	74,72	13,92	74,32	45,50	28,82			13,95		13,95	14,30		14,30		73,87					3,20
03.11.2023	24,00	*	91,02	77,85	13,17	73,97	44,64	29,33			13,07		13,07	13,39		13,39		73,61					3,26
04.11.2023	24,00	*	93,09	80,10	12,99	74,88	45,56	29,32			12,84		12,84	13,16		13,16		74,58					3,33
05.11.2023	24,00	*	95,72	81,42	14,30	74,88	46,22	28,66			14,18		14,18	14,54		14,54		74,36					3,41
06.11.2023	24,00	*	85,29	72,05	13,24	74,48	46,07	28,41			13,28		13,28	13,61		13,61		73,79					3,04
07.11.2023	24,00	*	94,40	79,98	14,42	72,38	44,89	27,49			14,39		14,39	14,73		14,73		71,86					3,25
08.11.2023	24,00	*	95,47	80,77	14,70	71,11	44,49	26,62			14,58		14,58	14,91		14,91		70,85					3,20
09.11.2023	24,00	*	96,34	80,85	15,49	70,81	44,30	26,51			15,45		15,45	15,81		15,81		70,56					3,25
10.11.2023	24,00	*	85,87	72,55	13,32	71,28	44,32	26,96			13,29		13,29	13,60		13,60		71,05					2,91
11.11.2023	24,00	*	95,15	80,02	15,13	71,29	44,26	27,03			15,24		15,24	15,59		15,59		71,02					3,25
12.11.2023	24,00	*	96,11	79,70	16,41	72,10	44,63	27,47			16,51		16,51	16,90		16,90		71,62					3,38
13.11.2023	24,00	*	93,63	78,66	14,97	71,34	43,61	27,73			14,93		14,93	15,28		15,28		71,08					3,26
14.11.2023	24,00	*	93,39	78,19	15,20	72,52	43,74	28,78			15,02		15,02	15,38		15,38		72,25					3,36
15.11.2023	24,00	*	91,68	77,63	14,05	72,72	43,62	29,10			14,06		14,06	14,40		14,40		72,53					3,29
16.11.2023	24,00	*	91,14	76,92	14,22	74,08	43,66	30,42			14,11		14,11	14,47		14,47		73,94					3,40
17.11.2023	24,00	*	71,90	67,88	4,02	76,28	44,78	31,50			15,18		15,18	15,49		15,49		65,81					2,45
18.11.2023	24,00	*	122,50	111,63	10,87	83,47	52,36	31,11			14,37		14,37	14,78		14,78		78,88					4,39
19.11.2023	24,00	*	135,59	120,86	14,73	84,95	54,68	30,27			14,58		14,58	15,05		15,05		84,23					4,92
20.11.2023	24,00	*	135,23	121,58	13,65	84,88	54,96	29,92			13,48		13,48	13,91		13,91		84,61					4,81
21.11.2023	24,00	*	136,66	122,20	14,46	86,99	56,27	30,72			14,35		14,35	14,83		14,83		86,53					5,03
22.11.2023	24,00	*	133,33	120,04	13,29	86,70	55,79	30,91			13,15		13,15	13,58		13,58		86,02					4,88
Среднее	24,00		98,59	84,71	13,88	75,96	46,52	29,44			14,36		14,36	14,73		14,73		75,13					3,56
Итого	744,00		3056,28	2626,09	430,19						445,14		445,14	456,61		456,61							110,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **3,74** °С
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **1,61** Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **108,82** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **456,61** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"

Идентификатор: 7e1d85d5-6e9a-4b00-a127-a366a6cfa828

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

04.12.23 09:55 (MSK)

Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07D702C5E74A