

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2023**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 41, лит. Д**  
 Адрес: **Шелгунова ул, д. 41, лит. А**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **35637.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Общий 118270**  
 Код УУТЭ:  
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>01.02.2024</b>	Режим (схема):	<b>ОП: СП-0; МП: СП-0;</b>
Вычислитель: <b>СПТ943 № 6069</b>	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-C1	0,12	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-C1	0,12	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-20-D	0,08	12	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,335</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>	Qтех.гвс. = <b>0</b>	Qгвс. = <b>0,1844</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = <b>0</b>	Qгвс.ср = <b>0,0838</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>100,5</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех. = <b>0</b>	Gтех.гвс. = <b>0</b>	Gгвс. = <b>33,52</b> Gгвс.м =

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2023 по 22.11.2023**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
				т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.10.2023	24,00	*	86,65	73,17	13,48	70,50	41,00	29,50				13,33		13,33	13,63		13,63		69,78				3,11
24.10.2023	24,00	*	87,46	73,24	14,22	71,68	41,28	30,40				14,04		14,04	14,37		14,37		70,85				3,25
25.10.2023	24,00	*	86,40	73,08	13,32	74,50	42,22	32,28				13,06		13,06	13,38		13,38		73,19				3,36
26.10.2023	24,00	*	84,80	71,53	13,27	75,44	41,78	33,66				13,13		13,13	13,46		13,46		74,15				3,42
27.10.2023	24,00	*	85,29	71,11	14,18	74,72	41,32	33,40				14,27		14,27	14,61		14,61		73,16				3,44
28.10.2023	24,00	*	86,30	72,74	13,56	75,44	41,66	33,78				13,48		13,48	13,82		13,82		74,43				3,49
29.10.2023	24,00	*	87,78	73,49	14,29	78,74	43,29	35,45				14,34		14,34	14,72		14,72		76,84				3,74
30.10.2023	24,00	*	86,76	74,41	12,35	78,51	43,49	35,02				12,10		12,10	12,43		12,43		77,15				3,58
31.10.2023	24,00	*	86,35	73,41	12,94	76,93	42,61	34,32				12,61		12,61	12,94		12,94		76,04				3,52
01.11.2023	24,00	*	88,93	76,63	12,30	77,98	44,52	33,46				11,92		11,92	12,24		12,24		77,03				3,53
02.11.2023	24,00	*	87,30	73,67	13,63	73,92	42,64	31,28				13,38		13,38	13,71		13,71		73,02				3,32
03.11.2023	24,00	*	84,87	72,37	12,50	73,48	41,66	31,82				12,16		12,16	12,46		12,46		72,78				3,23
04.11.2023	24,00	*	89,26	74,28	14,98	74,41	42,54	31,87				14,81		14,81	15,18		15,18		73,67				3,49
05.11.2023	24,00	*	89,35	75,68	13,67	74,43	43,39	31,04				13,44		13,44	13,77		13,77		73,44				3,37
06.11.2023	24,00	*	88,83	74,78	14,05	74,02	43,36	30,66				13,82		13,82	14,15		14,15		72,94				3,34
07.11.2023	24,00	*	86,79	74,48	12,31	71,95	42,44	29,51				12,04		12,04	12,32		12,32		71,00				3,09
08.11.2023	24,00	*	88,68	75,23	13,45	70,71	42,18	28,53				13,33		13,33	13,63		13,63		70,06				3,10
09.11.2023	24,00	*	88,73	75,29	13,44	70,41	41,95	28,46				13,20		13,20	13,49		13,49		69,79				3,10
10.11.2023	24,00	*	87,30	74,84	12,46	70,93	42,01	28,92				12,16		12,16	12,44		12,44		70,31				3,05
11.11.2023	24,00	*	89,60	74,44	15,16	70,89	41,85	29,04				15,07		15,07	15,42		15,42		70,31				3,24
12.11.2023	24,00	*	91,02	74,32	16,70	71,69	41,99	29,70				16,58		16,58	16,96		16,96		70,69				3,41
13.11.2023	24,00	*	85,66	73,30	12,36	70,91	41,05	29,86				12,10		12,10	12,37		12,37		70,24				3,07
14.11.2023	24,00	*	87,43	72,78	14,65	72,07	41,07	31,00				14,43		14,43	14,77		14,77		71,21				3,32
15.11.2023	24,00	*	85,67	72,25	13,42	72,27	40,78	31,49				13,15		13,15	13,46		13,46		71,49				3,25
16.11.2023	24,00	*	85,52	71,39	14,13	73,65	40,76	32,89				13,95		13,95	14,29		14,29		72,72				3,39
17.11.2023	24,00	*	64,85	62,01	2,84	75,93	42,12	33,81				13,95		13,95	14,22		14,22		62,95				2,32
18.11.2023	24,00	*	81,04	69,33	11,71	82,58	42,08	40,50				15,78		15,78	16,18		16,18		73,45				3,78
19.11.2023	24,00	*	92,03	76,89	15,14	84,25	45,02	39,23				14,89		14,89	15,33		15,33		81,22				4,30
20.11.2023	24,00	*	90,27	78,00	12,27	84,16	45,42	38,74				11,85		11,85	12,22		12,22		82,64				4,06
21.11.2023	24,00	*	92,76	78,57	14,19	86,28	46,36	39,92				13,89		13,89	14,33		14,33		84,87				4,37
22.11.2023	24,00	*	90,10	77,25	12,85	85,97	46,03	39,94				12,45		12,45	12,84		12,84		84,16				4,20
<b>Среднее</b>	24,00		86,90	73,68	13,22	75,46	42,58	32,89				13,51		13,51	13,84		13,84		73,73				3,43
<b>Итого</b>	<b>744,00</b>		<b>2693,78</b>	<b>2283,96</b>	<b>409,82</b>							<b>418,71</b>		<b>418,71</b>	<b>429,14</b>		<b>429,14</b>						<b>106,24</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды **3,74** °С  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):** **1,53** Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **104,71** Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **429,14** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"

Идентификатор: 7e1d85d5-6e9a-4b00-a127-a366a6cfa828

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

**04.12.23** 09:55 (MSK)

Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07D702C5E74A