Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2023

Абонент: ЖКСР Невского Района | Договор: 9978.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-5 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 115-5 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 115-5 СЦО+ГВС декабрь.Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 208211 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: 04.08.2015 | Тхв.пр.С: 0.03

Подающ. тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32-п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления	
Обратн. тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32-п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления	
тр.д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32-п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20-п	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления	
тр.подпитки(V5):	расходомер	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления	

расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.198 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.14696

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс ср.= Qгвс.ср= 0.0668

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24}","Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.11.2023 - 23.12.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.2023	24.00	-	133.59	125.29	8.30	84.49	62.11	22.38	7.00	5.00		75.10	68.36	6.74	77.48	70.11	7.37	-	84.40	75.46				3.51
24.11.2023	24.00	-	136.72	129.39	7.33	87.10	64.23	22.87	7.00	5.00		76.52	70.62	5.90	79.09	72.54	6.55	-	87.02	77.92				3.61
25.11.2023	24.00	-	133.27	125.15	8.12	89.09	64.83	24.26	7.00	5.00		74.89	68.07	6.82	77.51	70.03	7.48	-	89.00	79.25				3.77
26.11.2023	24.00	-	130.55	122.28	8.27	88.36	63.79	24.57	7.00	5.00		73.19	66.27	6.92	75.72	68.13	7.59	-	88.27	78.34				3.75
27.11.2023	24.00	-	134.56	127.01	7.55	90.22	65.81	24.41	7.00	5.00		74.88	68.93	5.95	77.56	70.91	6.65	-	90.13	80.29				3.79
28.11.2023	24.00	-	136.97	129.93	7.04	88.81	65.50	23.31	7.00	5.00		76.13	70.71	5.42	78.78	72.68	6.10	-	88.73	79.34				3.67
29.11.2023	24.00	-	135.58	128.41	7.17	90.03	65.90	24.13	7.00	5.00		75.56	69.82	5.74	78.24	71.82	6.42	-	89.95	80.25				3.76
30.11.2023	24.00	-	134.53	127.27	7.26	90.02	65.45	24.57	7.00	5.00		73.18	67.34	5.84	75.80	69.30	6.50	-	89.94	79.99				3.79
01.12.2023	24.00	-	134.00	126.36	7.64	89.24	64.74	24.50	7.00	5.00		71.59	65.32	6.27	74.07	67.19	6.88	-	89.15	79.19				3.79
02.12.2023	24.00	-	134.95	126.19	8.76	89.21	64.70	24.51	7.00	5.00		72.60	65.31	7.29	75.16	67.19	7.97	-	89.12	79.14				3.89
03.12.2023	24.00	-	134.03	124.97	9.06	88.60	64.07	24.53	7.00	5.00		72.25	64.73	7.52	74.75	66.51	8.24	-	88.49	78.53				3.88
04.12.2023	24.00	-	133.40	126.02	7.38	89.23	64.53	24.70	7.00	5.00		71.57	65.56	6.01	74.05	67.43	6.62	-	89.14	79.03				3.78
05.12.2023	24.00	-	132.43	125.27	7.16	90.29	65.12	25.17	7.00	5.00		70.95	65.17	5.78	73.45	67.08	6.37	-	90.20	79.87				3.81
06.12.2023	24.00	-	129.35	122.08	7.27	91.85	65.10	26.75	7.00	5.00		69.48	63.48	6.00	72.02	65.36	6.66	-	91.75	80.60				3.95
07.12.2023	24.00	-	130.28	122.61	7.67	93.53	66.22	27.31	7.00	5.00		69.92	63.61	6.31	72.60	65.53	7.07	-	93.43	82.21				4.08
08.12.2023	24.00	-	129.91	122.48	7.43	93.77	65.99	27.78	7.00	5.00		69.81	63.63	6.18	72.51	65.54	6.97	-	93.67	82.09				4.11
09.12.2023	24.00	-	132.04	123.56	8.48	94.65	66.88	27.77	7.00	5.00		71.44	64.39	7.05	74.24	66.31	7.93	-	94.56	83.06				4.25
10.12.2023	24.00	-	131.75	122.90	8.85	94.57	67.01	27.56	7.00	5.00		71.49	63.93	7.56	74.27	65.91	8.36	-	94.46	83.04				4.24
11.12.2023	24.00	-	132.14	124.81	7.33	93.86	66.94	26.92	7.00	5.00		71.09	65.18	5.91	73.82	67.10	6.72	-	93.76	82.63				4.06
12.12.2023	24.00	-	134.68	126.94	7.74	91.43	66.11	25.32	7.00	5.00		72.45	66.23	6.22	75.13	68.18	6.95	-	91.34	80.92				3.94
13.12.2023	24.00	-	136.94	129.92	7.02	90.84	66.28	24.56	7.00	5.00		73.26	67.88	5.38	75.91	69.86	6.05	-	90.75	80.71				3.84
14.12.2023	24.00	-	136.00	127.34	8.66	90.42	65.78	24.64	7.00	5.00		73.34	66.45	6.89	76.00	68.39	7.61	-	90.32	80.23				3.93
15.12.2023	24.00	-	135.10	127.06	8.04	90.12	65.47	24.65	7.00	5.00		72.72	66.41	6.31	75.29	68.33	6.96	-	90.03	79.91				3.87
16.12.2023	24.00	-	135.78	127.92	7.86	89.78	65.57	24.21	7.00	5.00		73.03	66.90	6.13	75.65	68.82	6.83	-	89.68	79.81				3.81
17.12.2023	24.00	-	138.00	129.27	8.73	86.67	64.23	22.44	7.00	5.00		74.61	67.63	6.98	77.10	69.44	7.66	-	86.55	77.48				3.67
18.12.2023	24.00	-	136.86	129.47	7.39	83.51	62.24	21.27	7.00	5.00		73.57	67.86	5.71	75.85	69.54	6.31	-	83.42	74.80				3.38
19.12.2023	24.00	-	140.92	131.98	8.94	80.84	60.90	19.94	7.00	5.00		76.06	69.21	6.85	78.31	70.86	7.45	-	80.77	72.78				3.36
20.12.2023	24.00	-	140.39	132.15	8.24	78.97	59.59	19.38	7.00	5.00		75.59	69.36	6.23	77.70	70.93	6.77	-	78.91	71.08				3.22
21.12.2023	24.00	-	134.96	127.22	7.74	80.86	60.29	20.57	7.00	5.00		72.34	66.76	5.58	74.47	68.38	6.09	-	80.78	72.42				3.25
22.12.2023	24.00	-	135.77	128.21	7.56	80.51	60.14	20.37	7.00	5.00		72.59	67.26	5.33	74.73	68.90	5.83	-	80.43	72.21				3.23
Среднее	24.00	-	134.52	126.65	7.87	88.70	64.52	24.18	7.00	5.00		73.04	66.75	6.29	75.58	68.61	6.97	-	88.61	78.75				3.76
Итого	720.00		4035.45	3799.46	235.99							2191.20	2002.38	188.82	2267.26	2058.30	208.96	0.00						112.95

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.12.2023 02:00:00	86737.50	80754.59	51023.23	46680.64	52396.86	47732.31	1779.18	694.20	18951.00
	22.12.2023 00:00:00	86861.21	80871.14	51089.54	46741.80	52465.12	47794.95	1782.16	695.13	18973.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему: куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0.03 °С = -0.07 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **112.88** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **208.96** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-сервисное агентство № 2 Невского района» № 2 Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 12 2023г.