Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2023

Абонент: ЖКС2 невского Района | Договор: 9067 038 1 | Телефон: | Узел учета: [illegible]
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина [illegible] | Строит.Адрес: Бабушкина [illegible] | Код УУТЭ
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06
Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: четырехтрубная | график

Установленные приборы | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 49 СЦО+ГВС декабрь_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 208366 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: 25.07.2025 | Тхв, гр.С = 0.03
Подающ.тр.(М1): расходомер ПРЭМ 32 Gmin= 0.2 Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления
Обратн.тр.(М2): расходомер ПРЭМ 32 Gmin= 0.2 Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления
тр-д. ГВС(М3): расходомер ПРЭМ 40 п Gmin= Gmax= | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер ПРЭМ 32 п Gmin= Gmax= | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления
тр.подпитки(V5): расходомер Gmin= Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.36 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.36 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.11.2023 - 23.12.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.89	8.01	19.88	28.44	8.01	20.43	-	64.71	41.75				1.47
24.11.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.48	8.29	17.19	25.97	8.29	17.68	-	63.91	41.98				1.28
25.11.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.64	7.88	21.76	30.19	7.88	22.31	-	64.46	41.76				1.58
26.11.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.25	6.91	23.34	30.85	6.91	23.94	-	65.13	39.34				1.70
27.11.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.47	8.30	20.17	29.02	8.30	20.72	-	63.71	41.59				1.47
28.11.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.05	7.78	19.27	27.59	7.78	19.81	-	64.27	41.47				1.42
29.11.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.29	8.17	20.12	28.83	8.17	20.66	-	64.28	41.70				1.48
30.11.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.94	7.55	19.39	27.46	7.55	19.91	-	64.53	40.96				1.43
01.12.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.45	7.69	19.76	28.00	7.69	20.31	-	64.52	41.86				1.45
02.12.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.71	7.80	21.91	30.31	7.80	22.51	-	64.99	42.42				1.60
03.12.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.85	6.90	22.95	30.43	6.90	23.53	-	64.68	40.02				1.65
04.12.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.93	8.85	20.08	29.48	8.85	20.63	-	64.81	43.12				1.49
05.12.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.99	9.52	20.47	30.58	9.52	21.06	-	65.07	44.03				1.53
06.12.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.63	8.08	20.55	29.18	8.08	21.10	-	65.45	41.39				1.54
07.12.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.87	8.69	19.18	28.41	8.69	19.72	-	64.75	41.16				1.45
08.12.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.18	8.33	19.85	28.71	8.33	20.38	-	63.95	40.42				1.47
09.12.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.58	7.14	23.44	31.17	7.14	24.03	-	65.97	40.10				1.73
10.12.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.21	6.40	26.81	33.92	6.40	27.52	-	66.67	39.30				1.96
11.12.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.65	9.14	20.51	30.24	9.14	21.10	-	66.62	44.60				1.57
12.12.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.49	10.11	19.38	30.11	10.14	19.97	-	68.44	45.66				1.56
13.12.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.71	10.39	18.32	29.31	10.45	18.86	-	68.63	46.17				1.49
14.12.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.38	10.57	17.81	28.97	10.59	18.38	-	67.44	46.45				1.42
15.12.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.82	9.32	18.50	28.37	9.32	19.05	-	66.17	44.18				1.43
16.12.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.28	9.23	21.05	30.89	9.23	21.66	-	67.32	45.08				1.62
17.12.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.50	8.37	22.13	31.14	8.37	22.77	-	67.50	43.93				1.69
18.12.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.28	9.20	19.08	28.85	9.20	19.65	-	66.94	44.88				1.48
19.12.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.47	9.37	18.10	28.03	9.37	18.66	-	67.05	44.48				1.43
20.12.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.46	9.18	20.28	30.07	9.18	20.89	-	67.65	44.48				1.58
21.12.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.44	9.28	19.16	29.05	9.28	19.77	-	68.10	45.50				1.51
22.12.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.79	9.53	18.26	28.36	9.53	18.83	-	67.17	45.51				1.43
Среднее	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.82	8.53	20.29	29.40	8.54	20.86	-	65.83	42.84				1.53
Итого	720.00		-	-	-						-	864.68	255.98	608.70	881.93	256.09	625.84	0.00						45.91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.12.2023 00:00:00	136226.11	135759.37	21770.45	6427.77	22221.89	6456.48	3233.78	1174.91	18181.00
	22.12.2023 03:00:00	136263.31	135796.57	21772.42	6429.12	22223.90	6457.83	3234.36	1174.97	18184.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.03 °C = -0.03 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 45.89 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 625.84 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Жилкомсервис №2 Невского района

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 12 2023г.