Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2023

Абонент: ЖКС2 невского Района
Договор: 9002.038.1
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Бабушкина 89-3
Код УУТЭ:

Обслуживающая организация
Телефон: (812) 313-47-06

Источник: Обуховский з.д.
Схема подключения: Двухтрубная
график:

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 89-3_СЦО+ГВС_декабрь ..

Вычислитель: ВКТ-7 № 205751
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до 01.06.2099
Тхв, гр.С: 0.03

Подающ.тр.(M1)	расходомер:	ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2)	расходомер:	ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3)	расходомер:	ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк ГВС(M4)	расходомер:	ПРЭМ 20	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.:	КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5)	расходомер:		Gmin	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(п1-пхв)-M2*(п2-пхв) лето: Q=M1*(п1-пхв)-M2*(п2-пхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.256 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1078

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.049

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24}";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.11.2023 - 23.12.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.2023	24.00	-	113.74	104.75	8.99	83.88	50.06	33.82	7.00	5.00		9.06	0.00	9.06	9.34	0.00	9.34	-	83.18	54.21				4.30
24.11.2023	24.00	-	115.56	107.92	7.64	86.45	51.90	34.55	7.00	5.00		7.79	0.00	7.79	8.02	0.00	8.02	-	85.84	56.19				4.40
25.11.2023	24.00	-	114.40	105.10	9.30	88.53	51.96	36.57	7.00	5.00		9.38	0.00	9.38	9.71	0.00	9.71	-	87.93	56.48				4.67
26.11.2023	24.00	-	112.15	102.65	9.50	87.75	50.72	37.03	7.00	5.00		9.65	0.00	9.65	9.99	0.00	9.99	-	87.14	55.27				4.64
27.11.2023	24.00	-	115.90	106.35	9.55	89.60	52.50	37.10	7.00	5.00		9.57	0.00	9.57	9.89	0.00	9.89	-	89.07	57.00				4.81
28.11.2023	24.00	-	115.99	108.47	7.52	88.25	52.68	35.57	7.00	5.00		7.59	0.00	7.59	7.83	0.00	7.83	-	87.38	57.03				4.53
29.11.2023	24.00	-	115.61	107.26	8.35	89.41	53.01	36.40	7.00	5.00		8.38	0.00	8.38	8.66	0.00	8.66	-	88.87	57.52				4.66
30.11.2023	24.00	-	116.32	107.12	9.20	89.47	52.99	36.48	7.00	5.00		9.31	0.00	9.31	9.62	0.00	9.62	-	88.85	57.41				4.74
01.12.2023	24.00	-	115.81	107.50	8.31	88.65	52.74	35.91	7.00	5.00		8.43	0.00	8.43	8.74	0.00	8.74	-	87.80	57.22				4.61
02.12.2023	24.00	-	116.30	107.80	8.50	88.68	52.77	35.91	7.00	5.00		8.64	0.00	8.64	8.91	0.00	8.91	-	87.83	57.32				4.63
03.12.2023	24.00	-	115.13	106.66	8.47	88.09	52.35	35.74	7.00	5.00		8.52	0.00	8.52	8.79	0.00	8.79	-	87.36	56.79				4.57
04.12.2023	24.00	-	115.48	107.12	8.36	88.58	52.58	36.00	7.00	5.00		8.42	0.00	8.42	8.70	0.00	8.70	-	88.11	57.04				4.61
05.12.2023	24.00	-	114.79	106.33	8.46	89.61	52.79	36.82	7.00	5.00		8.48	0.00	8.48	8.77	0.00	8.77	-	89.11	57.34				4.68
06.12.2023	24.00	-	112.80	104.07	8.73	91.11	52.32	38.79	7.00	5.00		8.75	0.00	8.75	9.06	0.00	9.06	-	90.68	57.12				4.84
07.12.2023	24.00	-	113.00	104.65	8.35	92.96	52.92	40.04	7.00	5.00		8.37	0.00	8.37	8.65	0.00	8.65	-	92.26	57.86				4.98
08.12.2023	24.00	-	113.43	104.51	8.92	93.05	52.48	40.57	7.00	5.00		9.00	0.00	9.00	9.33	0.00	9.33	-	92.50	57.43				5.08
09.12.2023	24.00	-	116.55	105.61	10.94	94.03	53.29	40.74	7.00	5.00		10.91	0.00	10.91	11.31	0.00	11.31	-	93.80	58.23				5.34
10.12.2023	24.00	-	115.17	105.22	9.95	94.04	53.39	40.65	7.00	5.00		9.93	0.00	9.93	10.31	0.00	10.31	-	93.39	58.33				5.22
11.12.2023	24.00	-	116.15	106.50	9.65	93.31	53.59	39.72	7.00	5.00		9.56	0.00	9.56	9.93	0.00	9.93	-	92.63	58.43				5.14
12.12.2023	24.00	-	117.35	108.14	9.21	90.93	53.42	37.51	7.00	5.00		9.14	0.00	9.14	9.46	0.00	9.46	-	90.18	57.98				4.91
13.12.2023	24.00	-	120.04	110.12	9.92	90.39	53.99	36.40	7.00	5.00		9.77	0.00	9.77	10.11	0.00	10.11	-	89.79	58.45				4.91
14.12.2023	24.00	-	118.36	110.11	8.25	89.93	53.99	35.94	7.00	5.00		8.02	0.00	8.02	8.31	0.00	8.31	-	89.10	58.39				4.71
15.12.2023	24.00	-	120.08	110.82	9.26	89.51	53.74	35.77	7.00	5.00		9.22	0.00	9.22	9.54	0.00	9.54	-	88.93	58.16				4.80
16.12.2023	24.00	-	120.01	111.45	8.56	89.27	53.93	35.34	7.00	5.00		8.35	0.00	8.35	8.64	0.00	8.64	-	88.33	58.32				4.71
17.12.2023	24.00	-	122.81	112.76	10.05	86.41	53.23	33.18	7.00	5.00		9.75	0.00	9.75	10.03	0.00	10.03	-	85.21	57.42				4.62
18.12.2023	24.00	-	121.59	112.42	9.17	83.14	51.80	31.34	7.00	5.00		8.89	0.00	8.89	9.15	0.00	9.15	-	82.35	55.77				4.29
19.12.2023	24.00	-	90.19	85.37	4.82	80.13	50.80	29.33	7.00	5.00		9.65	0.00	9.65	9.87	0.00	9.87	-	66.67	49.53				2.90
20.12.2023	24.00	-	60.84	55.93	4.91	74.41	45.23	29.18	7.00	5.00		11.61	0.00	11.61	11.82	0.00	11.82	-	59.93	34.83				2.01
21.12.2023	24.00	-	117.41	108.82	8.59	80.32	49.44	30.88	7.00	5.00		8.40	0.00	8.40	8.66	0.00	8.66	-	79.72	53.19				4.05
22.12.2023	24.00	-	118.83	109.53	9.30	79.95	49.61	30.34	7.00	5.00		9.05	0.00	9.05	9.29	0.00	9.29	-	79.48	53.21				4.07
Среднее	24.00	-	113.73	105.04	8.69	87.99	52.21	35.79	7.00	5.00		9.05	-	9.05	9.35	-	9.35	-	86.45	55.98				4.55
Итого	720.00		3411.79	3151.06	260.73							271.59	0.00	271.59	280.44	0.00	280.44	0.00						136.42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.12.2023 01:00:00	79363.21	71799.56	7187.40	0.43	7368.31	0.43	2277.78	397.78	20124.00
	22.12.2023 00:00:00	79475.87	71903.86	7195.55	0.43	7376.71	0.43	2281.67	398.20	20147.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.03 °C = -0.01 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 136.41 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 280.44 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

______________ /__________/

Представитель теплоснабжающей организации

______________ /__________/

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 12 2023г.