Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 111, лит. А** Договор: **35272.046.6** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 111 ИТП1** Строит.адрес: Код УУТЭ: **114644**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема): **ОП: СП-2; МП: СП-2;**
Вычислитель: **СПТ943.2 № 15831** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ 0,16 72 КТПТР-05
Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ 0,16 72 КТПТР-05
Подающий ГВС (М3) ПРЭМ 0,2 30 ТПТ-15-2
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,7971** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,4297**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,2171**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **239,13** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **86,84** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2023 по 22.12.2023

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Гкал
23.11.2023	24,00	*	247,20	229,17	18,03	84,85	55,01	29,84			15,45		15,45	15,95		15,95		84,37				8,39
24.11.2023	24,00	*	252,56	235,62	16,94	87,42	56,82	30,60			14,07		14,07	14,54		14,54		86,98				8,72
25.11.2023	24,00	*	246,12	230,10	16,02	89,55	57,11	32,44			13,26		13,26	13,72		13,72		88,97				8,93
26.11.2023	24,00	*	242,85	224,38	18,47	88,78	55,96	32,82			15,96		15,96	16,51		16,51		88,24				9,03
27.11.2023	24,00	*	249,46	232,54	16,92	90,64	57,45	33,19			14,18		14,18	14,69		14,69		89,97				9,28
28.11.2023	24,00	*	253,90	236,57	17,33	89,23	57,29	31,94			14,62		14,62	15,13		15,13		88,65				9,13
29.11.2023	24,00	*	251,99	234,71	17,28	90,41	57,74	32,67			14,55		14,55	15,07		15,07		89,91				9,26
30.11.2023	24,00	*	251,21	234,56	16,65	90,47	57,40	33,07			13,89		13,89	14,38		14,38		89,90				9,29
01.12.2023	24,00	*	252,19	234,86	17,33	89,64	57,33	32,31			14,48		14,48	14,99		14,99		89,03				9,17
02.12.2023	24,00	*	253,16	235,31	17,85	89,65	57,40	32,25			14,94		14,94	15,46		15,46		88,96				9,22
03.12.2023	24,00	*	251,12	233,63	17,49	89,04	56,93	32,11			14,68		14,68	15,18		15,18		88,42				9,08
04.12.2023	24,00	*	251,84	233,53	18,31	89,59	57,17	32,42			15,33		15,33	15,87		15,87		89,24				9,24
05.12.2023	24,00	*	248,48	232,41	16,07	90,64	57,41	33,23			13,13		13,13	13,60		13,60		90,20				9,21
06.12.2023	24,00	*	243,70	227,31	16,39	92,22	57,12	35,10			13,50		13,50	14,00		14,00		91,80				9,52
07.12.2023	24,00	*	245,40	228,45	16,95	94,08	57,87	36,21			13,83		13,83	14,36		14,36		93,54				9,90
08.12.2023	24,00	*	246,28	228,01	18,27	94,21	57,50	36,71			14,97		14,97	15,54		15,54		93,60				10,12
09.12.2023	24,00	*	248,93	230,95	17,98	95,15	58,14	37,01			14,51		14,51	15,08		15,08		94,94				10,29
10.12.2023	24,00	*	249,79	230,29	19,50	95,14	58,21	36,93			16,00		16,00	16,62		16,62		94,44				10,39
11.12.2023	24,00	*	250,54	232,54	18,00	94,39	58,30	36,09			14,46		14,46	15,01		15,01		93,77				10,12
12.12.2023	24,00	*	254,27	236,61	17,66	91,92	57,97	33,95			13,95		13,95	14,46		14,46		91,19				9,68
13.12.2023	24,00	*	258,62	240,63	17,99	91,34	58,37	32,97			14,21		14,21	14,72		14,72		90,70				9,61
14.12.2023	24,00	*	255,33	237,86	17,47	90,91	57,93	32,98			13,68		13,68	14,17		14,17		90,31				9,46
15.12.2023	24,00	*	254,27	236,61	17,66	90,53	57,43	33,10			13,91		13,91	14,40		14,40		90,07				9,46
16.12.2023	24,00	*	255,70	237,83	17,87	90,25	57,74	32,51			14,09		14,09	14,58		14,58		89,45				9,37
17.12.2023	24,00	*	260,66	241,08	19,58	87,25	56,79	30,46			15,81		15,81	16,33		16,33		86,12				9,08
18.12.2023	24,00	*	258,32	240,25	18,07	83,98	55,35	28,63			14,40		14,40	14,84		14,84		83,25				8,42
19.12.2023	24,00	*	264,34	246,43	17,91	81,24	54,50	26,74			14,74		14,74	15,17		15,17		80,52				8,07
20.12.2023	24,00	*	269,86	251,75	18,11	79,08	53,63	25,45			14,47		14,47	14,87		14,87		78,64				7,86
21.12.2023	24,00	*	253,91	235,95	17,96	81,23	53,86	27,37			14,51		14,51	14,94		14,94		80,65				7,94
22.12.2023	24,00	*	255,71	237,26	18,45	80,84	53,86	26,98			14,95		14,95	15,39		15,39		80,39				7,92
Среднее	24,00		252,59	234,91	17,68	89,12	56,85	32,27			14,48		14,48	14,99		14,99		88,54				9,17
Итого	**720,00**		**7577,71**	**7047,20**	**530,51**						**434,53**		**434,53**	**449,57**		**449,57**						**275,16**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0,39** °C **0,21** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **274,95** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **449,57** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 7f2f6d07-bea8-453c-aefa-924a1ccb7fac

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПБ",** Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР **29.12.23** 08:59 (MSK) Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A