

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2023**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 111, лит. А**  
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 111 ИТП2**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **35272.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Общий 114644**  
 Код УУТЭ:  
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):	<b>ОП: СП-2; МП: СП-2;</b>
Вычислитель: <b>СПТ943.2 № 10250</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,16	72	КТПТР-05		
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,16	72	КТПТР-05		
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,12	30	ТПТ-15-2		
Циркуляционный ГВС (M4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hхв)$				
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,7971</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>	Qтех.гвс. = <b>0</b>	Qгвс. = <b>0,4297</b>	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = <b>0</b>	Qгвс.ср = <b>0,2171</b>	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>239,13</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех. = <b>0</b>	Gтех.гвс. = <b>0</b>	Gгвс. = <b>86,84</b>	Gгвс.м =

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2023 по 22.12.2023**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4		
23.11.2023	24,00	*	101,29	90,72	10,57	84,05	46,84	37,21			11,71		11,71	12,07		12,07						82,80		4,27
24.11.2023	24,00	*	102,10	93,31	8,79	86,64	48,43	38,21			9,91		9,91	10,23		10,23						85,63		4,34
25.11.2023	24,00	*	101,77	91,07	10,70	88,73	48,68	40,05			11,78		11,78	12,18		12,18						87,61		4,61
26.11.2023	24,00	*	100,62	88,85	11,77	87,96	47,43	40,53			12,84		12,84	13,27		13,27						86,93		4,65
27.11.2023	24,00	*	101,54	92,01	9,53	89,82	48,86	40,96			10,50		10,50	10,87		10,87						88,76		4,63
28.11.2023	24,00	*	102,31	93,63	8,68	88,44	48,92	39,52			9,69		9,69	10,02		10,02						87,28		4,48
29.11.2023	24,00	*	102,69	92,92	9,77	89,59	49,20	40,39			10,80		10,80	11,18		11,18						88,57		4,64
30.11.2023	24,00	*	102,74	92,83	9,91	89,66	49,33	40,33			10,89		10,89	11,26		11,26						88,61		4,64
01.12.2023	24,00	*	101,46	92,84	8,62	88,83	49,13	39,70			9,46		9,46	9,78		9,78						87,67		4,46
02.12.2023	24,00	*	102,11	93,00	9,11	88,83	49,25	39,58			9,94		9,94	10,27		10,27						87,47		4,50
03.12.2023	24,00	*	103,98	92,29	11,69	88,25	48,81	39,44			12,52		12,52	12,94		12,94						87,20		4,68
04.12.2023	24,00	*	102,83	92,31	10,52	88,79	48,87	39,92			11,26		11,26	11,64		11,64						87,89		4,63
05.12.2023	24,00	*	101,69	91,71	9,98	89,79	49,08	40,71			10,72		10,72	11,10		11,10						88,76		4,64
06.12.2023	24,00	*	99,86	89,68	10,18	91,32	48,74	42,58			10,88		10,88	11,27		11,27						90,37		4,76
07.12.2023	24,00	*	100,55	90,12	10,43	93,15	49,26	43,89			11,08		11,08	11,49		11,49						91,95		4,94
08.12.2023	24,00	*	100,45	90,00	10,45	93,27	48,79	44,48			11,08		11,08	11,49		11,49						92,20		4,99
09.12.2023	24,00	*	101,89	91,09	10,80	94,27	49,33	44,94			11,40		11,40	11,83		11,83						93,50		5,12
10.12.2023	24,00	*	101,58	90,92	10,66	94,22	49,45	44,77			11,20		11,20	11,62		11,62						92,96		5,09
11.12.2023	24,00	*	101,98	91,70	10,28	93,49	49,49	44,00			10,80		10,80	11,20		11,20						92,33		5,01
12.12.2023	24,00	*	102,01	93,18	8,83	91,06	49,34	41,72			9,39		9,39	9,73		9,73						89,62		4,70
13.12.2023	24,00	*	104,73	94,75	9,98	90,52	49,72	40,80			10,44		10,44	10,81		10,81						89,35		4,78
14.12.2023	24,00	*	103,86	93,62	10,24	90,09	49,67	40,42			10,75		10,75	11,13		11,13						88,92		4,72
15.12.2023	24,00	*	103,40	93,29	10,11	89,70	49,46	40,24			10,58		10,58	10,95		10,95						88,76		4,67
16.12.2023	24,00	*	105,74	93,74	12,00	89,44	49,58	39,86			12,51		12,51	12,94		12,94						88,25		4,82
17.12.2023	24,00	*	106,85	95,11	11,74	86,50	49,08	37,42			12,23		12,23	12,62		12,62						84,85		4,58
18.12.2023	24,00	*	105,13	94,82	10,31	83,29	47,89	35,40			10,79		10,79	11,12		11,12						82,21		4,22
19.12.2023	24,00	*	107,78	97,43	10,35	80,61	47,46	33,15			10,84		10,84	11,15		11,15						79,52		4,07
20.12.2023	24,00	*	109,59	99,17	10,42	78,48	46,80	31,68			10,97		10,97	11,27		11,27						77,72		3,97
21.12.2023	24,00	*	103,88	93,10	10,78	80,56	46,83	33,73			11,21		11,21	11,53		11,53						79,55		4,02
22.12.2023	24,00	*	103,48	93,70	9,78	80,18	46,72	33,46			10,20		10,20	10,49		10,49						79,28		3,93
Среднее	24,00		103,00	92,76	10,23	88,32	48,68	39,64			10,95		10,95	11,31		11,31						87,22		4,59
<b>Итого</b>	<b>720,00</b>		<b>3089,89</b>	<b>2782,91</b>	<b>306,98</b>						<b>328,37</b>		<b>328,37</b>	<b>339,45</b>		<b>339,45</b>								<b>137,56</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,39** °C

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **137,44** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **339,45** м.куб.

**0,12** Гкал

куб.м

час

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"**

Идентификатор: 7f26d07-bca8-453c-aef6-924a1ccb7fac  
 Представитель теплопоставляющей организации

**29.12.23 08:59 Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07F7D02C5E74A (MSK)**