

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 113, корп. 3, лит. В**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 113, корп. 3**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **33065.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 106107**
 Код УУТЭ:
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	15.07.2025	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207928	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,1	45	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,12	30	КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hхв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,293	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср = 0,0923
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 87,9	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс = 0
				Gгвс. = 36,92 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2023 по 22.12.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
23.11.2023	24,00		98,26	84,21	14,05	83,88	46,19	37,69						101,32	85,11	16,21						4,36	
24.11.2023	24,00		99,31	86,84	12,47	86,44	47,86	38,58						102,60	87,80	14,80						4,43	
25.11.2023	24,00		97,72	84,14	13,58	88,39	47,73	40,66						101,08	85,07	16,01						4,63	
26.11.2023	24,00		96,86	82,28	14,58	87,65	46,56	41,09						100,16	83,19	16,97						4,67	
27.11.2023	24,00		98,59	85,49	13,10	89,49	48,31	41,18						102,05	86,45	15,60						4,70	
28.11.2023	24,00		100,15	87,39	12,76	88,13	48,57	39,56						103,59	88,35	15,24						4,58	
29.11.2023	24,00		98,92	86,50	12,42	89,32	48,94	40,38						102,40	87,46	14,94						4,61	
30.11.2023	24,00		100,03	87,45	12,58	89,32	49,11	40,21						103,53	88,41	15,12						4,64	
01.12.2023	24,00		99,86	88,26	11,60	88,56	49,07	39,49						103,30	89,22	14,08						4,52	
02.12.2023	24,00		101,47	88,41	13,06	88,51	48,99	39,52						104,99	89,37	15,62						4,66	
03.12.2023	24,00		101,91	87,52	14,39	87,89	48,54	39,35						105,41	88,48	16,93						4,72	
04.12.2023	24,00		101,03	87,76	13,27	88,54	48,78	39,76						104,51	88,72	15,79						4,67	
05.12.2023	24,00		100,49	87,27	13,22	89,57	48,92	40,65						104,03	88,23	15,80						4,74	
06.12.2023	24,00		97,28	84,48	12,80	91,08	47,84	43,24						100,82	85,44	15,38						4,82	
07.12.2023	24,00		97,26	84,56	12,70	92,75	48,05	44,70						100,94	85,52	15,42						4,96	
08.12.2023	24,00		97,34	84,30	13,04	92,99	47,71	45,28						101,02	85,26	15,76						5,04	
09.12.2023	24,00		98,89	85,46	13,43	93,90	48,49	45,41						102,68	86,42	16,26						5,15	
10.12.2023	24,00		99,14	85,01	14,13	93,79	48,66	45,13						102,95	85,97	16,98						5,17	
11.12.2023	24,00		98,77	86,26	12,51	93,12	49,01	44,11						102,55	87,22	15,33						4,97	
12.12.2023	24,00		99,82	87,92	11,90	90,73	49,21	41,52						103,43	88,88	14,55						4,74	
13.12.2023	24,00		102,62	89,73	12,89	90,18	49,97	40,21						106,30	90,76	15,54						4,78	
14.12.2023	24,00		101,60	88,41	13,19	89,73	49,64	40,09						105,18	89,39	15,79						4,73	
15.12.2023	24,00		100,14	88,17	11,97	89,41	49,25	40,16						103,64	89,13	14,51						4,62	
16.12.2023	24,00		101,99	88,75	13,24	89,04	49,17	39,87						105,52	89,71	15,81						4,72	
17.12.2023	24,00		106,43	89,63	16,80	86,00	48,77	37,23						109,93	90,64	19,29						4,79	
18.12.2023	24,00		104,64	89,52	15,12	82,88	47,75	35,13						107,84	90,48	17,36						4,40	
19.12.2023	24,00		103,39	91,76	11,63	80,24	47,13	33,11						106,36	92,72	13,64						3,97	
20.12.2023	24,00		104,56	91,66	12,90	78,38	46,15	32,23						107,45	92,53	14,92						3,97	
21.12.2023	24,00		99,63	87,84	11,79	80,22	46,18	34,04						102,53	88,80	13,73						3,94	
22.12.2023	24,00		100,43	88,40	12,03	79,89	46,14	33,75						103,30	89,36	13,94						3,94	
Среднее	24,00		100,28	87,18	13,11	88,00	48,22	39,78						103,71	88,14	15,58						4,62	
Итого	720,00		3008,53	2615,38	393,15									3111,41	2644,09	467,32						138,64	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: **0** час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **0,39 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **138,49** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **467,32** м.куб.

0 час

0 час

час

0,15 Гкал

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 76b29b98-d78e-4965-b053-e21460c4ca4

Представитель теплонабжающей организации

29.12.23 09:00 Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A (MSK)