

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2023**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 83, корп. 1, лит. А**  
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 83, корп. 1, лит. А**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **33952.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Отопление**  
 Код УУТЭ: **109728**  
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>27.08.2024</b>	Режим (схема):
Вычислитель: <b>СПТ940 № 2069</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	PC32-15	0,1	15	КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	PC32-15	0,1	15	КТПТР-05
Подающий ГВС (M3)				Преобр.давления:
Циркуляционный ГВС (M4)				СДВ-И-1,60
Подпиточный трубопровод (Vп)				СДВ-И-1,60
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,155</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>	Qтех.гвс. = <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qот.гвс. = <b>0</b>	Qвент.гвс. = <b>0</b>	Qтех.гвс.ср = <b>0</b>	Qгвс.ср = <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>46,5</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех. = <b>0</b>	Gтех.гвс. = <b>0</b>
				Gгвс. = <b>0</b>

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2023 по 22.12.2023**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал				
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2		
23.11.2023	24,00		38,98	39,35	-0,37	80,84	40,44	40,40	5,20	4,50														1,56
24.11.2023	24,00		40,21	40,61	-0,40	83,42	42,05	41,37	5,30	4,50														1,65
25.11.2023	24,00		39,34	39,73	-0,39	85,30	41,92	43,38	5,20	4,50														1,69
26.11.2023	24,00		38,61	38,99	-0,38	84,49	40,80	43,69	5,20	4,50														1,67
27.11.2023	24,00		39,98	40,39	-0,41	86,35	42,10	44,25	5,30	4,50														1,75
28.11.2023	24,00		40,25	40,65	-0,40	85,22	42,23	42,99	5,30	4,50														1,71
29.11.2023	23,99 *		48,65	49,13	-0,48	86,15	46,67	39,48	5,60	4,40														1,90
30.11.2023	24,00		61,88	62,49	-0,61	86,53	51,86	34,67	6,10	4,30														2,12
01.12.2023	24,00		62,25	62,86	-0,61	85,77	52,20	33,57	6,10	4,30														2,06
02.12.2023	24,00		62,61	63,23	-0,62	85,80	52,39	33,41	6,10	4,30														2,06
03.12.2023	24,00		61,88	62,50	-0,62	85,29	52,10	33,19	6,10	4,30														2,02
04.12.2023	24,00		63,39	64,02	-0,63	85,66	52,60	33,06	6,20	4,30														2,07
05.12.2023	24,00		61,65	62,27	-0,62	86,56	52,35	34,21	6,10	4,30														2,08
06.12.2023	24,00		60,31	60,94	-0,63	87,83	51,90	35,93	6,00	4,30														2,14
07.12.2023	24,00		60,57	61,11	-0,54	89,82	51,70	38,12	6,10	4,40														2,28
08.12.2023	24,00		60,53	61,23	-0,70	89,78	50,72	39,06	6,10	4,40														2,33
09.12.2023	24,00		61,46	62,20	-0,74	90,68	51,44	39,24	6,10	4,40														2,38
10.12.2023	24,00		61,59	62,35	-0,76	90,78	51,65	39,13	6,10	4,30														2,37
11.12.2023	24,00		61,83	62,60	-0,77	90,23	51,69	38,54	6,10	4,30														2,35
12.12.2023	24,00		62,90	63,66	-0,76	88,03	51,67	36,36	6,20	4,30														2,25
13.12.2023	24,00		63,81	64,58	-0,77	87,52	52,19	35,33	6,20	4,30														2,22
14.12.2023	24,00		63,17	63,92	-0,75	87,09	52,08	35,01	6,10	4,30														2,18
15.12.2023	24,00		62,99	63,72	-0,73	86,60	51,95	34,65	6,10	4,30														2,15
16.12.2023	24,00		63,37	64,11	-0,74	86,57	52,36	34,21	6,10	4,30														2,13
17.12.2023	24,00		64,33	65,05	-0,72	84,11	52,02	32,09	6,20	4,20														2,03
18.12.2023	24,00		64,17	64,85	-0,68	80,91	50,52	30,39	6,20	4,20														1,92
19.12.2023	23,00 *		48,26	48,73	-0,47	78,26	49,50	28,76	6,10	4,20														1,37
20.12.2023	19,17		28,89	28,94	-0,05	71,98	42,48	29,50	6,00	4,30														0,85
21.12.2023	24,00		63,06	63,58	-0,52	77,75	48,41	29,34	6,10	4,30														1,83
22.12.2023	24,00		63,24	63,79	-0,55	77,46	48,69	28,77	6,20	4,30														1,79
Среднее	23,81		56,26	56,85	-0,59	85,09	49,02	36,07	5,93	4,34														1,98
Итого	714,16		1674,16	1691,58	-17,42																			58,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2023	77342,9	72193,40						1652,73	18023,60
23.12.2023	79056,4	73924,80						1713,24	18761,80

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **5,84 час**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **5,84 час**

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **0,39 °C**

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **59,4 Гкал**

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

**0,49 Гкал**

**0 куб.м**

**час**

**0 Гкал**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 7f36d07-bca8-453c-aef6-924a1ccb7fac

Представитель теплоснабжающей организации

**29.12.23 08:59 Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07D702C5E74A (MSK)**