

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 89, корп. 1, лит. Ц**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 89, корп. 1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **35015.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 112510**
 Код УУТЭ:
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ 943.2 № 14858	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТПТР-05		
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТПТР-05		
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТПТ-15-2		
Циркуляционный ГВС (M4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,4626	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0,1782	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0,081	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 138,78	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 32,4	Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2023 по 22.12.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
23.11.2023	24,00	*	181,78	165,41	16,37	83,09	47,43	35,66			15,85		15,85	16,33		16,33		82,40					7,27
24.11.2023	24,00	*	186,65	170,73	15,92	85,67	49,27	36,40			15,33		15,33	15,82		15,82		84,98					7,59
25.11.2023	24,00	*	183,90	165,91	17,99	87,72	49,37	38,35			17,40		17,40	17,99		17,99		87,02					7,95
26.11.2023	24,00	*	180,82	161,05	19,77	86,96	48,05	38,91			19,25		19,25	19,89		19,89		86,26					7,99
27.11.2023	24,00	*	184,95	168,14	16,81	88,78	49,71	39,07			16,18		16,18	16,74		16,74		88,01					8,07
28.11.2023	24,00	*	188,50	171,08	17,42	87,50	49,78	37,72			16,86		16,86	17,42		17,42		86,80					7,99
29.11.2023	24,00	*	186,76	169,51	17,25	88,59	50,26	38,33			16,59		16,59	17,16		17,16		88,01					8,04
30.11.2023	24,00	*	185,67	169,46	16,21	88,69	50,05	38,64			15,58		15,58	16,12		16,12		88,05					8,00
01.12.2023	24,00	*	186,37	169,98	16,39	87,87	49,97	37,90			15,71		15,71	16,24		16,24		87,16					7,89
02.12.2023	24,00	*	187,63	170,25	17,38	87,90	50,14	37,76			16,71		16,71	17,28		17,28		87,11					7,97
03.12.2023	24,00	*	187,36	168,10	19,26	87,32	49,70	37,62			18,63		18,63	19,25		19,25		86,65					8,02
04.12.2023	24,00	*	186,71	169,16	17,55	87,76	49,91	37,85			16,89		16,89	17,46		17,46		87,41					7,95
05.12.2023	24,00	*	184,77	168,13	16,64	88,75	50,10	38,65			15,99		15,99	16,54		16,54		88,25					7,99
06.12.2023	24,00	*	182,43	164,01	18,42	90,19	49,49	40,70			17,74		17,74	18,37		18,37		89,78					8,35
07.12.2023	24,00	*	183,86	164,83	19,03	92,09	49,92	42,17			18,32		18,32	18,99		18,99		91,52					8,72
08.12.2023	24,00	*	185,55	163,95	21,60	92,15	49,25	42,90			20,90		20,90	21,67		21,67		91,68					9,04
09.12.2023	24,00	*	191,14	164,72	26,42	93,24	49,90	43,34			25,69		25,69	26,66		26,66		92,87					9,62
10.12.2023	24,00	*	188,86	164,56	24,30	93,31	50,21	43,10			23,57		23,57	24,45		24,45		92,40					9,38
11.12.2023	24,00	*	189,72	166,83	22,89	92,61	50,41	42,20			22,20		22,20	23,02		23,02		91,88					9,17
12.12.2023	24,00	*	192,71	169,34	23,37	90,26	50,41	39,85			22,68		22,68	23,48		23,48		89,49					8,87
13.12.2023	24,00	*	196,65	172,20	24,45	89,72	51,06	38,66			23,75		23,75	24,58		24,58		88,83					8,86
14.12.2023	24,00	*	195,24	172,42	22,82	89,28	51,14	38,14			22,13		22,13	22,90		22,90		88,50					8,62
15.12.2023	24,00	*	197,07	173,28	23,79	88,86	50,90	37,96			23,09		23,09	23,89		23,89		88,32					8,70
16.12.2023	24,00	*	196,31	174,87	21,44	88,64	51,23	37,41			20,77		20,77	21,47		21,47		87,68					8,45
17.12.2023	24,00	*	198,68	177,20	21,48	85,90	50,81	35,09			20,82		20,82	21,49		21,49		84,62					8,07
18.12.2023	24,00	*	196,72	176,97	19,75	82,59	49,52	33,07			19,17		19,17	19,74		19,74		81,78					7,49
19.12.2023	17,00	*	136,55	125,64	10,91	80,10	48,58	31,53			10,53		10,53	10,86		10,86		79,30					4,84
20.12.2023	12,00		96,64	82,20	14,44	76,32	42,48	33,84			14,34		14,34	14,75		14,75		75,81					3,90
21.12.2023	24,00	*	189,37	171,34	18,03	79,70	47,11	32,59			17,54		17,54	18,04		18,04		79,03					7,03
22.12.2023	24,00	*	189,89	172,73	17,16	79,35	47,39	31,96			16,71		16,71	17,18		17,18		78,80					6,89
Среднее	23,37		188,96	169,27	19,70	87,36	49,45	37,91			19,07		19,07	19,71		19,71		86,68					8,17
Итого	701,00		5519,26	4944,00	575,26						556,92		556,92	575,78		575,78							238,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **19 час 6,5 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **19 час 15,55 куб.м**

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **0,39 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **244,99 Гкал**

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **591,33 м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: **7f36d07-bca8-453c-aef6-924a1ccb7faf**
 Представитель теплоснабжающей организации

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

29.12.23 08:59 Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07D702C5E74A (MSK)