

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Елизарова, д. 3, лит. А**
 Адрес: **Елизарова пр-кт, д. 3**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **36465.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **125426**
 график: **147/71**

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 08.04.2025 | Режим (схема): | |
| Вычислитель: ВКТ-7-03 № 280897 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ | 0,3 | 45 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ | 0,3 | 45 | КТПТР-05 | |
| Подающий ГВС (M3) | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,2986 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 | Qгвс.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср.= 0 | Qгвс.ср.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 94,2947 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 | Gгвс.= 0 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2023 по 22.12.2023

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | | |
|------------|---------|----|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|------------|-----------------|------|------|------|-------|-------|---------------|------------|-------|-------|-----------|------------|------------|--|--|--------|
| | | | M1 т | M2 т | dM т | T1 °C | T2 °C | dT °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | M3 т | M4 т | dM т | V3 м3 | V4 м3 | dV (излив) м3 | Vподпит м3 | T3 °C | T4 °C | | P3 кгс/см2 | P4 кгс/см2 | | | |
| 23.11.2023 | 24,00 | | 118,27 | 118,27 | 0,00 | 86,70 | 51,01 | 35,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,23 |
| 24.11.2023 | 24,00 | | 118,51 | 118,51 | 0,00 | 87,14 | 51,49 | 35,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,23 |
| 25.11.2023 | 24,00 | | 117,08 | 117,08 | 0,00 | 86,02 | 50,34 | 35,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,19 |
| 26.11.2023 | 24,00 | | 114,97 | 114,97 | 0,00 | 86,85 | 49,77 | 37,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,27 |
| 27.11.2023 | 24,00 | | 115,67 | 115,67 | 0,00 | 87,60 | 50,43 | 37,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,31 |
| 28.11.2023 | 24,00 | | 118,49 | 118,49 | 0,00 | 89,83 | 52,11 | 37,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,48 |
| 29.11.2023 | 24,00 | | 117,09 | 117,09 | 0,00 | 89,46 | 51,69 | 37,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,43 |
| 30.11.2023 | 24,00 | | 117,73 | 117,73 | 0,00 | 90,84 | 52,48 | 38,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,52 |
| 01.12.2023 | 24,00 | | 115,65 | 115,65 | 0,00 | 90,00 | 51,91 | 38,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,41 |
| 02.12.2023 | 24,00 | | 116,41 | 116,41 | 0,00 | 91,12 | 52,56 | 38,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,50 |
| 03.12.2023 | 24,00 | | 115,69 | 115,69 | 0,00 | 90,75 | 52,28 | 38,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,46 |
| 04.12.2023 | 24,00 * | | 106,32 | 106,61 | -0,29 | 91,62 | 52,36 | 39,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,18 |
| 05.12.2023 | 24,00 | | 117,42 | 117,42 | 0,00 | 93,46 | 53,31 | 40,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,72 |
| 06.12.2023 | 24,00 | | 114,55 | 114,55 | 0,00 | 94,63 | 52,46 | 42,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,84 |
| 07.12.2023 | 24,00 | | 112,73 | 112,73 | 0,00 | 94,63 | 51,73 | 42,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,85 |
| 08.12.2023 | 24,00 | | 115,68 | 115,68 | 0,00 | 95,23 | 51,73 | 43,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,04 |
| 09.12.2023 | 24,00 | | 115,53 | 115,53 | 0,00 | 96,56 | 52,18 | 44,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,14 |
| 10.12.2023 | 24,00 | | 116,87 | 116,87 | 0,00 | 96,72 | 52,55 | 44,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,18 |
| 11.12.2023 | 24,00 | | 117,00 | 117,00 | 0,00 | 96,85 | 52,87 | 43,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,16 |
| 12.12.2023 | 24,00 | | 118,62 | 118,62 | 0,00 | 96,62 | 53,75 | 42,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,10 |
| 13.12.2023 | 24,00 | | 118,58 | 118,58 | 0,00 | 95,08 | 53,61 | 41,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,93 |
| 14.12.2023 | 24,00 | | 121,34 | 121,34 | 0,00 | 92,46 | 53,22 | 39,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,77 |
| 15.12.2023 | 24,00 | | 118,89 | 118,89 | 0,00 | 89,67 | 51,55 | 38,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,54 |
| 16.12.2023 | 24,00 | | 119,59 | 119,59 | 0,00 | 89,43 | 51,87 | 37,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,50 |
| 17.12.2023 | 24,00 | | 119,33 | 119,33 | 0,00 | 86,96 | 51,14 | 35,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,28 |
| 18.12.2023 | 24,00 | | 117,55 | 117,55 | 0,00 | 83,14 | 49,80 | 33,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,92 |
| 19.12.2023 | 24,00 | | 117,20 | 117,20 | 0,00 | 79,75 | 48,21 | 31,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,70 |
| 20.12.2023 | 24,00 | | 115,66 | 115,66 | 0,00 | 79,78 | 48,09 | 31,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,67 |
| 21.12.2023 | 24,00 | | 115,18 | 115,18 | 0,00 | 79,74 | 47,97 | 31,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,66 |
| 22.12.2023 | 24,00 | | 115,67 | 115,67 | 0,00 | 80,24 | 48,25 | 31,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,70 |
| Среднее | 24,00 | | 116,64 | 116,65 | -0,01 | 89,63 | 51,42 | 38,21 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,46 |
| Итого | 720,00 | | 3499,27 | 3499,56 | -0,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133,91 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **2,68 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **133,91** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
 Гкал
 куб.м
 час
0 Гкал
 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____/_____
 Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
 Идентификатор: 76b29b98-d78e-4965-b053-e21460cc4ca4
 Представитель теплонабжающей организации
29.12.23 09:00 Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A (MSK)