Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 17 СЦО
Обслуживающая организация
Источник: 2я Невская котельная

Договор: 9045.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 17
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ
График

Установленные приборы
Часовые и суточн. архивы в файлах: Ивановская 17 СЦО декабрь_Н
Режим (схема)
Вычислитель: ВКТ-7 № 221168
Приборы УУТЭ поверены до 29.03.2025
Тхв, гр.С= 0.47

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.547 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.547 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.11.2023 - 23.12.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.2023	24.00	-	213.00	213.00	0.00	87.26	53.20	34.06	7.00	5.00														7.27
24.11.2023	24.00	-	212.42	212.42	0.00	88.50	53.96	34.54	7.00	5.00														7.35
25.11.2023	24.00	-	206.43	206.43	0.00	87.62	52.55	35.07	7.00	5.00														7.25
26.11.2023	24.00	-	205.74	205.74	0.00	88.42	52.32	36.10	7.00	5.00														7.44
27.11.2023	24.00	-	210.28	210.28	0.00	89.66	53.58	36.08	7.00	5.00														7.60
28.11.2023	24.00	-	218.82	218.82	0.00	91.89	55.68	36.21	7.00	5.00														7.94
29.11.2023	24.00	-	215.90	215.90	0.00	91.29	55.20	36.09	7.00	5.00														7.81
30.11.2023	24.00	-	215.40	215.40	0.00	91.15	55.27	35.88	7.00	5.00														7.75
01.12.2023	24.00	-	216.10	216.10	0.00	91.37	55.49	35.88	7.00	5.00														7.77
02.12.2023	24.00	-	214.92	214.92	0.00	91.43	55.38	36.05	7.00	5.00														7.76
03.12.2023	24.00	-	213.14	213.14	0.00	90.99	54.86	36.13	7.00	5.00														7.72
04.12.2023	24.00	-	213.83	213.83	0.00	92.56	55.51	37.05	7.00	5.00														7.94
05.12.2023	24.00	-	212.48	212.48	0.00	95.02	56.46	38.56	7.00	5.00														8.21
06.12.2023	24.00	-	205.65	205.65	0.00	95.69	55.35	40.34	7.00	5.00														8.32
07.12.2023	24.00	-	204.69	204.69	0.00	95.44	54.56	40.88	7.00	5.00														8.39
08.12.2023	24.00	-	204.35	204.35	0.00	96.24	54.38	41.86	7.00	5.00														8.58
09.12.2023	24.00	-	206.32	206.32	0.00	97.92	55.34	42.58	7.00	5.00														8.81
10.12.2023	24.00	-	206.64	206.64	0.00	98.04	55.49	42.55	7.00	5.00														8.81
11.12.2023	22.00	-	191.46	191.46	0.00	98.05	56.03	42.02	7.00	5.00														8.07
12.12.2023																								
13.12.2023																								
14.12.2023																								
15.12.2023																								
16.12.2023																								
17.12.2023																								
18.12.2023																								
19.12.2023																								
20.12.2023																								
21.12.2023																								
22.12.2023	12.00	-	106.33	106.33	0.00	80.43	50.75	29.68	7.00	5.00														3.16
Среднее	23.30	-	204.70	204.70	-	91.95	54.57	37.38	7.00	5.00														7.70
Итого	466.00		4093.90	4093.90	0.00																			153.95

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	09.12.2023 03:00:00	129941.68	130168.49	-	-	-	-	3048.45	4.61	16691.00
	09.12.2023 17:00:00	130062.08	130288.89	-	-	-	-	3053.59	4.61	16705.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	254 час.			81.49	Гкалл
Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему					куб.м;
Период расчета по договору:					
Период превышения t2:					
Корректировка на температуру холодной воды	0.47 °С	=		0.00	Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок):				**235.44**	Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.					куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
СОКОЛОВ Д.А. 26 12 2023г.