Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 31-3 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ-22

Договор:
Строит. Адрес: Караваевская 31-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ 2 СЦО
Код УУТЭ:

график:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах Караваевская 31-3_ТЦ-2 СЦО декабрь

Вычислитель: ВКТ-7 № 205537
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до 15.07.2025
Тхв, гр.С: 0.2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | ПРЭМ 40 п | Gmin: 0.3 | Gmax: 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | ПРЭМ 40 п | Gmin: 0.3 | Gmax: 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | | Gmin: | Gmax: | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | | Gmin: | Gmax: | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | | Gmin: | Gmax: | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24}";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.11.2023 - 23.12.2023

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.11.2023 | 24.00 | - | 358.01 | 358.01 | 0.00 | 60.97 | 54.21 | 6.76 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.43 |
| 24.11.2023 | 24.00 | - | 357.29 | 357.29 | 0.00 | 61.03 | 54.40 | 6.63 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.38 |
| 25.11.2023 | 24.00 | - | 359.26 | 359.26 | 0.00 | 61.03 | 54.33 | 6.70 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.42 |
| 26.11.2023 | 24.00 | - | 367.35 | 367.35 | 0.00 | 40.39 | 37.25 | 3.14 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.14 |
| 27.11.2023 | 24.00 | - | 363.79 | 363.79 | 0.00 | 52.38 | 46.28 | 6.10 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.21 |
| 28.11.2023 | 24.00 | - | 356.87 | 356.87 | 0.00 | 63.09 | 55.85 | 7.24 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.59 |
| 29.11.2023 | 24.00 | - | 357.49 | 357.49 | 0.00 | 62.88 | 55.75 | 7.13 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.56 |
| 30.11.2023 | 24.00 | | 356.66 | 356.66 | 0.00 | 63.10 | 55.95 | 7.15 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.57 |
| 01.12.2023 | 24.00 | - | 356.69 | 356.69 | 0.00 | 63.00 | 55.93 | 7.07 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.53 |
| 02.12.2023 | 24.00 | - | 355.87 | 355.87 | 0.00 | 62.94 | 55.91 | 7.03 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.51 |
| 03.12.2023 | 24.00 | - | 353.91 | 353.91 | 0.00 | 63.19 | 56.05 | 7.14 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.54 |
| 04.12.2023 | 24.00 | - | 353.32 | 353.32 | 0.00 | 63.98 | 56.67 | 7.31 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.59 |
| 05.12.2023 | 24.00 | - | 352.92 | 352.92 | 0.00 | 65.09 | 57.53 | 7.56 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.68 |
| 06.12.2023 | 24.00 | - | 355.58 | 355.58 | 0.00 | 64.98 | 57.24 | 7.74 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.77 |
| 07.12.2023 | 24.00 | - | 356.86 | 356.86 | 0.00 | 65.12 | 57.20 | 7.92 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.84 |
| 08.12.2023 | 24.00 | - | 356.88 | 356.88 | 0.00 | 65.92 | 57.79 | 8.13 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.91 |
| 09.12.2023 | 24.00 | - | 357.81 | 357.81 | 0.00 | 65.50 | 57.51 | 7.99 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.87 |
| 10.12.2023 | 24.00 | - | 356.24 | 356.24 | 0.00 | 65.81 | 57.79 | 8.02 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.87 |
| 11.12.2023 | 24.00 | - | 354.37 | 354.37 | 0.00 | 66.09 | 58.08 | 8.01 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.85 |
| 12.12.2023 | 24.00 | - | 352.89 | 352.89 | 0.00 | 66.09 | 58.22 | 7.87 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.79 |
| 13.12.2023 | 24.00 | - | 351.13 | 351.13 | 0.00 | 65.64 | 58.02 | 7.62 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.69 |
| 14.12.2023 | 24.00 | - | 350.17 | 350.17 | 0.00 | 63.84 | 56.59 | 7.25 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.55 |
| 15.12.2023 | 24.00 | - | 351.66 | 351.66 | 0.00 | 63.12 | 56.04 | 7.08 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.50 |
| 16.12.2023 | 24.00 | - | 352.47 | 352.47 | 0.00 | 61.89 | 55.11 | 6.78 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.40 |
| 17.12.2023 | 24.00 | - | 352.10 | 352.10 | 0.00 | 60.75 | 54.22 | 6.53 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.31 |
| 18.12.2023 | 24.00 | - | 352.61 | 352.61 | 0.00 | 58.12 | 52.20 | 5.92 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.10 |
| 19.12.2023 | 24.00 | - | 352.86 | 352.86 | 0.00 | 55.92 | 50.43 | 5.49 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.95 |
| 20.12.2023 | 24.00 | - | 351.39 | 351.39 | 0.00 | 55.96 | 50.38 | 5.58 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.97 |
| 21.12.2023 | 24.00 | - | 352.71 | 352.71 | 0.00 | 56.27 | 50.66 | 5.61 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.99 |
| 22.12.2023 | 24.00 | - | 353.81 | 353.81 | 0.00 | 56.27 | 50.70 | 5.57 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.98 |
| Среднее | 24.00 | - | 355.37 | 355.37 | - | 61.35 | 54.48 | 6.87 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.45 |
| Итого | 720.00 | | 10660.97 | 10660.97 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73.49 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.12.2023 02:00:00 | 180714.46 | 180689.70 | | - | - | V4_TV1 | 1036.57 | 1.17 | 19169.00 |
| | 22.12.2023 01:00:00 | 181052.50 | 181027.74 | | - | - | V4_TV1 | 1038.48 | 1.17 | 19192.00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.2 °С = 0.00 Гкал;
**Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 73.49** Гкал;
**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 12 2023г.