

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Караваяевская, д. 27, корп. 2, лит. А**
 Адрес: **Караваяевская ул, д. 27, корп. 2, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваяевская д.31к.2)**

Договор: **36579.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **125290**
 график: **95/70**

| | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 11.09.2024 | Режим (схема): |
| Вычислитель: СПТ940 № 1790 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |
| Подающий трубопровод (M1) | РС32-30 | 0,2 | 30 | КТПТР-05 |
| Обратный трубопровод (M2) | РС32-30 | 0,2 | 30 | КТПТР-05 |
| Подающий ГВС (M3) | | | | СДВ-И-1,60 |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$ | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот. = 0,146 | Qвент. = 0 | Qтех. = 0 | Qтех.гвс. = 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qгвс.ср = 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот. = 140,16 | Gвент. = 0 | Gтех. = 0 | Gтех.гвс. = 0 |
| | | | | Gгвс. = 0 |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2023 по 22.12.2023

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | |
|------------|---------|----|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|------------|-----------------|------|------|------|-------|-------|---------------|------------|-------|-------|-----------|------------|------------|--|-------|
| | | | M1 т | M2 т | dM т | T1 °C | T2 °C | dT °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | M3 т | M4 т | dM т | V3 м3 | V4 м3 | dV (излив) м3 | Vподпит м3 | T3 °C | T4 °C | | P3 кгс/см2 | P4 кгс/см2 | | |
| 23.11.2023 | 24,00 | | 171,47 | 170,37 | 1,10 | 60,83 | 50,65 | 10,18 | 4,20 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | | 1,80 |
| 24.11.2023 | 24,00 | | 171,42 | 170,31 | 1,11 | 60,91 | 50,84 | 10,07 | 4,20 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | | 1,78 |
| 25.11.2023 | 24,00 | | 172,24 | 171,13 | 1,11 | 60,84 | 50,68 | 10,16 | 4,20 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | | 1,81 |
| 26.11.2023 | 11,58 * | | 175,37 | 173,57 | 1,80 | 42,51 | 37,17 | 5,34 | 4,20 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 27.11.2023 | 17,87 * | | 170,71 | 167,48 | 3,23 | 49,76 | 42,78 | 6,98 | 4,20 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | | 1,33 |
| 28.11.2023 | 24,00 | | 169,07 | 167,90 | 1,17 | 62,92 | 53,31 | 9,61 | 4,20 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | | 1,69 |
| 29.11.2023 | 24,00 | | 169,66 | 168,25 | 1,41 | 62,72 | 52,93 | 9,79 | 4,20 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | | 1,73 |
| 30.11.2023 | 24,00 | | 169,74 | 168,60 | 1,14 | 62,91 | 52,65 | 10,26 | 4,20 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | | 1,80 |
| 01.12.2023 | 24,00 | | 168,61 | 167,26 | 1,35 | 62,82 | 53,07 | 9,75 | 4,20 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | | 1,72 |
| 02.12.2023 | 24,00 | | 168,90 | 167,71 | 1,19 | 62,79 | 53,02 | 9,77 | 4,20 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | | 1,71 |
| 03.12.2023 | 24,00 | | 168,74 | 167,58 | 1,16 | 63,00 | 52,92 | 10,08 | 4,20 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | | 1,76 |
| 04.12.2023 | 24,00 | | 168,99 | 167,81 | 1,18 | 63,71 | 53,02 | 10,69 | 4,20 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | | 1,87 |
| 05.12.2023 | 24,00 | | 169,53 | 168,39 | 1,14 | 64,93 | 53,51 | 11,42 | 4,20 | 3,90 | | | | | | | | | | | | | | 2,00 |
| 06.12.2023 | 24,00 | | 170,48 | 169,33 | 1,15 | 64,79 | 53,17 | 11,62 | 4,20 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | | 2,04 |
| 07.12.2023 | 24,00 | | 171,04 | 169,87 | 1,17 | 64,90 | 53,07 | 11,83 | 4,20 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | | 2,08 |
| 08.12.2023 | 24,00 | | 171,29 | 170,14 | 1,15 | 65,75 | 53,56 | 12,19 | 4,20 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | | 2,15 |
| 09.12.2023 | 24,00 | | 171,63 | 170,46 | 1,17 | 65,31 | 53,34 | 11,97 | 4,20 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | | 2,12 |
| 10.12.2023 | 24,00 | | 171,20 | 170,04 | 1,16 | 65,58 | 53,53 | 12,05 | 4,20 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | | 2,12 |
| 11.12.2023 | 24,00 | | 170,26 | 169,11 | 1,15 | 65,89 | 53,84 | 12,05 | 4,20 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | | 2,11 |
| 12.12.2023 | 24,00 | | 169,38 | 168,24 | 1,14 | 65,93 | 54,09 | 11,84 | 4,20 | 3,90 | | | | | | | | | | | | | | 2,07 |
| 13.12.2023 | 24,00 | | 168,66 | 167,52 | 1,14 | 65,53 | 53,99 | 11,54 | 4,20 | 3,90 | | | | | | | | | | | | | | 2,01 |
| 14.12.2023 | 24,00 | | 168,43 | 167,28 | 1,15 | 63,76 | 52,84 | 10,92 | 4,20 | 3,90 | | | | | | | | | | | | | | 1,90 |
| 15.12.2023 | 24,00 | | 169,23 | 168,07 | 1,16 | 62,97 | 52,23 | 10,74 | 4,20 | 3,90 | | | | | | | | | | | | | | 1,88 |
| 16.12.2023 | 24,00 | | 169,41 | 168,23 | 1,18 | 61,80 | 51,50 | 10,30 | 4,20 | 3,90 | | | | | | | | | | | | | | 1,80 |
| 17.12.2023 | 24,00 | | 169,30 | 168,12 | 1,18 | 60,65 | 50,80 | 9,85 | 4,20 | 3,90 | | | | | | | | | | | | | | 1,73 |
| 18.12.2023 | 24,00 | | 169,67 | 168,48 | 1,19 | 58,19 | 49,15 | 9,04 | 4,20 | 3,90 | | | | | | | | | | | | | | 1,59 |
| 19.12.2023 | 24,00 | | 169,92 | 168,72 | 1,20 | 55,85 | 47,45 | 8,40 | 4,20 | 3,90 | | | | | | | | | | | | | | 1,48 |
| 20.12.2023 | 24,00 | | 169,16 | 167,96 | 1,20 | 55,84 | 47,41 | 8,43 | 4,20 | 3,90 | | | | | | | | | | | | | | 1,48 |
| 21.12.2023 | 24,00 | | 169,76 | 168,56 | 1,20 | 56,11 | 47,58 | 8,53 | 4,20 | 3,90 | | | | | | | | | | | | | | 1,50 |
| 22.12.2023 | 24,00 | | 170,27 | 169,07 | 1,20 | 56,15 | 47,65 | 8,50 | 4,20 | 3,90 | | | | | | | | | | | | | | 1,50 |
| Среднее | 23,38 | | 174,62 | 173,32 | 1,30 | 61,19 | 51,06 | 10,13 | 4,20 | 3,84 | | | | | | | | | | | | | | 1,83 |
| Итого | 701,45 | | 5103,54 | 5065,56 | 37,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53,56 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|--------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|----------|
| 22.11.2023 | 113324 | 112523,00 | | | | | | 1015,47 | 17107,40 |
| 23.12.2023 | 118599 | 117759,00 | | | | | | 1070,84 | 17832,80 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **18,55 час**

1,42 Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **18,55 час**

0 куб.м

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **0,2 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **54,98 Гкал**

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____/_____
 Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 76b29b98-d78e-4965-b053-e21460cc4ca4
 Представитель теплонабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

29.12.23 09:00 Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A (MSK)