

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 29, лит. А**
 Адрес: **Караваевская ул, д. 29, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)**

Договор: **36940.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **125298**
 график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	28.09.2024	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ940 № 2088	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	PC40-45	0,3	45	КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	PC40-45	0,3	45	КТПТР-05
Подающий ГВС (M3)				Преобр.давления:
Циркуляционный ГВС (M4)				СДВ-И-1,60
Подпиточный трубопровод (Vп)				СДВ-И-1,60
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,181	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 173,76	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс = 0
				Gгвс. = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2023 по 22.12.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал				
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2		
23.11.2023	24,00		328,04	330,18	-2,14	61,03	53,69	7,34	4,20	3,80														2,30
24.11.2023	24,00		327,93	330,06	-2,13	61,11	53,85	7,26	4,20	3,80														2,27
25.11.2023	24,00		329,54	331,70	-2,16	61,05	53,67	7,38	4,20	3,80														2,32
26.11.2023	11,23 *		338,44	340,72	-2,28	42,45	38,70	3,75	4,20	3,70														1,18
27.11.2023	17,88 *		337,41	339,51	-2,10	49,93	43,62	6,31	4,20	3,70														2,04
28.11.2023	24,00		329,52	331,54	-2,02	63,13	55,18	7,95	4,20	3,80														2,51
29.11.2023	24,00		329,25	331,29	-2,04	62,93	55,14	7,79	4,20	3,80														2,45
30.11.2023	24,00		327,90	329,93	-2,03	63,13	55,35	7,78	4,20	3,80														2,44
01.12.2023	24,00		328,28	330,35	-2,07	63,04	55,34	7,70	4,20	3,80														2,41
02.12.2023	24,00		328,34	330,41	-2,07	63,01	55,31	7,70	4,20	3,80														2,41
03.12.2023	24,00		326,23	328,31	-2,08	63,22	55,43	7,79	4,30	3,80														2,43
04.12.2023	24,00		325,28	327,36	-2,08	63,91	55,96	7,95	4,30	3,80														2,47
05.12.2023	24,00		325,01	327,10	-2,09	65,14	56,89	8,25	4,30	3,80														2,56
06.12.2023	24,00		326,86	328,99	-2,13	65,01	56,53	8,48	4,30	3,80														2,65
07.12.2023	24,00		327,98	330,11	-2,13	65,13	56,48	8,65	4,20	3,80														2,71
08.12.2023	24,00		328,39	330,63	-2,24	65,97	57,04	8,93	4,20	3,80														2,81
09.12.2023	24,00		329,00	331,21	-2,21	65,53	56,79	8,74	4,20	3,80														2,75
10.12.2023	24,00		328,16	330,34	-2,18	65,80	57,00	8,80	4,20	3,80														2,77
11.12.2023	24,00		326,21	328,38	-2,17	66,12	57,31	8,81	4,30	3,80														2,75
12.12.2023	24,00		324,72	326,84	-2,12	66,15	57,44	8,71	4,30	3,80														2,71
13.12.2023	24,00		323,35	325,44	-2,09	65,74	57,34	8,40	4,30	3,80														2,60
14.12.2023	24,00		322,79	324,87	-2,08	63,97	55,99	7,98	4,30	3,80														2,46
15.12.2023	24,00		324,30	326,41	-2,11	63,17	55,31	7,86	4,30	3,80														2,43
16.12.2023	24,00		324,65	326,74	-2,09	61,99	54,45	7,54	4,30	3,80														2,33
17.12.2023	24,00		324,45	326,54	-2,09	60,81	53,65	7,16	4,30	3,80														2,21
18.12.2023	24,00		325,24	327,31	-2,07	58,34	51,79	6,55	4,30	3,80														2,02
19.12.2023	24,00		325,68	327,71	-2,03	56,00	49,98	6,02	4,30	3,80														1,86
20.12.2023	24,00		324,21	326,25	-2,04	55,99	49,84	6,15	4,30	3,80														1,89
21.12.2023	24,00		325,42	327,44	-2,02	56,29	50,08	6,21	4,30	3,80														1,92
22.12.2023	24,00		326,62	328,62	-2,00	56,32	50,16	6,16	4,30	3,80														1,91
Среднее	23,37		336,13	338,28	-2,16	61,38	53,84	7,54	4,25	3,79														2,42
Итого	701,11		9819,20	9882,29	-63,09																			70,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2023	218950	220082,00						1290,83	17025,80
23.12.2023	229098	230295,00						1363,68	17750,90

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **18,89** час

1,89 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **18,89** час

0 куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,2 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **72,46** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 Гкал
 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 76b29b98-d78e-4965-b053-e21460cc4ca4

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

29.12.23 09:00 Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A (MSK)