Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 35, лит. А** Договор: **37268.046.6** Телефон: Узел учета: **Отопление**
Адрес: **Караваевская ул, д. 35, лит. А ИТП СО** Строит.адрес: Код УУТЭ: **126857**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	**09.09.2024**	Режим (схема):		
Вычислитель: **СПТ940 № 2177**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	РС32-30	0,2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60	
Обратный трубопровод (М2)	РС32-30	0,2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60	
Подающий ГВС (М3)						
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)		

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= **0,174**	Qвент.= **0**	Qтех.= **0**	Qтех.гв= **0**	Qгвс.= **0**				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср **0**	Qгвс.ср= **0**				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= **167,04**	Gвент.= **0**	Gтех.= **0**	Gтех.гв= **0**	Gгвс.= **0**	Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2023 по 22.12.2023

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2023	24,00		441,50	439,90	1,60	61,10	55,45	5,65	4,40	3,60												2,58
24.11.2023	24,00		441,33	439,73	1,60	61,17	55,61	5,56	4,40	3,60												2,55
25.11.2023	24,00		443,38	441,79	1,59	61,10	55,46	5,64	4,40	3,60												2,60
26.11.2023	11,14	*	453,31	451,64	1,67	42,37	39,47	2,90	4,40	3,50												1,39
27.11.2023	17,96	*	446,33	444,74	1,59	50,15	45,39	4,76	4,40	3,60												2,20
28.11.2023	24,00		437,12	435,49	1,63	63,19	57,27	5,92	4,40	3,60												2,69
29.11.2023	24,00		437,15	435,51	1,64	63,00	57,18	5,82	4,40	3,60												2,64
30.11.2023	24,00		437,02	435,16	1,86	63,19	57,33	5,86	4,40	3,60												2,67
01.12.2023	24,00		438,69	437,10	1,59	63,10	57,24	5,86	4,40	3,60												2,67
02.12.2023	24,00		438,83	437,20	1,63	63,07	57,25	5,82	4,40	3,60												2,65
03.12.2023	24,00		436,25	434,62	1,63	63,29	57,35	5,94	4,40	3,60												2,69
04.12.2023	24,00		435,15	433,54	1,61	63,99	57,93	6,06	4,40	3,60												2,74
05.12.2023	24,00		434,93	433,29	1,64	65,22	58,91	6,31	4,40	3,60												2,84
06.12.2023	24,00		437,41	435,77	1,64	65,09	58,68	6,41	4,40	3,60												2,91
07.12.2023	24,00		438,86	437,23	1,63	65,20	58,71	6,49	4,40	3,60												2,95
08.12.2023	24,00		439,50	437,88	1,62	66,06	59,40	6,66	4,40	3,60												3,02
09.12.2023	24,00		440,33	438,67	1,66	65,62	59,08	6,54	4,40	3,60												2,98
10.12.2023	24,00		439,20	437,55	1,65	65,90	59,30	6,60	4,40	3,60												3,00
11.12.2023	24,00		436,67	435,01	1,66	66,21	59,62	6,59	4,40	3,60												2,98
12.12.2023	24,00		434,55	432,90	1,65	66,24	59,78	6,46	4,40	3,60												2,91
13.12.2023	24,00		432,65	431,06	1,59	65,82	59,52	6,30	4,40	3,60												2,82
14.12.2023	24,00		431,99	430,41	1,58	64,04	58,09	5,95	4,40	3,60												2,67
15.12.2023	24,00		434,04	432,49	1,55	63,25	57,39	5,86	4,40	3,60												2,64
16.12.2023	24,00		434,52	432,95	1,57	62,06	56,43	5,63	4,40	3,60												2,54
17.12.2023	24,00		434,25	432,68	1,57	60,89	55,53	5,36	4,40	3,60												2,42
18.12.2023	24,00		435,31	433,73	1,58	58,41	53,51	4,90	4,40	3,60												2,22
19.12.2023	24,00		437,50	435,75	1,75	56,07	51,50	4,57	4,40	3,60												2,09
20.12.2023	24,00		436,54	434,97	1,57	56,06	51,43	4,63	4,40	3,60												2,11
21.12.2023	24,00		438,10	436,52	1,58	56,35	51,66	4,69	4,40	3,60												2,14
22.12.2023	24,00		439,38	437,80	1,58	56,37	51,72	4,65	4,40	3,60												2,13
Среднее	23,37		449,87	448,20	1,67	61,45	55,77	5,68	4,40	3,60												2,65
Итого	**701,10**		**13141,80**	**13093,10**	**48,71**																	**77,44**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2023	290160	288782,00						1449,14	16524,30
23.12.2023	303744	302316,00						1529,18	17249,40

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **18,9** час **2,07** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **18,9** час **0** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0,2** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0** Гкал
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **79,51** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 76b29b98-d78e-4965-b053-e21460cc4ca4

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПБ",** Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР **29.12.23** 09:00 (MSK) Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A