

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Кибальчича, д. 6, лит. А**
 Адрес: **Кибальчича ул, д. 6**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **37627.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 130731**
 Код УУТЭ:
 график: **150/70**

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 15.07.2025 | Режим (схема): |
| Вычислитель: ВКТ-7.04 № 208339 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-40-B1 | 0,1 | 45 | Преобр.давления: |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-40-B1 | 0,1 | 45 | КТСП-Н |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ-32-B1 | 0,067 | 30 | КТСП-Н |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | ТСП-Н |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ | лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$ | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,336 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qгвс.ср.= 0,1976 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 100,8 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.ср.= 0,0898 |
| | | | | Gгвс.= 35,92 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2023 по 22.12.2023

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Qобщ | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|--------|-------|-------|---------|---------|---------------------|----|----|---------|---------|--------|------------|---------|----|---------|---------|--------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | | P3 |
| | | Т | | Т | °С | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | Т | Т | Т | м3 | м3 | м3 | м3 | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.11.2023 | 24,00 | | 118,73 | 107,27 | 11,46 | 81,42 | 48,06 | 33,36 | | | | | 122,27 | 108,44 | 13,83 | | | | | | 4,52 |
| 24.11.2023 | 24,00 | | 122,19 | 110,29 | 11,90 | 83,94 | 49,98 | 33,96 | | | | | 126,03 | 111,55 | 14,48 | | | | | | 4,75 |
| 25.11.2023 | 24,00 | | 118,90 | 107,13 | 11,77 | 85,76 | 49,73 | 36,03 | | | | | 122,75 | 108,41 | 14,34 | | | | | | 4,87 |
| 26.11.2023 | 24,00 | | 118,58 | 103,99 | 14,59 | 84,96 | 48,36 | 36,60 | | | | | 122,37 | 105,18 | 17,19 | | | | | | 5,05 |
| 27.11.2023 | 24,00 | | 118,87 | 108,24 | 10,63 | 86,89 | 50,14 | 36,75 | | | | | 122,83 | 109,50 | 13,33 | | | | | | 4,91 |
| 28.11.2023 | 24,00 | | 121,99 | 110,68 | 11,31 | 85,81 | 50,58 | 35,23 | | | | | 125,97 | 112,02 | 13,95 | | | | | | 4,88 |
| 29.11.2023 | 24,00 | | 120,25 | 109,47 | 10,78 | 86,86 | 50,87 | 35,99 | | | | | 124,29 | 110,78 | 13,51 | | | | | | 4,88 |
| 30.11.2023 | 24,00 | | 120,77 | 109,38 | 11,39 | 86,92 | 50,91 | 36,01 | | | | | 124,80 | 110,77 | 14,03 | | | | | | 4,94 |
| 01.12.2023 | 24,00 | | 120,91 | 109,72 | 11,19 | 86,11 | 50,80 | 35,31 | | | | | 124,86 | 111,09 | 13,77 | | | | | | 4,84 |
| 02.12.2023 | 24,00 | | 120,65 | 110,05 | 10,60 | 86,05 | 50,72 | 35,33 | | | | | 124,62 | 111,39 | 13,23 | | | | | | 4,81 |
| 03.12.2023 | 24,00 | | 121,25 | 108,20 | 13,05 | 85,41 | 50,10 | 35,31 | | | | | 125,18 | 109,48 | 15,70 | | | | | | 4,94 |
| 04.12.2023 | 24,00 | | 120,28 | 109,25 | 11,03 | 85,95 | 50,38 | 35,57 | | | | | 124,24 | 110,56 | 13,68 | | | | | | 4,84 |
| 05.12.2023 | 24,00 | | 120,16 | 108,25 | 11,91 | 86,88 | 50,51 | 36,37 | | | | | 124,17 | 109,53 | 14,64 | | | | | | 4,98 |
| 06.12.2023 | 24,00 | | 117,37 | 106,17 | 11,20 | 88,14 | 49,57 | 38,57 | | | | | 121,41 | 107,41 | 14,00 | | | | | | 5,09 |
| 07.12.2023 | 24,00 | | 118,69 | 107,50 | 11,19 | 89,84 | 50,09 | 39,75 | | | | | 122,89 | 108,76 | 14,13 | | | | | | 5,29 |
| 08.12.2023 | 24,00 | | 119,31 | 107,71 | 11,60 | 90,00 | 49,79 | 40,21 | | | | | 123,53 | 108,97 | 14,56 | | | | | | 5,38 |
| 09.12.2023 | 24,00 | | 120,53 | 109,68 | 10,85 | 90,97 | 50,71 | 40,26 | | | | | 124,92 | 111,04 | 13,88 | | | | | | 5,41 |
| 10.12.2023 | 24,00 | | 120,39 | 108,60 | 11,79 | 90,98 | 50,94 | 40,04 | | | | | 124,79 | 109,90 | 14,89 | | | | | | 5,43 |
| 11.12.2023 | 24,00 | | 121,37 | 109,88 | 11,49 | 90,37 | 51,17 | 39,20 | | | | | 125,73 | 111,29 | 14,44 | | | | | | 5,35 |
| 12.12.2023 | 24,00 | | 121,80 | 111,37 | 10,43 | 88,19 | 51,20 | 36,99 | | | | | 125,96 | 112,81 | 13,15 | | | | | | 5,05 |
| 13.12.2023 | 24,00 | | 123,10 | 113,65 | 9,45 | 87,75 | 51,84 | 35,91 | | | | | 127,29 | 115,09 | 12,20 | | | | | | 4,92 |
| 14.12.2023 | 24,00 | | 121,58 | 111,62 | 9,96 | 87,26 | 51,46 | 35,80 | | | | | 125,68 | 113,06 | 12,62 | | | | | | 4,87 |
| 15.12.2023 | 24,00 | | 122,27 | 111,35 | 10,92 | 86,87 | 51,18 | 35,69 | | | | | 126,35 | 112,78 | 13,57 | | | | | | 4,93 |
| 16.12.2023 | 24,00 | | 121,98 | 112,08 | 9,90 | 86,65 | 51,32 | 35,33 | | | | | 126,06 | 113,52 | 12,54 | | | | | | 4,82 |
| 17.12.2023 | 24,00 | | 124,41 | 112,71 | 11,70 | 83,92 | 50,81 | 33,11 | | | | | 128,30 | 114,07 | 14,23 | | | | | | 4,72 |
| 18.12.2023 | 24,00 | | 122,97 | 112,97 | 10,00 | 80,80 | 49,58 | 31,22 | | | | | 126,57 | 114,31 | 12,26 | | | | | | 4,34 |
| 19.12.2023 | 24,00 | | 89,63 | 84,52 | 5,11 | 78,00 | 48,47 | 29,53 | | | | | 92,09 | 85,46 | 6,63 | | | | | | 2,90 |
| 20.12.2023 | 7,00 | | 33,32 | 28,63 | 4,69 | 72,03 | 40,21 | 31,82 | | | | | 34,13 | 28,90 | 5,23 | | | | | | 1,28 |
| 21.12.2023 | 24,00 | | 121,34 | 109,31 | 12,03 | 77,90 | 46,87 | 31,03 | | | | | 124,65 | 110,50 | 14,15 | | | | | | 4,33 |
| 22.12.2023 | 24,00 | | 121,96 | 110,30 | 11,66 | 77,71 | 47,47 | 30,24 | | | | | 125,26 | 111,49 | 13,77 | | | | | | 4,25 |
| Среднее | 23,43 | | 119,68 | 108,56 | 11,12 | 85,34 | 49,79 | 35,55 | | | | | 123,58 | 109,86 | 13,72 | | | | | | 4,83 |
| Итого | 703,00 | | 3505,55 | 3179,97 | 325,58 | | | | | | | | 3619,99 | 3218,06 | 401,93 | | | | | | 141,57 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **17 час 3,43 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **17 час 9,69 куб.м**

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,39 °С**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **144,87 Гкал**

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **411,62 м.куб.**

17 час 3,43 Гкал

17 час 9,69 куб.м

час

0,13 Гкал

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____/_____/_____/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 76b29b98-d78e-4965-b053-e21460cc4ca4

Представитель теплоснабжающей организации

29.12.23 09:00 Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A (MSK)