

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 1, лит. А**
 Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 1 ИТПЗ**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **34973.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **112502**
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ941.10 № 36498	расходомер:	Gmin= Gmax=	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,2 30	КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,2 30	КТПТР-05
Подающий ГВС (M3)			
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,864	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 259,2	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0
			Qгвс.ср= 0
			Gтех.гвс= 0
			Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2023 по 22.12.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал				
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2		
23.11.2023	24,00		110,83	106,78	4,05	81,47	41,47	40,00																4,61
24.11.2023	24,00		113,97	109,86	4,11	83,88	42,98	40,90																4,84
25.11.2023	24,00		111,28	107,19	4,09	85,81	42,96	42,85																4,95
26.11.2023	24,00		108,62	104,59	4,03	85,11	41,77	43,34																4,88
27.11.2023	24,00		112,52	108,41	4,11	86,85	43,05	43,80																5,11
28.11.2023	24,00		114,47	110,35	4,12	85,77	43,35	42,42																5,04
29.11.2023	20,00		93,35	89,90	3,45	87,08	43,85	43,23																4,22
30.11.2023	24,00		110,18	105,93	4,25	87,55	43,92	43,63																5,00
01.12.2023	24,00		110,73	106,53	4,20	86,76	43,32	43,44																5,00
02.12.2023	24,00		111,20	106,98	4,22	86,78	43,38	43,40																5,02
03.12.2023	24,00		110,31	105,93	4,38	86,25	43,05	43,20																4,96
04.12.2023	24,00		110,93	106,73	4,20	86,67	43,39	43,28																4,99
05.12.2023	20,00		91,18	87,68	3,50	87,82	43,35	44,47																4,21
06.12.2023	24,00		107,35	103,14	4,21	88,91	42,51	46,40																5,17
07.12.2023	24,00		107,77	103,50	4,27	90,93	42,70	48,23																5,39
08.12.2023	24,00		107,86	103,60	4,26	90,89	41,93	48,96																5,47
09.12.2023	24,00		109,65	105,42	4,23	91,78	42,49	49,29																5,59
10.12.2023	24,00		109,61	105,38	4,23	91,89	42,53	49,36																5,60
11.12.2023	24,00	*	109,35	105,20	4,15	91,31	42,69	48,62																5,50
12.12.2023	24,00		112,22	107,98	4,24	89,05	42,78	46,27																5,38
13.12.2023	24,00		114,12	109,86	4,26	88,51	43,33	45,18																5,35
14.12.2023	24,00		113,00	108,76	4,24	88,08	43,20	44,88																5,26
15.12.2023	24,00		112,39	108,15	4,24	87,59	43,02	44,57																5,20
16.12.2023	24,00		113,08	108,82	4,26	87,51	43,32	44,19																5,19
17.12.2023	24,00		114,72	110,48	4,24	85,00	43,17	41,83																4,99
18.12.2023	24,00		114,33	110,13	4,20	81,75	42,35	39,40																4,69
19.12.2023	19,00	*	72,54	69,33	3,21	76,82	39,17	37,65																2,84
20.12.2023	16,00	*	56,53	54,14	2,39	67,51	34,50	33,01																2,15
21.12.2023	24,00		112,24	108,27	3,97	78,63	40,93	37,70																4,40
22.12.2023	24,00		112,72	108,52	4,20	78,33	41,12	37,21																4,37
Среднее	23,30		110,18	106,01	4,17	85,74	42,39	43,36																4,99
Итого	699,00		3209,05	3087,54	121,51																			145,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **21 час 4,45 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **21 час 0 куб.м**

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,39 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **149,82 Гкал**

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 6c26236a-c36c-41d5-a5b7-a256a1176184

Представитель теплонаблюдающей организации

0 Гкал
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

29.12.23 09:01 Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A (MSK)