

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 24, лит. М**
 Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 24, лит. М ИТП2**
 Обслуживающая организация:

Договор: **35019.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **112515**

Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	28.07.2025	Режим (схема):	
Вычислитель:	ВКТ-7-04 № 208259	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,1			45
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,1			45
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,12			30
Циркуляционный ГВС (M4)					30
Подпиточный трубопровод (Vп)					30
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,559	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс = 0	Qгвс. = 0,312
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0,1418
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 167,7	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс = 0	Gгвс. = 56,72 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2023 по 22.12.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.11.2023	24,00		112,86	105,18	7,68	81,26	53,73	27,53	6,80	4,90				116,18	106,60	9,58							3,52
24.11.2023	24,00		116,63	108,20	8,43	83,72	55,75	27,97	6,80	4,90				120,26	109,86	10,40							3,74
25.11.2023	24,00		114,05	106,14	7,91	85,60	55,98	29,62	6,80	4,90				117,74	107,67	10,07							3,83
26.11.2023	24,00		114,21	104,16	10,05	84,87	54,86	30,01	6,80	4,90				117,85	105,61	12,24							3,99
27.11.2023	24,00		116,25	108,13	8,12	86,72	56,88	29,84	6,80	4,90				120,12	109,81	10,31							3,94
28.11.2023	24,00		118,64	110,82	7,82	85,54	57,14	28,40	6,80	4,90				122,50	112,50	10,00							3,82
29.11.2023	24,00		116,99	109,60	7,39	86,57	57,62	28,95	6,80	4,90				120,91	111,28	9,63							3,84
30.11.2023	24,00		117,16	109,52	7,64	86,65	57,65	29,00	6,80	4,90				121,04	111,20	9,84							3,82
01.12.2023	24,00		117,14	110,01	7,13	85,88	57,33	28,55	6,80	4,90				120,98	111,69	9,29							3,76
02.12.2023	24,00		118,25	110,07	8,18	85,90	57,24	28,66	6,80	4,90				122,13	111,75	10,38							3,86
03.12.2023	24,00		118,23	108,88	9,35	85,33	56,65	28,68	6,80	4,90				122,03	110,56	11,47							3,93
04.12.2023	24,00		117,69	109,30	8,39	85,81	56,94	28,87	6,80	4,90				121,52	110,98	10,54							3,88
05.12.2023	24,00		116,16	108,51	7,65	86,73	57,03	29,70	6,80	4,90				120,04	110,19	9,85							3,90
06.12.2023	24,00		114,94	106,13	8,81	88,03	56,59	31,44	6,80	4,90				118,89	107,75	11,14							4,12
07.12.2023	24,00		107,68	99,41	8,27	89,62	55,98	33,64	6,80	4,90				111,51	100,83	10,68							4,09
08.12.2023	24,00		99,61	90,13	9,48	89,58	54,17	35,41	6,80	4,90				103,11	91,33	11,78							4,05
09.12.2023	24,00		99,93	90,66	9,27	90,54	54,89	35,65	6,80	4,90				103,51	91,87	11,64							4,08
10.12.2023	24,00		100,44	90,17	10,27	90,58	55,16	35,42	6,80	4,90				104,05	91,44	12,61							4,13
11.12.2023	24,00		100,23	91,37	8,86	89,93	55,14	34,79	6,80	4,90				103,81	92,64	11,17							3,98
12.12.2023	24,00		100,71	92,67	8,04	87,79	55,11	32,68	6,80	4,90				104,15	93,97	10,18							3,74
13.12.2023	24,00		102,00	94,18	7,82	87,33	55,50	31,83	6,80	4,90				105,44	95,60	9,84							3,69
14.12.2023	24,00		100,45	92,91	7,54	86,85	55,19	31,66	6,80	4,90				103,81	94,25	9,56							3,60
15.12.2023	24,00		106,02	97,91	8,11	86,54	55,43	31,11	6,80	4,90				109,53	99,35	10,18							3,76
16.12.2023	24,00		114,13	105,47	8,66	86,46	56,50	29,96	6,80	4,90				117,92	107,13	10,79							3,91
17.12.2023	24,00		116,89	107,03	9,86	83,80	55,82	27,98	6,80	4,90				120,53	108,57	11,96							3,83
18.12.2023	24,00		115,56	106,88	8,68	80,69	54,12	26,57	6,80	4,90				118,92	108,32	10,60							3,54
19.12.2023	24,00		84,87	84,59	0,28	77,18	52,49	24,69	6,80	4,90				87,14	85,73	1,41							2,12
20.12.2023	24,00		61,32	58,46	2,86	71,32	46,31	25,01	6,80	4,90				62,71	59,08	3,63							1,68
21.12.2023	24,00		111,86	103,61	8,25	77,70	51,47	26,23	6,80	4,90				114,91	104,86	10,05							3,36
22.12.2023	24,00		111,99	103,69	8,30	77,43	51,86	25,57	6,80	4,90				115,03	105,03	10,00							3,30
Среднее	24,00		108,76	100,79	7,97	85,06	55,22	29,85	6,80	4,90				112,28	102,25	10,03							3,69
Итого	720,00		3262,89	3023,79	239,10									3368,27	3067,45	300,82							110,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **0,39** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **110,72** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **300,82** м.куб.

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____/_____
 Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
 Представитель теплонаблюдающей организации
 Идентификатор: **6c26236a-c3f6-41d5-a5b7-a256a1176184**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

29.12.23 09:01 Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A (MSK)