

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2023**

Абонент: **Жилой дом по адресу: пер. Ногина, д. 6, лит. А**  
 Адрес: **Ногина пер, д. 6, лит. А**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **32787.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Отопление**  
 Код УУТЭ: **105277**  
 график: **147/71**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>01.09.2024</b>	Режим (схема):
Вычислитель: <b>СПТ940 № 2072</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	PC20-12	0,08	12	КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	PC20-12	0,08	12	КТПТР-05
Подающий ГВС (M3)				СДВ-И-1,60
Циркуляционный ГВС (M4)				СДВ-И-1,60
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,193</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>	Qтех.гвс. = <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср. = <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>60,9474</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех. = <b>0</b>	Gтех.гвс. = <b>0</b>
				Gгвс. = <b>0</b>

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2023 по 22.12.2023**

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
				т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2023	24,00		78,83	77,29	1,54	86,38	50,20	36,18	6,00	3,30													2,93
24.11.2023	24,00		78,99	77,42	1,57	86,89	50,76	36,13	6,00	3,30													2,94
25.11.2023	24,00		78,21	76,68	1,53	85,77	49,86	35,91	6,00	3,40													2,89
26.11.2023	24,00		76,95	75,44	1,51	86,55	49,28	37,27	5,90	3,40													2,95
27.11.2023	24,00		77,25	75,73	1,52	87,27	49,87	37,40	5,90	3,30													2,97
28.11.2023	24,00		78,97	77,38	1,59	89,53	51,48	38,05	6,00	3,30													3,09
29.11.2023	24,00		78,13	76,57	1,56	89,14	51,17	37,97	5,90	3,30													3,05
30.11.2023	24,00		78,42	76,84	1,58	90,56	51,91	38,65	5,90	3,30													3,12
01.12.2023	24,00		77,04	75,50	1,54	89,68	51,33	38,35	5,90	3,30													3,04
02.12.2023	24,00		77,44	75,90	1,54	90,85	51,81	39,04	5,90	3,30													3,11
03.12.2023	24,00		77,04	75,42	1,62	90,51	51,58	38,93	5,80	3,30													3,09
04.12.2023	24,00		77,41	75,73	1,68	91,48	52,13	39,35	5,90	3,30													3,14
05.12.2023	24,00		77,52	75,86	1,66	93,13	52,76	40,37	5,90	3,30													3,22
06.12.2023	24,00		75,63	74,08	1,55	94,29	52,07	42,22	5,80	3,30													3,28
07.12.2023	24,00		72,05	70,68	1,37	94,30	50,95	43,35	5,80	3,40													3,20
08.12.2023	24,00		76,46	74,97	1,49	94,85	51,46	43,39	5,80	3,30													3,40
09.12.2023	24,00		76,26	74,75	1,51	96,11	51,73	44,38	5,90	3,40													3,47
10.12.2023	24,00		77,19	75,66	1,53	96,37	52,24	44,13	5,90	3,40													3,49
11.12.2023	24,00		77,26	75,74	1,52	96,42	52,64	43,78	5,90	3,40													3,47
12.12.2023	24,00		78,34	76,75	1,59	96,29	53,61	42,68	6,00	3,40													3,44
13.12.2023	24,00		78,35	76,75	1,60	94,78	53,55	41,23	6,00	3,40													3,32
14.12.2023	24,00		80,18	78,52	1,66	92,37	53,42	38,95	6,10	3,30													3,22
15.12.2023	24,00		78,52	77,05	1,47	89,30	51,60	37,70	5,90	3,30													3,04
16.12.2023	24,00		79,04	77,56	1,48	89,27	51,82	37,45	5,90	3,30													3,04
17.12.2023	24,00		78,87	77,56	1,31	86,73	51,07	35,66	5,90	3,30													2,88
18.12.2023	24,00		77,87	76,70	1,17	83,12	49,84	33,28	5,90	3,30													2,65
19.12.2023	24,00		77,16	76,20	0,96	79,44	48,10	31,34	5,90	3,30													2,47
20.12.2023	24,00		76,42	75,51	0,91	79,53	47,95	31,58	5,90	3,40													2,46
21.12.2023	24,00		36,70	36,25	0,45	79,86	47,84	32,02	5,90	3,40													1,20
22.12.2023	24,00		76,45	75,49	0,96	80,01	48,09	31,92	5,90	3,40													2,49
Среднее	24,00		76,16	74,73	1,43	89,36	51,07	38,29	5,91	3,34													3,00
Итого	720,00		2284,95	2241,98	42,97																		90,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2023	52756,7	51973,70						1667,32	21554,60
23.12.2023	55121,5	54294,00						1760,36	22298,60

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **2,68 °C**

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **90,06** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

**0** час Гкал  
**0** час куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Идентификатор: 6c26236a-c36c-41d5-a5b7-a256a1176184

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

**29.12.23 09:01** Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A (MSK)