Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2023

Абонент:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 291-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация
Источник ТЭЦ Обухов Энерго

Договор 5017.038.1
Строит.Адрес Обуховской Обороны 291-3
Телефон (812) 313-47-06
Схема подключения Двухтрубная

Телефон

Узел учета СЦО+ГВС
Код УУТЭ

График 150/70

Установленные приборы
Часовые и суточн. архивы в файлах Обуховской Обороны 291-3_СЦО+ГВС декабрь
Режим (схема)
Вычислитель: ВКТ-7 № 102367
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 п Gmin= 0.067 Gmax 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 п Gmin= 0.067 Gmax 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 п Gmin= 0.027 Gmax 12
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax
Расчетный алгоритм: зима лето:

Приборы УУТЭ поверены до
Термопреобр. КТПТР-05
Термопреобр. КТПТР-05
Термопреобр. ТПТ 15-2
Термопреобр.
Термопреобр.

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0.39

Договорные нагрузки, Гкал/час Qот= Qвент.= Qтех.пот.= ";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.11.2023 - 23.12.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.2023	24.00	-	125.01	118.16	6.85	82.32	59.92	22.40	8.00	5.00		6.24	-	-	6.31	-	6.31	-	59.98					3.22
24.11.2023	24.00	-	127.02	119.97	7.05	84.88	62.08	22.80	8.00	5.00		6.41	-	-	6.51	-	6.51	-	61.78					3.35
25.11.2023	24.00	-	124.42	118.29	6.13	86.73	62.59	24.14	8.00	5.00		5.47	-	-	5.55	-	5.55	-	62.06					3.40
26.11.2023	24.00	-	123.94	115.52	8.42	86.05	61.91	24.14	8.00	5.00		7.86	-	-	7.98	-	7.98	-	61.70					3.52
27.11.2023	24.00	-	125.85	118.55	7.30	87.64	63.18	24.46	8.00	5.00		6.58	-	-	6.72	-	6.72	-	62.76					3.55
28.11.2023	24.00	-	127.19	120.38	6.81	86.44	62.86	23.58	8.00	5.00		6.20	-	-	6.28	-	6.28	-	62.53					3.44
29.11.2023	24.00	-	126.15	119.56	6.59	87.60	63.41	24.19	8.00	5.00		5.96	-	-	6.05	-	6.05	-	63.12					3.48
30.11.2023	24.00	-	126.65	119.46	7.19	87.57	63.62	23.95	8.00	5.00		6.56	-	-	6.66	-	6.66	-	63.28					3.50
01.12.2023	24.00	-	126.76	119.36	7.40	86.86	63.20	23.66	8.00	5.00		6.75	-	-	6.86	-	6.86	-	62.87					3.48
02.12.2023	24.00	-	127.12	119.95	7.17	86.84	63.15	23.69	8.00	5.00		6.50	-	-	6.63	-	6.63	-	62.73					3.48
03.12.2023	24.00	-	126.68	119.25	7.43	86.24	62.67	23.57	8.00	5.00		6.71	-	-	6.83	-	6.83	-	62.27					3.46
04.12.2023	24.00	-	126.82	119.75	7.07	86.84	63.11	23.73	8.00	5.00		6.42	-	-	6.52	-	6.52	-	62.75					3.47
05.12.2023	24.00	-	126.38	119.56	6.82	87.82	63.29	24.53	8.00	5.00		6.16	-	-	6.25	-	6.25	-	63.02					3.55
06.12.2023	24.00	-	125.59	118.36	7.23	89.25	63.59	25.66	8.00	5.00		6.59	-	-	6.71	-	6.71	-	63.49					3.70
07.12.2023	24.00	-	126.37	119.28	7.09	90.91	64.58	26.33	8.00	5.00		6.40	-	-	6.53	-	6.53	-	64.14					3.80
08.12.2023	24.00	-	126.67	120.07	6.60	91.10	64.39	26.71	8.00	5.00		5.96	-	-	6.05	-	6.05	-	64.19					3.82
09.12.2023	24.00	-	127.36	120.71	6.65	92.00	65.08	26.92	8.00	5.00		6.03	-	-	6.14	-	6.14	-	64.87					3.88
10.12.2023	24.00	-	126.59	118.71	7.88	91.96	65.17	26.79	8.00	5.00		7.23	-	-	7.39	-	7.39	-	64.70					3.92
11.12.2023	24.00	-	126.86	120.76	6.10	91.27	65.03	26.24	8.00	5.00		5.32	-	-	5.42	-	5.42	-	64.70					3.74
12.12.2023	24.00	-	127.88	121.61	6.27	89.01	64.22	24.79	8.00	5.00		5.70	-	-	5.79	-	5.79	-	63.83					3.59
13.12.2023	24.00	-	128.88	122.74	6.14	88.48	64.31	24.17	8.00	5.00		5.58	-	-	5.67	-	5.67	-	64.00					3.52
14.12.2023	24.00	-	127.25	120.70	6.55	88.04	63.90	24.14	8.00	5.00		5.93	-	-	6.02	-	6.02	-	63.52					3.50
15.12.2023	24.00	-	94.32	88.06	6.26	87.28	59.96	27.32	8.00	5.00		5.81	-	-	5.88	-	5.88	-	57.50					2.96
16.12.2023	24.00	-	71.43	65.15	6.28	86.47	54.32	32.15	8.00	5.00		6.01	-	-	6.08	-	6.08	-	54.04					2.64
17.12.2023	24.00	-	71.59	63.86	7.73	83.36	53.21	30.15	8.00	5.00		7.55	-	-	7.64	-	7.64	-	52.51					2.57
18.12.2023	24.00	-	71.50	64.25	7.25	80.48	51.81	28.67	8.00	5.00		7.08	-	-	7.13	-	7.13	-	51.52					2.43
19.12.2023	24.00	-	71.15	63.93	7.22	77.82	50.61	27.21	8.00	5.00		6.96	-	-	7.01	-	7.01	-	50.21					2.30
20.12.2023	24.00	-	70.61	63.16	7.45	75.90	49.36	26.54	8.00	5.00		7.32	-	-	7.37	-	7.37	-	49.29					2.25
21.12.2023	24.00	-	71.44	64.23	7.21	77.99	50.52	27.47	8.00	5.00		6.98	-	-	7.03	-	7.03	-	50.35					2.33
22.12.2023	24.00	-	71.60	64.92	6.68	77.54	50.46	27.08	8.00	5.00		6.46	-	-	6.48	-	6.48	-	50.28					2.28
Среднее	24.00	-	112.57	105.61	6.96	86.09	60.52	25.57	8.00	5.00		6.42	-	-	6.52	-	6.52	-	60.13					3.27
Итого	720.00		3377.08	3168.26	208.82							192.73	0.00	0.00	195.49	0.00	195.49	0.00						98.10

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.12.2023 01:00:00	48192.08	43450.71	14237.44	-	14514.05	-	1293.36	261.74	19983.00
	22.12.2023 03:00:00	48198.04	43456.38	14237.69	-	14514.30	-	1293.54	261.76	19985.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.39 °C = -0.08 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **98.03** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **195.49** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 12 2023г.