

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 111, лит. А**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 111, лит. А**
 Обслуживающая организация:

Договор: **32790.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **105278**
 график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	09.09.2024	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ940 № 2041	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	РС32-30	0,2	30	КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	РС32-30	0,2	30	КТПТР-05
Подающий ГВС (M3)				СДВ-И-1,60
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,101	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср. = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 96,96	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0
				Gгвс. = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2023 по 22.12.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
23.11.2023	24,00		201,14	196,22	4,92	62,28	57,68	4,60	3,80	2,90													1,21
24.11.2023	24,00		201,42	196,24	5,18	62,61	58,00	4,61	3,90	3,00													1,23
25.11.2023	24,00		201,62	196,31	5,31	62,32	57,64	4,68	3,90	3,00													1,25
26.11.2023	24,00		203,56	198,17	5,39	62,34	57,66	4,68	3,80	2,90													1,27
27.11.2023	24,00		202,00	196,64	5,36	63,14	58,34	4,80	3,80	2,90													1,29
28.11.2023	24,00		201,84	196,44	5,40	64,07	59,17	4,90	3,80	2,90													1,31
29.11.2023	24,00		201,38	196,03	5,35	64,06	59,18	4,88	3,80	2,90													1,30
30.11.2023	24,00		201,71	196,38	5,33	64,07	59,14	4,93	3,90	2,90													1,31
01.12.2023	24,00		201,34	196,04	5,30	64,05	59,18	4,87	3,80	2,90													1,30
02.12.2023	24,00		201,40	196,12	5,28	64,05	59,13	4,92	3,80	2,90													1,30
03.12.2023	24,00		202,02	196,81	5,21	64,06	59,17	4,89	3,90	3,00													1,30
04.12.2023	24,00		203,30	198,09	5,21	64,56	59,69	4,87	3,90	3,00													1,30
05.12.2023	24,00		206,14	200,96	5,18	66,16	61,11	5,05	3,80	2,90													1,36
06.12.2023	24,00		205,13	200,00	5,13	67,08	61,79	5,29	3,80	2,90													1,40
07.12.2023	24,00		202,58	197,51	5,07	67,45	61,95	5,50	3,80	2,90													1,43
08.12.2023	24,00		202,93	197,79	5,14	69,20	63,39	5,81	3,90	3,00													1,51
09.12.2023	23,66 *		199,00	194,56	4,44	70,01	64,00	6,01	3,90	3,00													1,48
10.12.2023	24,00		208,56	205,06	3,50	69,90	64,19	5,71	3,80	2,80													1,42
11.12.2023	24,00		212,78	210,06	2,72	69,94	64,42	5,52	3,90	2,90													1,35
12.12.2023	24,00		210,29	208,85	1,44	68,67	63,41	5,26	3,80	2,80													1,20
13.12.2023	24,00		208,16	208,08	0,08	66,39	61,45	4,94	3,80	2,80													1,04
14.12.2023	24,00		209,02	209,12	-0,10	64,89	60,21	4,68	3,30	2,30													0,98
15.12.2023	24,00		207,80	209,03	-1,23	64,31	59,67	4,64	3,40	2,40													0,89
16.12.2023	24,00		206,86	208,53	-1,67	63,39	58,91	4,48	3,90	2,90													0,83
17.12.2023	24,00		71,30	71,92	-0,62	62,36	58,03	4,33	4,00	3,00													0,27
18.12.2023	23,93 *		0,00	0,00	0,00	58,84	54,89	3,95	6,80	4,10													0,00
19.12.2023	24,00		72,19	73,32	-1,13	58,31	54,57	3,74	3,90	2,80													0,21
20.12.2023	23,97		206,47	208,95	-2,48	58,31	54,57	3,74	3,90	2,80													0,64
21.12.2023	24,00		206,30	209,23	-2,93	58,31	54,56	3,75	3,80	2,70													0,62
22.12.2023	24,00		207,27	210,26	-2,99	58,33	54,59	3,74	3,70	2,70													0,62
Среднее	23,99		188,97	186,20	2,76	64,12	59,32	4,79	3,91	2,90													1,09
Итого	719,56		5665,51	5582,72	82,79																		32,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2023	87297,2	83118,20						667,42	16011,00
23.12.2023	93164,4	88898,20						701,23	16754,60

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0,44** час

0,02 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0,44** час

0 куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **0,03** °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **32,64** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 Гкал
 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
 Идентификатор: 6c26236a-c36c-41d5-a5b7-a256a1176184

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

29.12.23 09:01 Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07F7D02C5E74A (MSK)