

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 33, лит. А**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 33, лит. А**
 Обслуживающая организация:

Договор: **37270.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **126860**
 график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 219426	расходомер:	Gmin=	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	Gmax=	Термопреобр.:
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,8	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)		120	КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)		120	
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,4705	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот.= 451,68	Qвент.= 0	Gтех.гвс.= 0
			Gгвс.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2023 по 22.12.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал					
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2		P4 кгс/см2				
23.11.2023	24,00		488,77	488,77	0,00	62,79	53,82	8,97																		4,40
24.11.2023	22,00		449,70	448,87	0,83	62,77	53,92	8,85																		4,01
25.11.2023	24,00		490,40	490,40	0,00	62,80	53,76	9,04																		4,45
26.11.2023	24,00		490,34	490,34	0,00	62,80	53,61	9,19																		4,52
27.11.2023	24,00		490,77	490,77	0,00	62,79	53,67	9,12																		4,49
28.11.2023	24,00		488,48	488,48	0,00	62,78	53,73	9,05																		4,44
29.11.2023	24,00		483,01	483,01	0,00	62,77	53,65	9,12																		4,41
30.11.2023	24,00		480,15	480,15	0,00	62,78	53,57	9,21																		4,44
01.12.2023	24,00		480,72	480,72	0,00	64,12	54,63	9,49																		4,58
02.12.2023	24,00		482,83	482,83	0,00	64,76	55,18	9,58																		4,64
03.12.2023	24,00		482,97	482,97	0,00	64,46	54,99	9,47																		4,59
04.12.2023	24,00		471,85	471,85	0,00	65,08	55,20	9,88																		4,68
05.12.2023	24,00		477,61	477,61	0,00	66,61	56,56	10,05																		4,81
06.12.2023	24,00		484,36	484,36	0,00	67,74	57,18	10,56																		5,13
07.12.2023	24,00		482,47	482,47	0,00	68,29	57,43	10,86																		5,26
08.12.2023	24,00		481,04	481,04	0,00	69,71	58,27	11,44																		5,52
09.12.2023	24,00		479,08	479,08	0,00	70,70	59,03	11,67																		5,61
10.12.2023	24,00		479,88	479,88	0,00	69,61	58,29	11,32																		5,45
11.12.2023	24,00		471,60	471,60	0,00	68,65	57,48	11,17																		5,28
12.12.2023	24,00		455,72	455,72	0,00	68,38	57,19	11,19																		5,11
13.12.2023	24,00		465,64	465,64	0,00	67,24	56,69	10,55																		4,92
14.12.2023	24,00		472,88	472,88	0,00	65,24	55,30	9,94																		4,72
15.12.2023	24,00		474,50	474,50	0,00	64,76	54,97	9,79																		4,66
16.12.2023	24,00		473,56	473,56	0,00	63,69	54,24	9,45																		4,49
17.12.2023	24,00		476,40	476,40	0,00	62,27	53,33	8,94																		4,27
18.12.2023	24,00		480,67	480,67	0,00	61,44	52,92	8,52																		4,11
19.12.2023	24,00		478,10	478,10	0,00	58,77	50,84	7,93																		3,81
20.12.2023	24,00		477,07	477,07	0,00	58,79	50,81	7,98																		3,82
21.12.2023	24,00		478,02	478,02	0,00	58,78	50,84	7,94																		3,81
22.12.2023	24,00		478,61	478,61	0,00	58,78	50,85	7,93																		3,81
Среднее	23,93		479,57	479,54	0,03	64,34	54,73	9,61																		4,62
Итого	718,00		14347,20	14346,40	0,83																					138,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **2 час 0,39 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **2 час 0 куб.м**

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **0,03 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **138,63 Гкал**

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 6c26236a-c36c-41d5-a5b7-a256a1176184
 Представитель теплонабжающей организации

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

29.12.23 09:01 Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A (MSK)