

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2023**

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 93, лит. А**  
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 93**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **32789.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Отопление**  
 Код УУТЭ: **105378**  
 график: **147/71**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>29.07.2025</b>	Режим (схема):	
Вычислитель: <b>ВКТ-7.04 № 207778</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,3037</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>	Qтех.гвс.= <b>0</b>	Qгвс.= <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= <b>0</b>	Qгвс.ср.= <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= <b>95,9053</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>	Gтех.гвс.= <b>0</b>	Gгвс.= <b>0</b> Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2023 по 22.12.2023**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал						
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3		T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2		
23.11.2023	24,00		99,48	99,48	0,00	82,98	45,41	37,57																3,74
24.11.2023	24,00		99,65	99,65	0,00	83,40	45,82	37,58																3,75
25.11.2023	24,00		98,70	98,70	0,00	82,28	44,85	37,43																3,70
26.11.2023	24,00		97,15	97,15	0,00	82,97	44,26	38,71																3,76
27.11.2023	24,00		97,68	97,68	0,00	83,71	44,87	38,84																3,80
28.11.2023	24,00		99,63	99,63	0,00	85,87	46,37	39,50																3,94
29.11.2023	24,00		98,60	98,60	0,00	85,49	46,12	39,37																3,88
30.11.2023	24,00		117,26	117,26	0,00	87,09	49,80	37,29																4,38
01.12.2023	12,00		75,43	75,43	0,00	86,65	53,68	32,97																2,49
02.12.2023																								
03.12.2023																								
04.12.2023																								
05.12.2023																								
06.12.2023	14,00		86,36	86,36	0,00	91,68	56,62	35,06																3,05
07.12.2023	24,00		145,78	145,78	0,00	90,82	55,25	35,57																5,20
08.12.2023	24,00 *		111,18	111,24	-0,06	89,62	53,09	36,53																4,07
09.12.2023	24,00		149,45	149,45	0,00	92,63	55,12	37,51																5,62
10.12.2023	24,00		151,25	151,25	0,00	92,84	55,83	37,01																5,61
11.12.2023	24,00		151,63	151,63	0,00	93,02	56,33	36,69																5,58
12.12.2023	10,00		64,52	64,52	0,00	93,60	57,43	36,17																2,35
13.12.2023																								
14.12.2023	5,00		27,33	27,33	0,00	82,02	46,75	35,27																0,94
15.12.2023	24,00		120,15	120,22	-0,07	84,81	52,02	32,79																3,95
16.12.2023	24,00		125,92	125,92	0,00	85,88	51,23	34,65																4,37
17.12.2023	24,00		130,41	130,41	0,00	83,68	51,16	32,52																4,25
18.12.2023	24,00		130,09	130,09	0,00	80,02	49,89	30,13																3,92
19.12.2023	24,00		132,13	132,13	0,00	76,95	48,74	28,21																3,73
20.12.2023	24,00		130,98	130,98	0,00	76,91	48,54	28,37																3,72
21.12.2023	24,00		129,73	129,73	0,00	76,88	48,25	28,63																3,72
22.12.2023	24,00		128,79	128,79	0,00	77,34	48,40	28,94																3,73
Среднее	21,80		123,27	123,28	-0,01	85,17	50,23	34,93																4,28
<b>Итого</b>	<b>545,00</b>		<b>2799,28</b>	<b>2799,41</b>	<b>-0,13</b>																			<b>97,25</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **175 час 30,69 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **175 час 0 куб.м**

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **2,68 °C**

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **127,94 Гкал**

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 6c26236a-c36c-41d5-a5b7-a256a1176184  
 Представитель теплонабжающей организации

**0 Гкал**  
**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР**

**29.12.23 09:01** Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07F7D02C5E74A (MSK)