

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Ольминского ул, д. 14, лит. А ИТП**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8986.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **28164**
 график: **147/71**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: Взлет ТСРВ-026М № 131456	расходомер:	Gmin=	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,139	Взлет ТПС
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,139	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)			
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,2153	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 67,9895	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0
			Qгвс.ср= 0
			Gтех.гвс.= 0
			Gгвс.= 0
			Gгвс.м= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2023 по 22.12.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал				
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2		
23.11.2023	24,00	*	78,33	75,41	2,92	82,10	46,26	35,84	5,60	3,00														3,09
24.11.2023	24,00		87,62	86,48	1,14	85,51	46,44	39,07	6,20	3,40														3,48
25.11.2023	24,00		87,19	86,08	1,11	84,40	45,76	38,64	6,20	3,40														3,42
26.11.2023	24,00		86,07	84,93	1,14	85,29	45,33	39,96	6,10	3,40														3,50
27.11.2023	24,00		86,37	85,21	1,16	86,23	46,01	40,22	6,10	3,40														3,53
28.11.2023	24,00		87,74	86,57	1,17	88,36	47,41	40,95	6,20	3,40														3,65
29.11.2023	24,00		87,00	85,86	1,14	88,05	47,12	40,93	6,10	3,30														3,62
30.11.2023	24,00		87,23	85,96	1,27	89,41	47,64	41,77	6,10	3,30														3,71
01.12.2023	24,00		85,88	84,68	1,20	88,53	47,25	41,28	6,10	3,40														3,61
02.12.2023	24,00		86,27	84,99	1,28	89,61	47,76	41,85	6,10	3,30														3,68
03.12.2023	24,00		85,73	84,50	1,23	89,19	47,46	41,73	6,00	3,30														3,64
04.12.2023	24,00		86,15	84,98	1,17	90,57	47,93	42,64	6,10	3,30														3,74
05.12.2023	24,00		86,32	85,08	1,24	92,09	48,36	43,73	6,10	3,30														3,84
06.12.2023	24,00		84,55	83,25	1,30	93,14	47,46	45,68	6,00	3,40														3,93
07.12.2023	24,00		83,69	82,46	1,23	93,03	46,65	46,38	5,90	3,40														3,94
08.12.2023	24,00		85,36	84,16	1,20	93,65	46,82	46,83	6,00	3,40														4,06
09.12.2023	24,00		85,32	84,10	1,22	95,00	47,33	47,67	6,10	3,40														4,13
10.12.2023	24,00		86,08	84,86	1,22	95,03	47,74	47,29	6,10	3,40														4,14
11.12.2023	24,00		86,33	85,10	1,23	95,36	48,05	47,31	6,10	3,40														4,15
12.12.2023	24,00		87,32	86,09	1,23	95,05	48,87	46,18	6,20	3,40														4,10
13.12.2023	24,00		87,41	86,22	1,19	93,53	48,97	44,56	6,20	3,40														3,96
14.12.2023	24,00		88,74	87,57	1,17	90,95	48,74	42,21	6,30	3,40														3,81
15.12.2023	24,00	*	87,56	85,92	1,64	88,41	48,14	40,27	6,10	3,30														3,62
16.12.2023	24,00		87,97	86,69	1,28	87,98	47,48	40,50	6,10	3,30														3,63
17.12.2023	24,00		87,94	86,83	1,11	85,65	47,19	38,46	6,10	3,30														3,44
18.12.2023	24,00		86,88	85,74	1,14	81,70	45,94	35,76	6,10	3,30														3,17
19.12.2023	24,00	*	86,59	84,06	2,53	78,63	45,85	32,78	6,10	3,40														2,97
20.12.2023	24,00		85,83	84,74	1,09	78,45	44,09	34,36	6,10	3,40														3,00
21.12.2023	24,00		85,51	84,43	1,08	78,39	43,97	34,42	6,10	3,40														2,99
22.12.2023	24,00		85,57	84,49	1,08	78,95	44,02	34,93	6,10	3,40														3,04
Среднее	24,00		86,22	84,91	1,30	88,07	46,93	41,14	6,09	3,35														3,62
Итого	720,00		2586,55	2547,44	39,11																			108,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
23.12.2023								3541,80	24,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **2,68 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **108,59** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 3cd83aad-db41-4630-8dfa-7da97fce58f8
 Представитель теплоснабжающей организации

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

29.12.23 09:02 Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07F7D02C5E74A (MSK)