Клиент: ЖКС Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 162 / СЦО + ГВС
Обслуживающая организация:
Источник: Обуховский з-д

Отчет о тепловой работе по приборам УУТЭ за [illegible]
Договор: 9307.038.1
Строит.Адрес: Седова 162
Телефон: (812) 313 47 06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО + ГВС
Код УУТЭ:

график

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207800
Подающ. тр.(М1): расходомер ПРЭМ 40 Gmin= 0.1 Gmax= 45
Обратн. тр.(М2): расходомер ПРЭМ 40 Gmin= 0.1 Gmax= 45
тр.д. ГВС(М3): расходомер ПРЭМ 32 Gmin= 0.067 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: Седова 162 СЦО + ГВС декабрь 23

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до: 15.07.2025
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления
Преобр.давления
Преобр.давления
Преобр.давления
Преобр.давления

Гкв, гр.С= 0.03

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.225 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.225 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1998
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0908
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24}";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.11.2023 - 23.12.2023

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) М1, | М2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | Учет ГВС (ТВ-2) М3, | М4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Контрольные данные Qгвс изл. | Qтех.гвс | Общее теплопотр-е Q общ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.11.2023 | 24.00 | - | 197.86 | 189.62 | 8.24 | 84.13 | 64.11 | 20.02 | 7.00 | 5.00 | | 132.69 | - | - | 136.93 | - | 136.93 | - | 84.77 | - | | | | 4.50 |
| 24.11.2023 | 24.00 | - | 203.30 | 195.32 | 7.98 | 86.73 | 66.34 | 20.39 | 7.00 | 5.00 | | 136.28 | - | - | 140.87 | - | 140.87 | - | 87.38 | - | | | | 4.69 |
| 25.11.2023 | 24.00 | - | 198.94 | 189.77 | 9.17 | 88.72 | 67.11 | 21.61 | 7.00 | 5.00 | | 133.82 | - | - | 138.53 | - | 138.53 | - | 89.38 | - | | | | 4.93 |
| 26.11.2023 | 24.00 | - | 195.69 | 185.80 | 9.89 | 87.93 | 66.01 | 21.92 | 7.00 | 5.00 | | 131.82 | - | - | 136.41 | - | 136.41 | - | 88.59 | - | | | | 4.96 |
| 27.11.2023 | 24.00 | - | 200.83 | 193.40 | 7.43 | 89.86 | 68.11 | 21.75 | 7.00 | 5.00 | | 134.45 | - | - | 139.29 | - | 139.29 | - | 90.53 | - | | | | 4.89 |
| 28.11.2023 | 24.00 | - | 205.67 | 198.49 | 7.18 | 88.42 | 67.66 | 20.76 | 7.00 | 5.00 | | 137.76 | - | - | 142.57 | - | 142.57 | - | 89.10 | - | | | | 4.77 |
| 29.11.2023 | 24.00 | - | 203.44 | 195.43 | 8.01 | 89.63 | 68.34 | 21.29 | 7.00 | 5.00 | | 136.51 | - | - | 141.39 | - | 141.39 | - | 90.31 | - | | | | 4.90 |
| 30.11.2023 | 24.00 | - | 203.00 | 195.47 | 7.53 | 89.61 | 68.28 | 21.33 | 7.00 | 5.00 | | 136.20 | - | - | 141.08 | - | 141.08 | - | 90.30 | - | | | | 4.86 |
| 01.12.2023 | 24.00 | - | 203.89 | 196.13 | 7.76 | 88.90 | 67.91 | 20.99 | 7.00 | 5.00 | | 136.92 | - | - | 141.76 | - | 141.76 | - | 89.55 | - | | | | 4.82 |
| 02.12.2023 | 24.00 | - | 204.58 | 196.63 | 7.95 | 88.87 | 67.88 | 20.99 | 7.00 | 5.00 | | 137.50 | - | - | 142.33 | - | 142.33 | - | 89.52 | - | | | | 4.85 |
| 03.12.2023 | 24.00 | - | 203.47 | 194.61 | 8.86 | 88.23 | 67.31 | 20.92 | 7.00 | 5.00 | | 136.90 | - | - | 141.70 | - | 141.70 | - | 88.89 | - | | | | 4.87 |
| 04.12.2023 | 24.00 | - | 202.01 | 194.91 | 7.10 | 88.85 | 67.70 | 21.15 | 7.00 | 5.00 | | 135.50 | - | - | 140.26 | - | 140.26 | - | 89.51 | - | | | | 4.77 |
| 05.12.2023 | 24.00 | - | 200.56 | 192.81 | 7.75 | 89.93 | 68.15 | 21.78 | 7.00 | 5.00 | | 134.49 | - | - | 139.36 | - | 139.36 | - | 90.64 | - | | | | 4.91 |
| 06.12.2023 | 24.00 | - | 196.19 | 188.60 | 7.59 | 91.38 | 68.27 | 23.11 | 7.00 | 5.00 | | 131.79 | - | - | 136.69 | - | 136.69 | - | 92.10 | - | | | | 5.07 |
| 07.12.2023 | 24.00 | - | 197.86 | 189.37 | 8.49 | 93.12 | 69.25 | 23.87 | 7.00 | 5.00 | | 133.13 | - | - | 138.27 | - | 138.27 | - | 93.86 | - | | | | 5.33 |
| 08.12.2023 | 24.00 | - | 197.06 | 189.46 | 7.60 | 93.35 | 69.22 | 24.13 | 7.00 | 5.00 | | 132.50 | - | - | 137.61 | - | 137.61 | - | 94.14 | - | | | | 5.30 |
| 09.12.2023 | 24.00 | - | 198.49 | 191.98 | 6.51 | 94.15 | 70.00 | 24.15 | 7.00 | 5.00 | | 133.07 | - | - | 138.29 | - | 138.29 | - | 94.85 | - | | | | 5.27 |
| 10.12.2023 | 24.00 | - | 200.24 | 191.36 | 8.88 | 94.22 | 70.28 | 23.94 | 7.00 | 5.00 | | 135.05 | - | - | 140.35 | - | 140.35 | - | 94.93 | - | | | | 5.44 |
| 11.12.2023 | 24.00 | - | 201.73 | 193.44 | 8.29 | 93.47 | 70.03 | 23.44 | 7.00 | 5.00 | | 135.74 | - | - | 140.99 | - | 140.99 | - | 94.19 | - | | | | 5.33 |
| 12.12.2023 | 24.00 | - | 205.13 | 196.97 | 8.16 | 91.07 | 69.08 | 21.99 | 7.00 | 5.00 | | 138.01 | - | - | 143.11 | - | 143.11 | - | 91.79 | - | | | | 5.09 |
| 13.12.2023 | 24.00 | - | 209.41 | 201.79 | 7.62 | 90.50 | 69.31 | 21.19 | 7.00 | 5.00 | | 140.62 | - | - | 145.77 | - | 145.77 | - | 91.17 | - | | | | 4.98 |
| 14.12.2023 | 24.00 | - | 204.63 | 197.73 | 6.90 | 90.09 | 68.90 | 21.19 | 7.00 | 5.00 | | 137.18 | - | - | 142.18 | - | 142.18 | - | 90.80 | - | | | | 4.83 |
| 15.12.2023 | 24.00 | - | 204.84 | 196.57 | 8.27 | 89.78 | 68.48 | 21.30 | 7.00 | 5.00 | | 137.94 | - | - | 142.89 | - | 142.89 | - | 90.46 | - | | | | 4.95 |
| 16.12.2023 | 24.00 | - | 144.02 | 133.94 | 10.08 | 88.01 | 64.19 | 23.82 | 7.00 | 5.00 | | 74.94 | - | - | 77.64 | - | 77.64 | - | 90.67 | - | | | | 4.09 |
| 17.12.2023 | 24.00 | - | 88.86 | 75.75 | 13.11 | 85.37 | 50.03 | 35.34 | 7.00 | 5.00 | | 15.36 | - | - | 15.86 | - | 15.86 | - | 86.26 | - | | | | 3.80 |
| 18.12.2023 | 24.00 | - | 142.77 | 132.69 | 10.08 | 82.51 | 59.21 | 23.30 | 7.00 | 5.00 | | 71.34 | - | - | 73.54 | - | 73.54 | - | 83.03 | - | | | | 3.93 |
| 19.12.2023 | 24.00 | - | 211.80 | 203.47 | 8.33 | 80.48 | 63.07 | 17.41 | 7.00 | 5.00 | | 139.57 | - | - | 143.71 | - | 143.71 | - | 81.09 | - | | | | 4.23 |
| 20.12.2023 | 24.00 | - | 212.97 | 204.47 | 8.50 | 78.47 | 61.69 | 16.78 | 7.00 | 5.00 | | 140.39 | - | - | 144.31 | - | 144.31 | - | 79.05 | - | | | | 4.11 |
| 21.12.2023 | 24.00 | - | 198.36 | 190.36 | 8.00 | 80.57 | 62.37 | 18.20 | 7.00 | 5.00 | | 130.57 | - | - | 134.45 | - | 134.45 | - | 81.22 | - | | | | 4.12 |
| 22.12.2023 | 24.00 | - | 199.25 | 191.12 | 8.13 | 80.20 | 62.15 | 18.05 | 7.00 | 5.00 | | 131.24 | - | - | 135.09 | - | 135.09 | - | 80.80 | - | | | | 4.11 |
| Среднее | 24.00 | - | 194.56 | 186.25 | 8.31 | 88.22 | 66.35 | 21.87 | 7.00 | 5.00 | | 127.31 | - | - | 131.77 | - | 131.77 | - | 88.96 | - | | | | 4.76 |
| Итого | 720.00 | | 5836.85 | 5587.46 | 249.39 | | | | | | | 3819.28 | 0.00 | 0.00 | 3953.23 | 0.00 | 3953.23 | 0.00 | | | | | | 142.71 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.12.2023 03:00:00 | 145930.75 | 138972.34 | 84125.65 | - | 86436.46 | - | 2193.20 | 6535.45 | 18541.00 |
| | 22.12.2023 02:00:00 | 146120.83 | 139154.39 | 84250.83 | - | 86565.35 | - | 2197.16 | 6545.60 | 18564.00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 0.03 °С = -0.01 Гкал;
**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):** **142.70** Гкал;
**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.** **254.48** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный сервис Невского района» №2 Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.12.2023г.