

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 110, лит. 3**
 Адрес: **Седова ул, д. 110, лит. 3**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **35629.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **118231**
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	25.07.2025	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 208262	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСН-Н
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСН-Н
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,318	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср. = 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 95,4	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0
				Gгвс. = 24 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2023 по 22.12.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2023	24,00	*	119,31	106,69	12,62	84,13	49,30	34,83			13,94		13,94	14,20		14,20		61,27				4,78
24.11.2023	24,00	*	122,26	109,13	13,13	86,73	51,34	35,39			14,42		14,42	14,68		14,68		61,19				5,01
25.11.2023	24,00	*	118,92	105,34	13,58	88,77	51,36	37,41			14,80		14,80	15,08		15,08		61,13				5,15
26.11.2023	24,00	*	117,76	102,15	15,61	88,00	49,52	38,48			16,80		16,80	17,08		17,08		61,26				5,31
27.11.2023	24,00	*	119,87	108,43	11,44	89,87	51,54	38,33			12,67		12,67	12,88		12,88		60,87				5,19
28.11.2023	24,00	*	122,46	110,47	11,99	88,50	51,88	36,62			13,22		13,22	13,45		13,45		60,96				5,12
29.11.2023	24,00	*	120,96	108,17	12,79	89,67	52,55	37,12			14,00		14,00	14,26		14,26		61,76				5,17
30.11.2023	24,00	*	121,05	108,20	12,85	89,70	52,44	37,26			14,07		14,07	14,32		14,32		61,35				5,19
01.12.2023	24,00	*	121,28	109,33	11,95	88,91	52,18	36,73			13,17		13,17	13,37		13,37		61,21				5,09
02.12.2023	24,00	*	122,10	108,95	13,15	88,91	52,43	36,48			14,40		14,40	14,65		14,65		61,85				5,15
03.12.2023	24,00	*	121,92	106,36	15,56	88,28	51,92	36,36			16,76		16,76	17,06		17,06		62,73				5,25
04.12.2023	24,00	*	121,22	108,46	12,76	88,85	52,09	36,76			13,96		13,96	14,20		14,20		62,10				5,13
05.12.2023	24,00	*	120,28	107,50	12,78	89,89	52,25	37,64			13,96		13,96	14,18		14,18		61,44				5,20
06.12.2023	24,00	*	117,90	104,74	13,16	91,41	51,20	40,21			14,27		14,27	14,53		14,53		61,37				5,42
07.12.2023	24,00	*	118,52	104,53	13,99	93,19	51,19	42,00			15,14		15,14	15,38		15,38		60,69				5,71
08.12.2023	24,00	*	118,55	104,09	14,46	93,36	50,50	42,86			15,55		15,55	15,82		15,82		60,59				5,82
09.12.2023	24,00	*	120,32	104,57	15,75	94,28	51,33	42,95			16,82		16,82	17,13		17,13		61,52				5,99
10.12.2023	24,00	*	119,76	104,05	15,71	94,27	51,72	42,55			16,85		16,85	17,15		17,15		61,86				5,92
11.12.2023	24,00	*	120,40	107,10	13,30	93,55	51,99	41,56			14,39		14,39	14,66		14,66		61,35				5,70
12.12.2023	24,00	*	122,04	109,41	12,63	91,14	52,16	38,98			13,81		13,81	14,04		14,04		60,85				5,42
13.12.2023	24,00	*	124,82	111,55	13,27	90,58	53,44	37,14			14,50		14,50	14,76		14,76		62,16				5,35
14.12.2023	24,00	*	122,51	111,35	11,16	90,15	53,50	36,65			12,45		12,45	12,64		12,64		61,65				5,10
15.12.2023	24,00	*	122,55	110,13	12,42	89,77	53,08	36,69			13,68		13,68	13,90		13,90		61,55				5,16
16.12.2023	24,00	*	124,07	110,56	13,51	89,49	53,42	36,07			14,69		14,69	14,94		14,94		61,95				5,21
17.12.2023	24,00	*	126,08	113,66	12,42	86,53	53,49	33,04			13,63		13,63	13,87		13,87		62,18				4,84
18.12.2023	24,00	*	125,67	114,16	11,51	83,31	52,11	31,20			12,82		12,82	13,04		13,04		61,95				4,53
19.12.2023	17,00	*	88,57	81,90	6,67	80,97	51,17	29,79			7,62		7,62	7,75		7,75		60,89				2,98
20.12.2023	12,00	*	61,20	54,09	7,11	77,61	45,24	32,37			7,90		7,90	8,04		8,04		59,51				2,31
21.12.2023	24,00	*	123,75	110,75	13,00	80,56	48,88	31,68			14,47		14,47	14,72		14,72		60,97				4,56
22.12.2023	24,00	*	123,79	112,83	10,96	80,20	49,42	30,78			12,34		12,34	12,57		12,57		61,03				4,36
Среднее	23,37		121,54	108,48	13,05	88,35	51,49	36,86			14,28		14,28	14,53		14,53		61,37				5,17
Итого	701,00		3549,89	3168,65	381,24						417,10		417,10	424,35		424,35						151,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **19 час 4,12 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **19 час 11,56 куб.м**

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **0,39 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **155,09 Гкал**

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **435,91 м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____/_____
 Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
 Идентификатор: 4b60c408-0b9e-41cb-854f-01f580ba009f
 Представитель теплонаблюдательной организации

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

29.12.23 09:02 Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A (MSK)