

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2023**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 72, лит. Б**  
 Адрес: **Седова ул, д. 72, лит. В**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **33093.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Общий**  
 Код УУТЭ: **106226**  
 график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>01.03.2024</b>	Режим (схема):
Вычислитель: <b>СПТ943.1 № 14866</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-50-B1	0,16	72	КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-50-B1	0,16	72	КТПТР-05
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТПТ-15-2
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hхв)$		Преобр.давления:
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,587</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>	Qтех.гвс. = <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср. = <b>0,228</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>178,329</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех. = <b>0</b>	Gтех.гвс. = <b>0</b>
				Gгвс. = <b>91,2</b> Gгвс.м =

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2023 по 22.12.2023**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2023	24,00	*	269,22	252,42	16,80	87,26	59,41	27,85			15,12		15,12	15,63		15,63		87,21				8,51
24.11.2023	24,00	*	269,39	252,76	16,63	88,49	60,35	28,14			14,97		14,97	15,49		15,49		88,17				8,60
25.11.2023	24,00	*	263,29	245,20	18,09	87,60	58,88	28,72			16,37		16,37	16,92		16,92		87,49				8,64
26.11.2023	24,00	*	262,36	244,36	18,00	88,37	58,79	29,58			16,24		16,24	16,80		16,80		88,33				8,83
27.11.2023	24,00	*	267,90	251,39	16,51	89,56	60,18	29,38			14,76		14,76	15,28		15,28		89,66				8,88
28.11.2023	24,00	*	278,75	260,50	18,25	91,81	62,23	29,58			16,34		16,34	16,95		16,95		91,74				9,40
29.11.2023	24,00	*	274,94	258,98	15,96	91,23	62,04	29,19			14,05		14,05	14,56		14,56		91,18				9,03
30.11.2023	24,00	*	273,57	256,87	16,70	91,12	61,78	29,34			14,83		14,83	15,36		15,36		90,85				9,08
01.12.2023	24,00	*	274,09	259,17	14,92	91,36	62,31	29,05			13,04		13,04	13,51		13,51		91,29				8,91
02.12.2023	24,00	*	273,29	255,67	17,62	91,40	62,09	29,31			15,72		15,72	16,29		16,29		91,20				9,12
03.12.2023	24,00	*	272,08	253,96	18,12	90,96	61,69	29,27			16,18		16,18	16,77		16,77		90,82				9,10
04.12.2023	24,00	*	273,20	256,42	16,78	92,47	62,65	29,82			14,87		14,87	15,43		15,43		92,56				9,22
05.12.2023	24,00	*	273,44	256,71	16,73	94,98	63,92	31,06			14,58		14,58	15,15		15,15		94,77				9,58
06.12.2023	24,00	*	265,33	249,14	16,19	95,66	63,18	32,48			14,08		14,08	14,64		14,64		95,45				9,66
07.12.2023	24,00	*	263,75	247,64	16,11	95,41	62,73	32,68			14,04		14,04	14,59		14,59		95,15				9,65
08.12.2023	24,00	*	263,09	247,17	15,92	96,15	62,59	33,56			13,79		13,79	14,34		14,34		96,15				9,85
09.12.2023	24,00	*	264,55	248,24	16,31	97,88	63,69	34,19			14,08		14,08	14,67		14,67		97,68				10,11
10.12.2023	24,00	*	265,15	246,42	18,73	97,99	63,65	34,34			16,48		16,48	17,12		17,12		97,84				10,32
11.12.2023	24,00	*	267,22	250,70	16,52	98,01	64,32	33,69			14,23		14,23	14,82		14,82		97,82				10,09
12.12.2023	24,00	*	243,05	221,97	21,08	96,44	61,67	34,77			19,28		19,28	19,75		19,75		71,34				9,77
13.12.2023	24,00	*	207,63	186,00	21,63	95,41	56,50	38,91			19,60		19,60	19,89		19,89		56,24				9,32
14.12.2023	24,00	*	202,48	181,19	21,29	92,56	54,91	37,65			19,34		19,34	19,62		19,62		54,43				8,81
15.12.2023	24,00	*	199,31	177,04	22,27	90,87	53,52	37,35			20,34		20,34	20,62		20,62		53,38				8,65
16.12.2023	24,00	*	202,62	180,16	22,46	89,81	53,63	36,18			20,51		20,51	20,79		20,79		53,32				8,55
17.12.2023	24,00	*	207,22	182,21	25,01	87,20	53,29	33,91			23,07		23,07	23,38		23,38		52,94				8,37
18.12.2023	24,00	*	205,59	183,53	22,06	83,16	51,66	31,50			20,28		20,28	20,53		20,53		51,20				7,62
19.12.2023	24,00	*	205,74	183,48	22,26	80,09	50,37	29,72			20,57		20,57	20,82		20,82		50,24				7,24
20.12.2023	24,00	*	203,04	180,90	22,14	80,14	49,83	30,31			20,48		20,48	20,72		20,72		49,67				7,26
21.12.2023	24,00	*	201,25	179,46	21,79	80,41	50,05	30,36			20,13		20,13	20,37		20,37		49,92				7,21
22.12.2023	24,00	*	201,76	180,26	21,50	80,26	50,01	30,25			19,86		19,86	20,10		20,10		49,82				7,19
Среднее	24,00		246,48	227,66	18,81	90,47	58,73	31,74			16,91		16,91	17,36		17,36		78,26				8,89
Итого	720,00		7394,30	6829,92	564,38						507,19		507,19	520,91		520,91						266,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **0,47** °C

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **266,3** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **520,91** м.куб.

**0,27** Гкал

куб.м

час

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 3cd83aad-dbd4-4630-8dfa-7da97fce58f8

Представитель теплонаблюдающей организации

**29.12.23 09:02** Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07D702C5E74A (MSK)