

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 86, лит. Д**
 Адрес: **Седова ул, д. 86, лит. А ИТП1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **33203.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **105560**
 график: **149/70**

| | | | | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 09.08.2025 | Режим (схема): | ОП: СИ-1 Т3-1 ФТ-1; |
| Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207242 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ | 0,8 | 120 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ | 0,8 | 120 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,2321 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс= 0 | Qгвс.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср 0 | Qгвс.ср= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 70,5114 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс= 0 | Gгвс.= 0 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2023 по 22.12.2023

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|------|-------|-------|-------|------------|-----------------|------|------|------|-------|-------|---------------|------------|-------|-------|-----------|------------|------------|--|--|--------|
| | | | M1 т | M2 т | dM т | T1 °C | T2 °C | dT °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | M3 т | M4 т | dM т | V3 м3 | V4 м3 | dV (излив) м3 | Vподпит м3 | T3 °C | T4 °C | | P3 кгс/см2 | P4 кгс/см2 | | | |
| 23.11.2023 | 24,00 | | 95,24 | 95,24 | 0,00 | 87,65 | 53,94 | 33,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,22 |
| 24.11.2023 | 24,00 | | 94,79 | 94,79 | 0,00 | 88,85 | 54,86 | 33,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,23 |
| 25.11.2023 | 24,00 | | 92,52 | 92,52 | 0,00 | 88,06 | 53,64 | 34,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,19 |
| 26.11.2023 | 24,00 | | 92,43 | 92,43 | 0,00 | 88,84 | 53,66 | 35,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,26 |
| 27.11.2023 | 24,00 | | 94,41 | 94,41 | 0,00 | 90,12 | 54,80 | 35,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,34 |
| 28.11.2023 | 24,00 | | 98,15 | 98,15 | 0,00 | 92,28 | 56,92 | 35,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,48 |
| 29.11.2023 | 24,00 | | 97,06 | 97,06 | 0,00 | 91,68 | 56,40 | 35,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,43 |
| 30.11.2023 | 24,00 | | 96,69 | 96,69 | 0,00 | 91,49 | 56,31 | 35,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,41 |
| 01.12.2023 | 24,00 | | 97,06 | 97,06 | 0,00 | 91,84 | 56,63 | 35,21 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,43 |
| 02.12.2023 | 24,00 | | 96,49 | 96,49 | 0,00 | 91,85 | 56,78 | 35,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,40 |
| 03.12.2023 | 24,00 | | 95,76 | 95,76 | 0,00 | 91,43 | 56,41 | 35,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,36 |
| 04.12.2023 | 24,00 | | 96,13 | 96,13 | 0,00 | 93,13 | 57,14 | 35,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,47 |
| 05.12.2023 | 24,00 | | 96,18 | 96,18 | 0,00 | 95,51 | 58,16 | 37,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,60 |
| 06.12.2023 | 24,00 | | 93,30 | 93,30 | 0,00 | 96,12 | 57,01 | 39,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,66 |
| 07.12.2023 | 24,00 | | 92,94 | 92,94 | 0,00 | 95,83 | 56,49 | 39,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,67 |
| 08.12.2023 | 24,00 | | 92,90 | 92,90 | 0,00 | 96,72 | 56,33 | 40,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,76 |
| 09.12.2023 | 24,00 | | 93,79 | 93,79 | 0,00 | 98,29 | 57,12 | 41,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,87 |
| 10.12.2023 | 24,00 | | 94,10 | 94,10 | 0,00 | 98,38 | 57,28 | 41,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,88 |
| 11.12.2023 | 24,00 | | 94,72 | 94,72 | 0,00 | 98,45 | 57,83 | 40,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,86 |
| 12.12.2023 | 24,00 | | 96,94 | 96,94 | 0,00 | 96,79 | 57,99 | 38,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,77 |
| 13.12.2023 | 24,00 | | 98,63 | 98,63 | 0,00 | 95,81 | 58,43 | 37,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,70 |
| 14.12.2023 | 24,00 | | 96,16 | 96,16 | 0,00 | 92,98 | 57,01 | 35,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,46 |
| 15.12.2023 | 24,00 | | 94,67 | 94,67 | 0,00 | 91,47 | 55,94 | 35,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,37 |
| 16.12.2023 | 24,00 | | 96,01 | 96,01 | 0,00 | 90,25 | 55,88 | 34,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,30 |
| 17.12.2023 | 24,00 | | 98,25 | 98,25 | 0,00 | 87,63 | 55,20 | 32,43 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,19 |
| 18.12.2023 | 24,00 | | 97,45 | 97,45 | 0,00 | 83,45 | 53,53 | 29,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,92 |
| 19.12.2023 | 24,00 | | 97,53 | 97,34 | 0,19 | 80,61 | 52,28 | 28,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,78 |
| 20.12.2023 | 24,00 | | 96,19 | 96,19 | 0,00 | 80,67 | 51,93 | 28,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,77 |
| 21.12.2023 | 24,00 | | 95,43 | 95,43 | 0,00 | 80,93 | 52,01 | 28,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,76 |
| 22.12.2023 | 24,00 | | 95,70 | 95,70 | 0,00 | 80,74 | 51,74 | 29,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,78 |
| Среднее | 24,00 | | 95,59 | 95,58 | 0,01 | 90,93 | 55,66 | 35,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,38 |
| Итого | 720,00 | | 2867,62 | 2867,43 | 0,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,32 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,47 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **101,32** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал
0 час куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 4b60e408-0b9e-41cb-854f-01f580ba009f

ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

29.12.23 09:02 Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A (MSK)