

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 22, лит. Ш**
 Адрес: **Фарфоровская ул., д. 22, лит. Ш**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **35031.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **112521**
 график: **149/70**

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:				Режим (схема):																					
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 205802	расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:																							
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ		0,067	30	КТСП-Н																									
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ		0,067	30	КТСП-Н																									
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ		0,027	12	ТСП-Н																									
Циркуляционный ГВС (M4)																															
Подпиточный трубопровод (Vп)																															
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)				лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)																							
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=	0,167				Qвент.=	0				Qтех.=	0				Qтех.гвс.=	0				Qгвс.=	0,1342								
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qот.=	50,7342				Qвент.=	0				Qтех.=	0				Qтех.гвс.ср.=	0				Qгвс.ср.=	0,061								
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.=	50,7342				Gвент.=	0				Gтех.=	0				Gтех.гвс.=	0				Gгвс.=	24,4				Gгвс.м=				

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2023 по 22.12.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Контроль ГВС (ТВ-2)										
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2
23.11.2023	24,00	*	91,70	86,55	5,15	87,31	59,88	27,43	6,80	4,90	5,13		5,13	5,18		5,18		59,65				2,83
24.11.2023	24,00	*	91,82	86,72	5,10	88,51	60,80	27,71	6,80	4,90	5,03		5,03	5,08		5,08		60,33				2,86
25.11.2023	24,00	*	89,47	84,08	5,39	87,64	59,50	28,14	6,80	4,90	5,38		5,38	5,44		5,44		59,10				2,85
26.11.2023	24,00	*	89,47	82,90	6,57	88,41	59,41	29,00	6,80	4,90	6,54		6,54	6,64		6,64		59,21				2,99
27.11.2023	24,00	*	76,07	70,81	5,26	89,28	59,27	30,01	6,80	4,90	5,14		5,14	5,17		5,17		54,49				2,60
28.11.2023	24,00	*	29,26	22,52	6,74	91,25	39,32	51,93	6,80	4,90	6,79		6,79	6,81		6,81		39,31				1,79
29.11.2023	24,00	*	51,63	45,95	5,68	91,11	49,91	41,20	6,80	4,90	5,62		5,62	5,74		5,74		69,29				2,41
30.11.2023	24,00	*	70,42	65,98	4,44	91,01	55,20	35,81	6,80	4,90	4,24		4,24	4,40		4,40		90,07				2,77
01.12.2023	24,00	*	69,83	66,24	3,59	91,26	55,73	35,53	6,80	4,90	3,40		3,40	3,54		3,54		88,48				2,69
02.12.2023	24,00	*	70,17	65,91	4,26	91,28	55,65	35,63	6,80	4,90	4,05		4,05	4,18		4,18		88,26				2,74
03.12.2023	24,00	*	70,21	64,94	5,27	90,84	55,11	35,73	6,80	4,90	5,10		5,10	5,24		5,24		85,88				2,80
04.12.2023	24,00	*	69,63	65,53	4,10	92,43	55,62	36,81	6,80	4,90	3,90		3,90	4,04		4,04		88,89				2,80
05.12.2023	24,00	*	69,18	65,52	3,66	94,86	56,68	38,18	6,80	4,90	3,45		3,45	3,60		3,60		91,39				2,86
06.12.2023	24,00	*	67,81	63,10	4,71	95,50	55,53	39,97	6,80	4,90	4,50		4,50	4,65		4,65		90,82				2,98
07.12.2023	24,00	*	67,49	62,69	4,80	95,24	54,92	40,32	6,80	4,90	4,54		4,54	4,71		4,71		90,87				2,99
08.12.2023	24,00	*	66,91	62,69	4,22	96,05	54,94	41,11	6,80	4,90	3,96		3,96	4,12		4,12		91,98				2,99
09.12.2023	24,00	*	67,66	63,10	4,56	97,71	56,15	41,56	6,80	4,90	4,32		4,32	4,50		4,50		93,76				3,08
10.12.2023	24,00	*	68,25	63,10	5,15	97,84	56,34	41,50	6,80	4,90	4,92		4,92	5,09		5,09		93,34				3,13
11.12.2023	24,00	*	67,80	63,68	4,12	97,87	56,88	40,99	6,80	4,90	3,87		3,87	4,03		4,03		93,55				3,02
12.12.2023	24,00	*	70,16	65,36	4,80	96,26	57,32	38,94	6,80	4,90	4,62		4,62	4,82		4,82		91,98				3,01
13.12.2023	24,00	*	70,55	66,72	3,83	95,37	57,73	37,64	6,80	4,90	3,64		3,64	3,79		3,79		92,10				2,88
14.12.2023	24,00	*	69,20	64,62	4,58	92,54	56,27	36,27	6,80	4,90	4,42		4,42	4,57		4,57		88,33				2,77
15.12.2023	24,00	*	68,22	64,00	4,22	90,91	55,23	35,68	6,80	4,90	3,99		3,99	4,11		4,11		86,20				2,67
16.12.2023	24,00	*	69,08	65,40	3,68	89,78	55,16	34,62	6,80	4,90	3,41		3,41	3,52		3,52		87,26				2,60
17.12.2023	24,00	*	71,63	66,48	5,15	87,19	54,75	32,44	6,80	4,90	4,95		4,95	5,08		5,08		82,92				2,61
18.12.2023	24,00	*	70,75	66,03	4,72	83,10	53,10	30,00	6,80	4,90	4,54		4,54	4,64		4,64		78,77				2,37
19.12.2023	24,00	*	70,59	66,26	4,33	80,15	51,62	28,53	6,80	4,90	4,16		4,16	4,28		4,28		77,39				2,24
20.12.2023	24,00	*	70,29	65,34	4,95	80,19	51,29	28,90	6,80	4,90	4,91		4,91	5,04		5,04		77,90				2,29
21.12.2023	24,00	*	69,37	64,77	4,60	80,46	51,26	29,20	6,80	4,90	4,55		4,55	4,68		4,68		77,94				2,27
22.12.2023	24,00	*	69,09	64,81	4,28	80,30	51,39	28,91	6,80	4,90	4,24		4,24	4,34		4,34		76,21				2,22
Среднее	24,00		70,46	65,73	4,73	90,39	55,07	35,32	6,80	4,90	4,58		4,58	4,70		4,70		80,19				2,70
Итого	720,00		2113,71	1971,80	141,91						137,31		137,31	141,03		141,03						81,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час
 Период расчета по договору: **0** час
 Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **0,47 °С**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **81,04** Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **81,04** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **141,03** м.куб.

0 час
0 час
0 час

0,07 Гкал
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____/_____
 Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
 Идентификатор: 88c45885-a02d-468f-8057-043cc3f616d4
 Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

29.12.23 09:03 Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07F7D02C5E74A (MSK)