

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 24, лит. Щ**
 Адрес: **Фарфоровская ул, д. 24, лит. Ц**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **36986.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 126848**
 Код УУТЭ:
 график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	28.07.2025	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.03 № 208260	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		Преобр.давления:
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,168	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0,062
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 51,038	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0
				Gгвс. = 24,8 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2023 по 22.12.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2023	24,00	*	62,54	55,24	7,30	87,09	52,77	34,32			5,91		5,91	5,99		5,99		62,99				2,53
24.11.2023	24,00	*	60,32	53,69	6,63	88,39	52,86	35,53			5,08		5,08	5,16		5,16		63,72				2,50
25.11.2023	24,00	*	67,17	60,05	7,12	87,58	53,70	33,88			5,46		5,46	5,53		5,53		61,39				2,66
26.11.2023	24,00	*	67,51	59,38	8,13	88,35	53,41	34,94			6,53		6,53	6,68		6,68		62,77				2,80
27.11.2023	24,00	*	63,94	56,41	7,53	89,50	53,36	36,14			5,84		5,84	5,95		5,95		63,60				2,72
28.11.2023	24,00	*	51,50	44,65	6,85	91,61	50,78	40,83			5,41		5,41	5,49		5,49		61,84				2,45
29.11.2023	24,00	*	60,88	53,90	6,98	91,13	53,84	37,29			5,37		5,37	5,45		5,45		63,43				2,65
30.11.2023	24,00	*	58,81	51,87	6,94	90,97	53,50	37,47			5,30		5,30	5,37		5,37		62,71				2,58
01.12.2023	24,00	*	58,22	51,22	7,00	91,22	53,65	37,57			5,37		5,37	5,48		5,48		63,96				2,57
02.12.2023	24,00	*	61,30	54,59	6,71	91,26	54,75	36,51			5,08		5,08	5,15		5,15		63,29				2,61
03.12.2023	24,00	*	64,91	57,00	7,91	90,84	55,90	34,94			6,24		6,24	6,36		6,36		62,86				2,72
04.12.2023	24,00	*	62,45	54,59	7,86	92,39	55,65	36,74			6,25		6,25	6,35		6,35		63,81				2,74
05.12.2023	24,00	*	64,50	57,46	7,04	94,86	57,20	37,66			5,38		5,38	5,48		5,48		63,76				2,84
06.12.2023	24,00	*	68,25	60,23	8,02	95,53	57,30	38,23			6,12		6,12	6,21		6,21		63,36				3,08
07.12.2023	24,00	*	68,02	60,40	7,62	95,27	56,59	38,68			5,69		5,69	5,78		5,78		63,19				3,07
08.12.2023	24,00	*	67,76	61,08	6,68	96,06	56,40	39,66			4,69		4,69	4,76		4,76		63,20				3,07
09.12.2023	24,00	*	68,42	60,75	7,67	97,74	57,89	39,85			5,77		5,77	5,89		5,89		64,01				3,18
10.12.2023	24,00	*	68,57	60,44	8,13	97,86	58,19	39,67			6,15		6,15	6,28		6,28		63,45				3,20
11.12.2023	24,00	*	66,12	58,70	7,42	97,88	58,16	39,72			5,54		5,54	5,62		5,62		63,55				3,07
12.12.2023	24,00	*	53,70	46,25	7,45	96,08	53,74	42,34			5,75		5,75	5,83		5,83		63,45				2,68
13.12.2023	24,00	*	46,17	39,27	6,90	95,27	50,96	44,31			5,49		5,49	5,56		5,56		62,42				2,40
14.12.2023	24,00	*	55,43	47,67	7,76	92,41	53,13	39,28			6,20		6,20	6,28		6,28		63,15				2,59
15.12.2023	24,00	*	63,77	56,37	7,40	90,87	55,08	35,79			5,58		5,58	5,70		5,70		64,10				2,69
16.12.2023	24,00	*	55,03	47,65	7,38	89,81	52,36	37,45			5,88		5,88	5,99		5,99		62,03				2,45
17.12.2023	24,00	*	43,56	36,31	7,25	87,04	47,18	39,86			6,01		6,01	6,11		6,11		61,26				2,08
18.12.2023	24,00	*	47,42	40,37	7,05	82,84	46,93	35,91			5,62		5,62	5,71		5,71		61,52				2,03
19.12.2023	24,00	*	47,37	39,42	7,95	80,06	45,65	34,41			6,64		6,64	6,76		6,76		62,11				2,00
20.12.2023	24,00	*	51,24	43,84	7,40	80,14	46,89	33,25			6,03		6,03	6,15		6,15		61,88				2,05
21.12.2023	24,00	*	55,76	48,77	6,99	80,41	48,48	31,93			5,60		5,60	5,68		5,68		61,87				2,12
22.12.2023	24,00	*	55,28	48,31	6,97	80,24	48,39	31,85			5,52		5,52	5,62		5,62		61,50				2,10
Среднее	24,00		59,53	52,20	7,33	90,36	53,16	37,20			5,72		5,72	5,81		5,81		62,87				2,61
Итого	720,00		1785,92	1565,88	220,04						171,50		171,50	174,37		174,37						78,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,47 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **78,13** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **174,37** м.куб.

0 час

0 час

час

0,1 Гкал

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 88c45885-a02d-468f-8057-043cc3f616d4

Представитель теплоснабжающей организации

29.12.23 09:03 Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07F7D02C5E74A (MSK)